



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09 2023 й. № 2502

01.09 2023 г.

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 26.06.2023 № 1851 «О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к отопительному периоду 2023-2024»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 04.04.2023 № 217 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103» в целях проведения проверки готовности теплоснабжающих и тепловых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к отопительному периоду 2023-2024 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 26.06.2023 № 1851 «О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к отопительному периоду 2023-2024» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город

Стерлитамак Республики

Башкортостан

от «___» _____ 2023 № _____

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и организаций
эксплуатирующие индивидуальные котельные в многоквартирных домах,

расположенных на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Гарифуллин И.Р. – заместитель главы администрации городского округа
города Стерлитамак Республики Башкортостан по жилищно-
коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению, председатель
комиссии

Гафаров А.Р. – первый заместитель главы администрации городского округа
Стерлитамак Республики Башкортостан по экономике и
промышленности, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Зуев О.А. – главный государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-
Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Российской Федерации (по согласованию)

Ахметвалиев И.Р. – заместитель начальника Муниципального казенного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и инженерного обеспечения» администрации
городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Бойцов О.А. – директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
(по согласованию)

Ахатов Р.Р. – начальник отдела – государственный жилищный инспектор
отдела государственного жилищного и строительного надзора,
лицензионного контроля по Южному округу (г. Стерлитамак)
(по согласованию)

Дубов И.Ю. – главный инженер Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК»
(по согласованию)».

1.2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от «___» _____ 2023 № _____

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения на территории городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан

Гарифуллин И.Р. – заместитель главы администрации городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению, председатель комиссии

Ахметвалиев И.Р. – заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Ашкрумов А.В. – генеральный директор Акционерного общества «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» (по согласованию)

Овчинников Р.И. – директор «БашРТС-Стерлитамак» филиала Общества с ограниченной ответственностью «БашРТС» (согласованию)

Становов Д.Е. – начальник Стерлитамакской тепловой инспекции «БашРТС-Стерлитамак» филиала Общества с ограниченной ответственностью «БашРТС» (согласованию)

Бойцов О.А. – директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию)

Ахатов Р.Р. – начальник отдела – государственный жилищный инспектор отдела государственного жилищного и строительного надзора, лицензионного контроля по Южному округу (г. Стерлитамак) (по согласованию)».

1.3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от «___» _____ 2023 № _____

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан к отопительному периоду 2023-2024 гг.

1. Проверке подлежат теплоснабжающие организации:
Стерлитамакская ТЭЦ;
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ;
АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети»;
«БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»;

2. Сроки проведения проверки – с 6 по 10 сентября 2023 года.

3. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

- по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных подпунктами 1 - 3, 5 - 10, 11 (за исключением сведений о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи), 12 - 14 пункта 13».

1.4. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа

город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от «___» _____ 2023 г. № _____

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к отопительному периоду 2023-2024 гг.

1. Проверке подлежат многоквартирные дома, объекты культуры, образования и здравоохранения.
2. Сроки проведения проверки: с 6 по 10 сентября 2023 г.
3. Документы, проверяемые в ходе проверки:
 - 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
 - 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
 - 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
 - 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
 - 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
 - 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
 - 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
 - 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
 - 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
 - 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
 - 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
 - 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
 - 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплopotребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплopotребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении к настоящей Программе;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение
к программе проведения
проверки готовности
потребителей тепловой энергии,
теплopotребляющие установки
которых подключены к системе
теплоснабжения на территории
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан к отопительному
периоду 2023-2024 гг.

КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления $t^{\circ}\text{C}$ (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87	89	91

2. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению.

Глава администрации

ВЕРНО: *С.Р. Каримова*
НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛА
" 01 " 09 2023 г.

Р.Ф. Газизов

