



## **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

**(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)**

### **ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»**

## СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2023 год)	80445.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2023 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	80445.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	80445.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	80445.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	80445.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребля-	80445.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
ющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	80445.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	80445.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	80445.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	80445.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	80445.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	80445.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80445.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	80445.ОМ-ПСТ.018.000

## СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц .....	5
1 Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ .....	6
2 Тепловые нагрузки подключенных к котельным «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» .....	78
3 Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к малой котельной МК-6 АО «СРТС» .....	91

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей Стерлитамакской ТЭЦ .....	6
Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей Нво-Стерлитамакской ТЭЦ .....	48
Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным КЦ-7 .....	78
Таблица 2.2 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к малым котельным ООО «БашРТС» .....	88
Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к МК-6 АО «СРТС» .....	91

## 1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СТЕРЛИТАМАКСКОЙ ТЭЦ И НОВО-СТЕРЛИТАМАКСКОЙ ТЭЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей Стерлитамакской ТЭЦ

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
1	квартал 10	пер. Лесной 1-й, д.15 корп.б	Другое строение	0,0392		0,0000	0,0392	98,31	0,00	0,00	98,31
2	квартал 10	пер. Народный, д.10	Другое строение	0,3055		0,1460	0,4515	766,12	0,00	1 068,44	1 834,56
3	ЦТП №47	пер. Речной 1-й, д.2	Частный дом	0,0240		0,0000	0,0240	60,19	0,00	0,00	60,19
4	ЦТП №47	пер. Речной 1-й, д.4	Частный дом	0,0176		0,0000	0,0176	44,14	0,00	0,00	44,14
5	квартал 18	пер. Тукаева, д.10	Частный дом	0,0152		0,0000	0,0152	38,12	0,00	0,00	38,12
6	квартал 18	пер. Тукаева, д.11	Частный дом	0,0254		0,0000	0,0254	63,71	0,00	0,00	63,71
7	квартал 18	пер. Тукаева, д.13	Частный дом	0,0151		0,0000	0,0151	37,87	0,00	0,00	37,87
8	квартал 19	пер. Тукаева, д.2	Многоквартирный дом	0,0154		0,0000	0,0154	38,62	0,00	0,00	38,62
9	квартал 19	пер. Тукаева, д.4	Частный дом	0,0370		0,0000	0,0370	92,80	0,00	0,00	92,80
10	квартал 19	пер. Тукаева, д.5	Частный дом	0,0272		0,0000	0,0272	68,22	0,00	0,00	68,22
11	квартал 19	пер. Тукаева, д.7	Многоквартирный дом	0,0383		0,0000	0,0383	96,06	0,00	0,00	96,06
12	квартал 19	пер. Тукаева, д.8	Частный дом	0,0367		0,0000	0,0367	92,05	0,00	0,00	92,05
13	квартал 19	пер. Тукаева, д.9	Частный дом	0,0280		0,0000	0,0280	70,23	0,00	0,00	70,23
14	квартал 200	пр-кт Ленина, д.1	Многоквартирный дом	0,3067		0,0000	0,3067	769,15	0,00	0,00	769,15
15	квартал 192 5135 ГОУСК-СЭиП Лен10	пр-кт Ленина, д.10	Другое строение	0,0489		0,0000	0,0489	122,54	0,00	0,00	122,54
16	квартал 200	пр-кт Ленина, д.11	Многоквартирный дом	0,3041		0,0000	0,3041	762,61	0,00	0,00	762,61
17	квартал 186	пр-кт Ленина, д.12	Многоквартирный дом	0,4818		0,0000	0,4818	1 208,33	0,00	0,00	1 208,33
18	квартал 186	пр-кт Ленина, д.14	Многоквартирный дом	0,3372		0,0000	0,3372	845,64	0,00	0,00	845,64
19	ЦТП №32	пр-кт Ленина, д.15	Многоквартирный дом	0,3950		0,0000	0,3950	990,70	0,00	0,00	990,70
20	ЦТП №32	пр-кт Ленина, д.17 корп.а	Другое строение	0,0071		0,0000	0,0071	17,71	0,00	0,00	17,71

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
21	ЦТП №32	пр-кт Ленина, д.17 корп.а-б	Другое строение	0,0518		0,0000	0,0518	129,91	0,00	0,00	129,91
22	квартал 180	пр-кт Ленина, д.18	Другое строение	0,5821	0,3120	0,0058	0,8998	1 459,91	746,31	42,15	2 248,37
23	квартал 195	пр-кт Ленина, д.2 корп.а	Другое строение	0,0055		0,0000	0,0055	13,69	0,00	0,00	13,69
24	квартал 195	пр-кт Ленина, д.2 корп.в	Другое строение	0,0792		0,0003	0,0795	198,62	0,00	1,90	200,52
25	квартал 180	пр-кт Ленина, д.20	Многоквартирный дом	0,2484		0,0000	0,2484	623,06	0,00	0,00	623,06
26	ЦТП №32	пр-кт Ленина, д.21	Многоквартирный дом	0,0540		0,1080	0,1620	135,44	0,00	790,35	925,79
27	квартал 180	пр-кт Ленина, д.22	Многоквартирный дом	0,2228		0,0000	0,2228	558,92	0,00	0,00	558,92
28	ЦТП №32	пр-кт Ленина, д.23	Многоквартирный дом	0,0880		0,0000	0,0880	220,71	0,00	0,00	220,71
29	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.24	Многоквартирный дом	0,2786		0,0344	0,3130	698,79	0,00	251,73	950,51
30	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.24 корп.а	Многоквартирный дом	0,1640		0,0331	0,1971	411,33	0,00	241,96	653,29
31	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.24 корп.б	Многоквартирный дом	0,1650		0,0320	0,1970	413,84	0,00	233,83	647,66
32	квартал 185	пр-кт Ленина, д.25	Многоквартирный дом	0,1650		0,0000	0,1650	413,84	0,00	0,00	413,84
33	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.26	Многоквартирный дом	0,2469		0,0468	0,2936	619,15	0,00	342,34	961,49
34	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.26 корп.а	Многоквартирный дом	0,1660		0,0322	0,1982	416,34	0,00	235,86	652,21
35	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.26 корп.б	Многоквартирный дом	0,2707		0,0626	0,3333	679,04	0,00	457,86	1 136,89
36	квартал 185	пр-кт Ленина, д.27	Многоквартирный дом	0,2543		0,0000	0,2543	637,76	0,00	0,00	637,76
37	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.28	Многоквартирный дом	0,3590		0,0376	0,3965	900,30	0,00	274,82	1 175,13
38	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.28 корп.а	Другое строение	0,1750		0,0239	0,1989	438,79	0,00	174,96	613,75
39	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.28 корп.б	Другое строение	0,3177		0,1013	0,4190	796,86	0,00	740,96	1 537,82
40	квартал 185	пр-кт Ленина, д.29	Другое строение	0,1750		0,0351	0,2101	438,95	0,00	256,83	695,78
41	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.30	Многоквартирный дом	0,2710		0,0360	0,3070	679,76	0,00	263,26	943,02
42	ЦТП №15	пр-кт Ленина, д.30 корп.а	Многоквартирный дом	0,2530		0,0416	0,2946	634,55	0,00	304,43	938,98
43	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.30 корп.б	Другое строение	0,1441		0,0000	0,1441	361,46	0,00	0,00	361,46
44	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.30 корп.в	Другое строение	0,4226		0,0246	0,4472	1 059,92	0,00	180,11	1 240,03
45	квартал 185	пр-кт Ленина, д.31	Многоквартирный дом	0,3849		0,0000	0,3849	965,38	0,00	0,00	965,38
46	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.32	Многоквартирный дом	0,4172		0,0798	0,4971	1 046,49	0,00	584,21	1 630,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
47	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.32 корп.а	Другое строение	0,0270		0,0000	0,0270	67,72	0,00	0,00	67,72
48	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.32 корп.в	Многоквартирный дом	0,2838		0,0435	0,3272	711,74	0,00	318,01	1 029,76
49	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.34	Многоквартирный дом	0,2377		0,0695	0,3072	596,11	0,00	508,57	1 104,68
50	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.34 корп.а	Многоквартирный дом	0,2580		0,0394	0,2974	647,09	0,00	287,97	935,06
51	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.34 корп.в	Другое строение	0,1684		0,0000	0,1684	422,30	0,00	0,00	422,30
52	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.36	Многоквартирный дом	0,3642		0,0663	0,4305	913,45	0,00	484,98	1 398,43
53	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.36 корп.а	Другое строение	0,0153		0,0000	0,0153	38,38	0,00	0,00	38,38
54	квартал 211 5914 БашГУ (Уч кор ФМФ	пр-кт Ленина, д.37	Другое строение	0,4943		0,0000	0,4943	1 239,79	0,00	0,00	1 239,79
55	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.38	Другое строение	0,1837		0,0013	0,1850	460,62	0,00	9,66	470,28
56	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.38 корп.а	Многоквартирный дом	0,3440		0,0510	0,3950	862,78	0,00	373,52	1 236,31
57	квартал 173	пр-кт Ленина, д.39	Многоквартирный дом	0,2627		0,0000	0,2627	658,77	0,00	0,00	658,77
58	квартал 192	пр-кт Ленина, д.4	Многоквартирный дом	0,1519		0,0000	0,1519	381,01	0,00	0,00	381,01
59	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.40	Многоквартирный дом	0,1491		0,0418	0,1908	373,88	0,00	305,66	679,54
60	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.40 корп.а	Многоквартирный дом	0,3021		0,0532	0,3553	757,74	0,00	389,16	1 146,90
61	квартал 173	пр-кт Ленина, д.41	Многоквартирный дом	0,2904		0,0000	0,2904	728,41	0,00	0,00	728,41
62	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.42	Многоквартирный дом	0,3660		0,0711	0,4371	917,96	0,00	520,51	1 438,48
63	квартал 173	пр-кт Ленина, д.43	Многоквартирный дом	0,2252		0,0000	0,2252	564,76	0,00	0,00	564,76
64	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.44	Многоквартирный дом	0,5193		0,0961	0,6155	1 302,55	0,00	703,54	2 006,09
65	ЦТП №14	пр-кт Ленина, д.44 корп.а	Многоквартирный дом	0,4682		0,0412	0,5095	1 174,40	0,00	301,68	1 476,08
66	квартал 173	пр-кт Ленина, д.45	Многоквартирный дом	0,5676		0,0000	0,5676	1 423,71	0,00	0,00	1 423,71
67	ЦТП №25	пр-кт Ленина, д.45 корп.а	Многоквартирный дом	0,4783		0,0827	0,5610	1 199,72	0,00	605,22	1 804,94
68	ЦТП №25	пр-кт Ленина, д.47	Другое строение	0,6727	0,0229	0,0129	0,7085	1 687,21	54,80	94,35	1 836,36
69	ЦТП №25	пр-кт Ленина, д.47 корп.а	Другое строение	0,2445		0,0000	0,2445	613,29	0,00	0,00	613,29
70	ЦТП №25	пр-кт Ленина, д.49 корп.а	Другое строение	0,2154		0,0740	0,2894	540,12	0,00	541,54	1 081,66
71	ЦТП №25	пр-кт Ленина, д.49 нет ГВС с лета 2019	Другое строение	0,9704		0,3000	1,2704	2 433,73	0,00	2 195,42	4 629,15



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
72	квартал 200	пр-кт Ленина, д.5	Другое строение	0,0989		0,0000	0,0989	248,16	0,00	0,00	248,16
73	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.51	Многоквартирный дом	0,3720		0,0596	0,4316	933,01	0,00	435,86	1 368,88
74	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.51 корп.а	Многоквартирный дом	0,2520		0,0440	0,2960	632,04	0,00	321,90	953,94
75	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.53	Многоквартирный дом	0,5105		0,0526	0,5631	1 280,34	0,00	385,27	1 665,60
76	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.55	Другое строение	0,1606		0,0000	0,1606	402,85	0,00	0,00	402,85
77	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.57	Многоквартирный дом	0,3132		0,0447	0,3578	785,47	0,00	326,83	1 112,30
78	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.59	Многоквартирный дом	0,2030		0,0426	0,2456	509,14	0,00	311,90	821,05
79	квартал 192	пр-кт Ленина, д.6	Многоквартирный дом	0,1784		0,0000	0,1784	447,44	0,00	0,00	447,44
80	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.61	Другое строение	0,3259		0,0590	0,3849	817,32	0,00	431,94	1 249,26
81	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.63	Многоквартирный дом	0,2776		0,0779	0,3555	696,32	0,00	570,12	1 266,44
82	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.65	Многоквартирный дом	0,2528		0,0496	0,3024	634,03	0,00	363,06	997,08
83	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.67	Многоквартирный дом	0,2465		0,0457	0,2922	618,28	0,00	334,48	952,76
84	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.69	Другое строение	0,1365		0,0000	0,1365	342,37	0,00	0,00	342,37
85	квартал 200	пр-кт Ленина, д.7	Другое строение	0,3142		0,0000	0,3142	787,92	0,00	0,00	787,92
86	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.71	Многоквартирный дом	0,2287		0,0256	0,2543	573,70	0,00	187,16	760,86
87	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.73	Многоквартирный дом	0,3630		0,0722	0,4352	910,44	0,00	528,13	1 438,57
88	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.73 корп.а	Многоквартирный дом	0,3470		0,0637	0,4107	870,31	0,00	465,85	1 336,16
89	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.75	Многоквартирный дом	0,2570		0,0344	0,2914	644,58	0,00	251,92	896,50
90	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.77	Многоквартирный дом	0,2366		0,0429	0,2795	593,46	0,00	314,09	907,55
91	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.77 корп.а	Многоквартирный дом	0,2947		0,0467	0,3414	739,11	0,00	341,89	1 081,00
92	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.79	Многоквартирный дом	0,2460		0,0392	0,2852	616,99	0,00	286,88	903,87
93	квартал 192 5135 ГОУСК-СЭиП Лен10	пр-кт Ленина, д.8	Другое строение	0,6306		0,0900	0,7206	1 581,58	0,00	658,63	2 240,21
94	квартал 192	пр-кт Ленина, д.8 корп.3	Другое строение	0,2833		0,0240	0,3073	710,57	0,00	175,63	886,20
95	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.81	Многоквартирный дом	0,2525		0,0450	0,2976	633,38	0,00	329,60	962,98
96	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.81 корп.а	Многоквартирный дом	0,2560		0,0470	0,3030	642,07	0,00	343,89	985,96
97	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.81 корп.б	Другое строение	0,1515		0,0041	0,1556	379,96	0,00	30,00	409,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
98	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.85	Многоквартирный дом	0,2634		0,0261	0,2895	660,67	0,00	190,72	851,39
99	ЦТП №27	пр-кт Ленина, д.87	Многоквартирный дом	0,3013		0,0614	0,3627	755,69	0,00	449,32	1 205,01
100	квартал 202	пр-кт Октября, д.32	Другое строение	0,7407	0,1120	0,0360	0,8887	1 857,76	267,91	263,45	2 389,11
101	квартал 202	пр-кт Октября, д.32 корп.а	Другое строение	0,1661		0,0000	0,1661	416,58	0,00	0,00	416,58
102	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.39	Другое строение	0,2630		0,0041	0,2671	659,63	0,00	30,04	689,67
103	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.41	Другое строение	0,0496		0,0004	0,0500	124,31	0,00	2,93	127,24
104	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.43	Многоквартирный дом	1,4254		0,1818	1,6073	3 575,14	0,00	1 330,52	4 905,66
105	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.43 корп.а	Другое строение	0,1695		0,0018	0,1714	425,21	0,00	13,52	438,74
106	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.45	Многоквартирный дом	0,3400		0,0645	0,4045	852,75	0,00	471,86	1 324,61
107	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.47	Многоквартирный дом	0,2520		0,0451	0,2971	632,04	0,00	329,90	961,94
108	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.49	Другое строение	0,1415		0,0710	0,2125	355,00	0,00	519,61	874,60
109	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.51	Многоквартирный дом	0,2770		0,0402	0,3172	694,74	0,00	293,91	988,65
110	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.59	Многоквартирный дом	1,6025		0,1509	1,7535	4 019,31	0,00	1 104,63	5 123,94
111	ЦТП №5	пр-кт Октября, д.59 корп.а	Другое строение	0,0827		0,0000	0,0827	207,49	0,00	0,00	207,49
112	ЦТП №22	ул. Абдрашитова, д.36	Многоквартирный дом	0,1410		0,0213	0,1623	353,64	0,00	155,95	509,59
113	квартал 60	ул. Абдрашитова, д.4	Другое строение	0,6793		0,0000	0,6793	1 703,79	0,00	0,00	1 703,79
114	ЦТП №6	ул. Блюхера, д.1	Многоквартирный дом	0,2575		0,0464	0,3039	645,75	0,00	339,65	985,40
115	ЦТП №5	ул. Блюхера, д.10	Другое строение	0,3928		0,0316	0,4244	985,26	0,00	231,11	1 216,38
116	ЦТП №6	ул. Блюхера, д.11	Многоквартирный дом	0,2540		0,0467	0,3007	637,06	0,00	341,89	978,95
117	ЦТП №6	ул. Блюхера, д.13	Другое строение	0,4305		0,0675	0,4980	1 079,73	0,00	494,10	1 573,83
118	ЦТП №5	ул. Блюхера, д.2	Многоквартирный дом	0,4530		0,0847	0,5377	1 136,17	0,00	619,80	1 755,97
119	ЦТП №6	ул. Блюхера, д.3	Многоквартирный дом	0,2540		0,0514	0,3054	637,06	0,00	375,89	1 012,94
120	ЦТП №5	ул. Блюхера, д.4	Многоквартирный дом	0,2634		0,0464	0,3099	660,72	0,00	339,86	1 000,58
121	ЦТП №6	ул. Блюхера, д.5	Многоквартирный дом	0,2540		0,0475	0,3015	637,06	0,00	347,89	984,95
122	ЦТП №5	ул. Блюхера, д.6	Другое строение	0,1539		0,0762	0,2301	385,96	0,00	557,86	943,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
123	ЦТП №5	ул. Блюхера, д.6 корп.а	Многоквартирный дом	0,2656		0,0503	0,3158	666,03	0,00	367,89	1 033,92
124	ЦТП №6	ул. Блюхера, д.7	Многоквартирный дом	0,2520		0,0500	0,3020	632,04	0,00	365,88	997,92
125	ЦТП №5	ул. Блюхера, д.8	Многоквартирный дом	0,2520		0,0522	0,3042	632,04	0,00	381,88	1 013,92
126	ЦТП №6	ул. Блюхера, д.9	Многоквартирный дом	0,2540		0,0503	0,3043	637,06	0,00	367,89	1 004,94
127	ЦТП №45	ул. Братская, д.1	Многоквартирный дом	0,2780		0,0470	0,3250	697,25	0,00	343,85	1 041,10
128	ЦТП №45	ул. Братская, д.1 корп.а	Многоквартирный дом	0,1001		0,0071	0,1072	251,16	0,00	51,82	302,97
129	ЦТП №45	ул. Братская, д.11	Многоквартирный дом	0,8448		0,1561	1,0008	2 118,73	0,00	1 142,04	3 260,77
130	ЦТП №45	ул. Братская, д.3	Многоквартирный дом	0,2399		0,0451	0,2850	601,74	0,00	330,21	931,95
131	ЦТП №45	ул. Братская, д.5	Многоквартирный дом	0,2755		0,0515	0,3269	690,94	0,00	376,60	1 067,54
132	ЦТП №45	ул. Братская, д.7	Другое строение	0,1452		0,0318	0,1770	364,18	0,00	232,71	596,90
133	ЦТП №45	ул. Братская, д.9	Многоквартирный дом	0,2565		0,0453	0,3018	643,36	0,00	331,63	975,00
134	ЦТП №45	ул. Братская, д.9 корп.а	Многоквартирный дом	0,3630		0,0643	0,4273	910,44	0,00	470,68	1 381,12
135	ЦТП №21	ул. Вагонная, д.2 корп.б	Другое строение	0,3649		0,0000	0,3649	915,27	0,00	0,00	915,27
136	квартал 200	ул. Весенняя, д.23	Многоквартирный дом	0,1420		0,0210	0,1630	356,15	0,00	154,02	510,17
137	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.0	Другое строение	0,0489		0,0000	0,0489	122,72	0,00	0,00	122,72
138	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.1	Другое строение	0,1549		0,0000	0,1549	388,39	0,00	0,00	388,39
139	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.1 корп.а	Другое строение	0,3179		0,0000	0,3179	797,35	0,00	0,00	797,35
140	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.1 корп.б	Другое строение	0,0035		0,0001	0,0036	8,90	0,00	0,73	9,63
141	квартал 60	ул. Вокзальная, д.10	Многоквартирный дом	0,3380		0,0349	0,3729	847,74	0,00	255,74	1 103,48
142	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.11	Многоквартирный дом	0,1820		0,0325	0,2145	456,47	0,00	237,50	693,97
143	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.11 корп.а	Другое строение	0,1101		0,0160	0,1261	276,20	0,00	117,09	393,29
144	ЦТП № 52	ул. Вокзальная, д.12 корп.а	Многоквартирный дом	0,1241		0,0335	0,1576	311,26	0,00	244,97	556,22
145	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.13	Многоквартирный дом	0,6286		0,1634	0,7920	1 576,57	0,00	1 195,54	2 772,11
146	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.13 корп.а	Другое строение	0,1236		0,0081	0,1317	309,89	0,00	59,51	369,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентилья-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентилья-ция	ГВС	Σ
147	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.13 корп.в	Другое строение	0,0630		0,0000	0,0630	158,01	0,00	0,00	158,01
148	ЦТП № 52	ул. Вокзальная, д.14 корп.а	Многоквартирный дом	0,3480		0,0710	0,4190	872,82	0,00	519,84	1 392,66
149	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.15	Многоквартирный дом	0,7199		0,1379	0,8578	1 805,60	0,00	1 009,09	2 814,69
150	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.16 корп.а	Многоквартирный дом	0,1110		0,0075	0,1185	278,40	0,00	54,89	333,29
151	Вокзальная ЦТП - 23	ул. Вокзальная, д.17	Другое строение	0,0768		0,0000	0,0768	192,57	0,00	0,00	192,57
152	ЦТП № 52	ул. Вокзальная, д.18 корп.а	Многоквартирный дом	0,1873		0,0075	0,1948	469,82	0,00	54,89	524,71
153	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.19	Другое строение	0,0739		0,0000	0,0739	185,28	0,00	0,00	185,28
154	квартал 60	ул. Вокзальная, д.2	Административные зда-ния, конторы	0,4821		0,0543	0,5363	1 209,10	0,00	397,01	1 606,11
155	ЦТП №22	ул. Вокзальная, д.2 корп.б	Многоквартирный дом	0,2047		0,0000	0,2047	513,42	0,00	0,00	513,42
156	ЦТП №22	ул. Вокзальная, д.2 корп.в	Многоквартирный дом	0,2617		0,0000	0,2617	656,30	0,00	0,00	656,30
157	ЦТП №22	ул. Вокзальная, д.2 корп.г	Многоквартирный дом	0,2963		0,0016	0,2979	743,09	0,00	11,71	754,80
158	ЦТП №22	ул. Вокзальная, д.2 корп.д	Многоквартирный дом	0,0873		0,0084	0,0957	218,86	0,00	61,57	280,44
159	ЦТП №22	ул. Вокзальная, д.2/д корп.1	Школы и ВУЗ	0,3374		0,0656	0,4029	846,21	0,00	479,76	1 325,96
160	Вокзальная ЦТП - 23	ул. Вокзальная, д.21	Многоквартирный дом	0,7243		0,1078	0,8321	1 816,62	0,00	788,55	2 605,17
161	Вокзальная ЦТП - 23	ул. Вокзальная, д.21 корп.а	Многоквартирный дом	0,2740		0,0000	0,2740	687,22	0,00	0,00	687,22
162	квартал 231	ул. Вокзальная, д.21 корп.б	Другое строение	0,2080		0,0000	0,2080	521,68	0,00	0,00	521,68
163	ЦТП № 52	ул. Вокзальная, д.22 корп.а	Многоквартирный дом	0,2852		0,0000	0,2852	715,23	0,00	0,00	715,23
164	Вокзальная ЦТП - 23	ул. Вокзальная, д.23	Многоквартирный дом	0,6745		0,1072	0,7817	1 691,76	0,00	784,70	2 476,46
165	Вокзальная ЦТП - 23	ул. Вокзальная, д.23 корп.а	Многоквартирный дом	0,2770		0,0000	0,2770	694,74	0,00	0,00	694,74
166	ЦТП № 51	ул. Вокзальная, д.23 корп.в	Многоквартирный дом	0,1850		0,0399	0,2249	464,00	0,00	291,91	755,91
167	ЦТП № 51	ул. Вокзальная, д.25	Многоквартирный дом	0,1578		0,0000	0,1578	395,81	0,00	0,00	395,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
168	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.26	Многоквартирный дом	0,3140		0,0593	0,3733	787,54	0,00	434,11	1 221,65
169	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.26 корп.а	Другое строение	0,0363		0,0010	0,0373	90,92	0,00	7,58	98,50
170	ЦТП № 51	ул. Вокзальная, д.27	Многоквартирный дом	0,1860		0,0423	0,2283	466,51	0,00	309,91	776,41
171	ЦТП № 51	ул. Вокзальная, д.27 корп.а	Многоквартирный дом	0,1140		0,0192	0,1332	285,92	0,00	140,34	426,26
172	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.28	Многоквартирный дом	0,4700		0,0000	0,4700	1 178,80	0,00	0,00	1 178,80
173	ЦТП № 51	ул. Вокзальная, д.29	Другое строение	0,1277		0,0346	0,1623	320,39	0,00	253,21	573,60
174	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.3	Многоквартирный дом	0,1990		0,0388	0,2378	499,11	0,00	283,91	783,02
175	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.30	Многоквартирный дом	0,2570		0,0000	0,2570	644,58	0,00	0,00	644,58
176	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.30 корп.а	Многоквартирный дом	0,2550		0,0407	0,2957	639,56	0,00	297,90	937,47
177	ЦТП № 51	ул. Вокзальная, д.31	Многоквартирный дом	0,3660		0,0529	0,4189	917,96	0,00	386,82	1 304,78
178	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.32	Многоквартирный дом	0,2670		0,0505	0,3175	669,66	0,00	369,89	1 039,55
179	ЦТП № 51	ул. Вокзальная, д.33	Многоквартирный дом	0,5190		0,0652	0,5842	1 301,70	0,00	477,15	1 778,85
180	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.34	Многоквартирный дом	0,3460		0,0661	0,4121	867,80	0,00	483,85	1 351,65
181	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.36	Многоквартирный дом	0,2580		0,0484	0,3064	647,09	0,00	353,89	1 000,98
182	ЦТП №45	ул. Вокзальная, д.38	Многоквартирный дом	0,2590		0,0426	0,3016	649,60	0,00	311,90	961,50
183	ЦТП №22	ул. Вокзальная, д.4 корп.а	Другое строение	0,2700		0,0000	0,2700	677,19	0,00	0,00	677,19
184	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.5	Многоквартирный дом	0,2320		0,0528	0,2848	581,88	0,00	386,48	968,35
185	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.7	Многоквартирный дом	0,2472		0,0427	0,2899	619,90	0,00	312,81	932,71
186	Вокзальная ЦТП - 23	ул. Вокзальная, д.7 корп.а	Другое строение	0,2080		0,0000	0,2080	521,66	0,00	0,00	521,66
187	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.9	Другое строение	0,4878		0,0012	0,4890	1 223,51	0,00	8,78	1 232,29
188	ЦТП №31	ул. Вокзальная, д.9 корп.а	Другое строение	0,7204		0,0016	0,7219	1 806,78	0,00	11,39	1 818,17
189	ЦТП №25	ул. Волочаевская, д.1 корп.а	Другое строение	0,0526		0,0000	0,0526	131,93	0,00	0,00	131,93
190	квартал 173	ул. Волочаевская, д.13	Многоквартирный дом	0,2615		0,0000	0,2615	655,80	0,00	0,00	655,80
191	квартал 173	ул. Волочаевская, д.13	Многоквартирный дом	0,1294		0,0000	0,1294	324,44	0,00	0,00	324,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
		корп.а									
192	ЦТП №15	ул. Волочаевская, д. 15	Многоквартирный дом	0,2470		0,0464	0,2934	619,50	0,00	339,55	959,05
193	ЦТП №15	ул. Волочаевская, д. 15 корп.а	Другое строение	0,3880		0,1269	0,5149	973,18	0,00	928,63	1 901,81
194	квартал 180	ул. Волочаевская, д. 16	Многоквартирный дом	0,3251		0,0000	0,3251	815,42	0,00	0,00	815,42
195	квартал 180	ул. Волочаевская, д. 16 корп.а	Многоквартирный дом	0,2030		0,0000	0,2030	509,14	0,00	0,00	509,14
196	квартал 180	ул. Волочаевская, д. 16 корп.б	Другое строение	0,0547		0,0000	0,0547	137,11	0,00	0,00	137,11
197	ЦТП №15	ул. Волочаевская, д. 17	Многоквартирный дом	0,2522		0,0473	0,2995	632,54	0,00	346,04	978,58
198	квартал 180	ул. Волочаевская, д. 18	Многоквартирный дом	0,2090		0,0000	0,2090	524,19	0,00	0,00	524,19
199	квартал 180	ул. Волочаевская, д. 18 корп.а	Многоквартирный дом	0,1893		0,0000	0,1893	474,87	0,00	0,00	474,87
200	ЦТП №21	ул. Волочаевская, д. 2	Другое строение	0,7380		0,0665	0,8044	1 850,87	0,00	486,39	2 337,26
201	квартал 181	ул. Волочаевская, д. 20	Многоквартирный дом	0,3159		0,0000	0,3159	792,29	0,00	0,00	792,29
202	ЦТП №25	ул. Волочаевская, д. 3	Другое строение	0,0860		0,0000	0,0860	215,69	0,00	0,00	215,69
203	ЦТП №21	ул. Волочаевская, д. 4	Другое строение	0,1294		0,0505	0,1800	324,60	0,00	369,78	694,38
204	ЦТП №21	ул. Волочаевская, д. 6	Многоквартирный дом	0,3360		0,0686	0,4046	842,70	0,00	502,18	1 344,88
205	квартал 211 5914 БашГУ (Уч кор ФМФ	ул. Волочаевская, д. 6 корп.а	Другое строение	0,1204		0,0303	0,1506	301,90	0,00	221,43	523,33
206	ЦТП №14	ул. Голикова, д. 1	Многоквартирный дом	0,1996		0,0423	0,2419	500,72	0,00	309,35	810,07
207	ЦТП №14	ул. Голикова, д. 11	Многоквартирный дом	0,2480		0,0520	0,3000	622,01	0,00	380,80	1 002,81
208	ЦТП №14	ул. Голикова, д. 13	Многоквартирный дом	0,2449		0,0513	0,2962	614,24	0,00	375,42	989,66
209	ЦТП №15	ул. Голикова, д. 20	Другое строение	0,2816		0,0661	0,3477	706,23	0,00	483,94	1 190,18
210	ЦТП №15	ул. Голикова, д. 22	Многоквартирный дом	0,2291		0,0350	0,2641	574,58	0,00	256,19	830,77
211	ЦТП №15	ул. Голикова, д. 22 корп.а	Многоквартирный дом	0,1926		0,0445	0,2371	482,97	0,00	325,84	808,81
212	ЦТП №15	ул. Голикова, д. 22 корп.б	Многоквартирный дом	0,2300		0,0342	0,2642	576,86	0,00	250,36	827,22
213	ЦТП №15	ул. Голикова, д. 24	Многоквартирный дом	0,2650		0,0470	0,3120	664,64	0,00	343,62	1 008,27
214	ЦТП №15	ул. Голикова, д. 24 корп.а	Многоквартирный дом	0,1706		0,0303	0,2010	427,93	0,00	222,05	649,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
215	ЦТП №15	ул. Голикова, д.24 корп.б	Другое строение	0,0088		0,0000	0,0088	22,18	0,00	0,00	22,18
216	ЦТП №15	ул. Голикова, д.26	Многоквартирный дом	0,2434		0,0448	0,2882	610,46	0,00	327,65	938,10
217	ЦТП №15	ул. Голикова, д.28	Многоквартирный дом	0,3246		0,0560	0,3805	814,03	0,00	409,64	1 223,67
218	ЦТП №15	ул. Голикова, д.28 корп.а	Другое строение	0,3040		0,0344	0,3384	762,45	0,00	251,53	1 013,98
219	ЦТП №14	ул. Голикова, д.3	Многоквартирный дом	0,5135		0,0527	0,5663	1 287,93	0,00	386,02	1 673,96
220	ЦТП №14	ул. Голикова, д.5	Многоквартирный дом	0,2588		0,0270	0,2858	649,19	0,00	197,46	846,65
221	ЦТП №14	ул. Голикова, д.7	Другое строение	0,1634		0,0490	0,2125	409,91	0,00	358,89	768,81
222	ЦТП №14	ул. Голикова, д.9	Многоквартирный дом	0,2490		0,0515	0,3005	624,52	0,00	376,74	1 001,26
223	ЦТП №21	ул. Дёповская, д.19	Многоквартирный дом	0,2088		0,0596	0,2684	523,60	0,00	436,37	959,97
224	ЦТП №21	ул. Дёповская, д.19 корп.а	Другое строение	0,0211		0,0162	0,0373	52,92	0,00	118,55	171,47
225	ЦТП №21	ул. Дёповская, д.21	Многоквартирный дом	0,2473		0,0304	0,2777	620,26	0,00	222,40	842,66
226	ЦТП №21	ул. Дёповская, д.23	Многоквартирный дом	0,1992		0,0490	0,2482	499,66	0,00	358,40	858,06
227	ЦТП №21	ул. Дёповская, д.23 корп.а	Многоквартирный дом	0,2133		0,0099	0,2232	534,98	0,00	72,46	607,44
228	ЦТП №21	ул. Дёповская, д.25	Многоквартирный дом	0,3077		0,0684	0,3761	771,69	0,00	500,91	1 272,60
229	квартал 211 5914 БашГУ (Уч кор ФМФ	ул. Дёповская, д.27	Другое строение	0,2300		0,0630	0,2930	576,89	0,00	461,02	1 037,90
230	квартал 211	ул. Дёповская, д.29	Другое строение	0,0605		0,0000	0,0605	151,84	0,00	0,00	151,84
231	квартал 185	ул. Дёповская, д.36 корп.а	Другое строение	0,2628		0,0540	0,3168	659,07	0,00	395,18	1 054,25
232	квартал 185	ул. Дёповская, д.38	Многоквартирный дом	0,1756		0,0000	0,1756	440,32	0,00	0,00	440,32
233	ЦТП №31	ул. Дистанционная, д.3	Другое строение	0,0280		0,0000	0,0280	70,23	0,00	0,00	70,23
234	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.10	Другое строение	0,2023		0,0000	0,2023	507,33	0,00	0,00	507,33
235	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.12	Другое строение	0,2505		0,0000	0,2505	628,33	0,00	0,00	628,33
236	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.14	Многоквартирный дом	0,0414		0,0000	0,0414	103,88	0,00	0,00	103,88
237	квартал 181	ул. Дружбы, д.15	Многоквартирный дом	0,5257		0,0000	0,5257	1 318,44	0,00	0,00	1 318,44
238	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.16	Другое строение	0,0594		0,0000	0,0594	149,10	0,00	0,00	149,10
239	квартал 181	ул. Дружбы, д.17	Многоквартирный дом	0,2309		0,0000	0,2309	579,21	0,00	0,00	579,21



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
240	квартал 181	ул. Дружбы, д.17 корп.а	Многоквартирный дом	0,2768		0,0000	0,2768	694,15	0,00	0,00	694,15
241	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.18	Многоквартирный дом	0,0901		0,0292	0,1193	225,99	0,00	213,75	439,73
242	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.19	Многоквартирный дом	0,2696		0,0461	0,3158	676,27	0,00	337,52	1 013,80
243	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.19 корп.а	Многоквартирный дом	0,2610		0,0481	0,3091	654,61	0,00	351,76	1 006,37
244	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.2	Другое строение	0,2777		0,0000	0,2777	696,47	0,00	0,00	696,47
245	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.20	Многоквартирный дом	0,2375		0,0543	0,2919	595,77	0,00	397,58	993,36
246	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.21	Многоквартирный дом	0,2560		0,0472	0,3032	642,17	0,00	345,08	987,25
247	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.21 корп.а	Многоквартирный дом	0,2002		0,0439	0,2441	502,04	0,00	321,26	823,29
248	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.23	Многоквартирный дом	0,3265		0,0533	0,3798	818,91	0,00	390,23	1 209,14
249	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.23 корп.а	Другое строение	0,1619		0,0806	0,2425	406,14	0,00	589,73	995,87
250	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.24 корп.а	Многоквартирный дом	0,1520		0,0333	0,1853	381,15	0,00	243,98	625,13
251	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.25	Многоквартирный дом	0,2562		0,0510	0,3072	642,56	0,00	373,54	1 016,11
252	ЦТП №15	ул. Дружбы, д.27	Многоквартирный дом	0,5300		0,0474	0,5774	1 329,29	0,00	346,83	1 676,12
253	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.29	Многоквартирный дом	0,3821		0,0830	0,4652	958,46	0,00	607,72	1 566,17
254	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.3	Многоквартирный дом	0,4047		0,0389	0,4436	1 015,13	0,00	284,48	1 299,62
255	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.30	Многоквартирный дом	0,1935		0,0000	0,1935	485,40	0,00	0,00	485,40
256	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.30 корп.а	Многоквартирный дом	0,1021		0,0123	0,1144	256,13	0,00	90,02	346,15
257	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.30 корп.б	Многоквартирный дом	0,1045		0,0153	0,1198	262,12	0,00	111,98	374,10
258	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.30 корп.в	Многоквартирный дом	0,1020		0,0159	0,1179	255,82	0,00	116,37	372,20
259	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.31	Многоквартирный дом	0,2533		0,0389	0,2922	635,34	0,00	284,66	920,00
260	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.31 корп.а	Многоквартирный дом	0,2746		0,0584	0,3330	688,72	0,00	427,49	1 116,21
261	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.32	Многоквартирный дом	0,2280		0,0988	0,3268	571,85	0,00	723,30	1 295,15
262	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.32 корп.а	Многоквартирный дом	0,1997		0,0620	0,2616	500,79	0,00	453,41	954,20
263	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.33	Многоквартирный дом	0,2440		0,0439	0,2879	611,97	0,00	321,46	933,44
264	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.33 корп.1	Другое строение	0,0022		0,0162	0,0184	5,52	0,00	118,55	124,07
265	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.33 корп.а	Другое строение	0,0323		0,0000	0,0323	81,13	0,00	0,00	81,13



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
266	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.34	Многоквартирный дом	0,1906		0,0492	0,2398	478,08	0,00	359,71	837,79
267	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.35	Многоквартирный дом	0,2510		0,0415	0,2925	629,53	0,00	303,91	933,44
268	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.36	Многоквартирный дом	0,1897		0,0000	0,1897	475,72	0,00	0,00	475,72
269	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.36 корп.а	Многоквартирный дом	0,2446		0,0000	0,2446	613,45	0,00	0,00	613,45
270	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.36 корп.б	Многоквартирный дом	0,2098		0,0000	0,2098	526,17	0,00	0,00	526,17
271	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.37	Другое строение	0,3586		0,0472	0,4058	899,42	0,00	345,44	1 244,85
272	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.37 корп.а	Многоквартирный дом	0,3858		0,0726	0,4584	967,62	0,00	531,46	1 499,08
273	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.38	Многоквартирный дом	0,3694		0,0901	0,4595	926,51	0,00	659,45	1 585,95
274	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.39	Многоквартирный дом	0,2560		0,0367	0,2928	642,12	0,00	268,92	911,05
275	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.40	Многоквартирный дом	0,5396		0,0746	0,6142	1 353,37	0,00	545,83	1 899,19
276	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.41	Многоквартирный дом	0,2710		0,0410	0,3120	679,69	0,00	299,91	979,60
277	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.42	Многоквартирный дом	0,2046		0,0492	0,2537	513,08	0,00	359,89	872,96
278	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.42 корп.а	Другое строение	0,1024		0,0379	0,1403	256,83	0,00	277,33	534,16
279	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.43	Многоквартирный дом	0,2460		0,0472	0,2932	616,99	0,00	345,65	962,65
280	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.43 корп.а	Другое строение	0,0818		0,0158	0,0977	205,27	0,00	115,89	321,16
281	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.44	Многоквартирный дом	0,2040		0,0552	0,2591	511,55	0,00	403,87	915,42
282	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.44 корп.а	Многоквартирный дом	0,2056		0,0456	0,2512	515,61	0,00	333,89	849,51
283	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.45	Другое строение	0,1430		0,0000	0,1430	358,71	0,00	0,00	358,71
284	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.46	Другое строение	0,1920		0,0365	0,2285	481,62	0,00	266,93	748,55
285	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.47	Многоквартирный дом	0,4870		0,0801	0,5671	1 221,44	0,00	585,82	1 807,26
286	ЦТП №14	ул. Дружбы, д.47 корп.А	Многоквартирный дом	0,3661		0,0217	0,3878	918,22	0,00	158,53	1 076,75
287	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.48	Многоквартирный дом	0,3663		0,0756	0,4419	918,67	0,00	553,05	1 471,72
288	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.5	Многоквартирный дом	0,0417		0,0000	0,0417	104,63	0,00	0,00	104,63
289	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.50	Многоквартирный дом	0,3746		0,0708	0,4454	939,48	0,00	518,48	1 457,96
290	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.52	Многоквартирный дом	0,2022		0,0689	0,2711	507,06	0,00	504,25	1 011,31
291	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.54	Другое строение	0,0587		0,0000	0,0587	147,32	0,00	0,00	147,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
292	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.56	Другое строение	0,1644		0,0000	0,1644	412,21	0,00	0,00	412,21
293	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.56 корп.а	Другое строение	0,0093		0,0162	0,0255	23,33	0,00	118,55	141,88
294	ЦТП №28	ул. Дружбы, д.58	Множкквартирный дом	0,3727		0,0751	0,4478	934,76	0,00	549,27	1 484,03
295	ЦТП №1	ул. Дружбы, д.60	Множкквартирный дом	0,3460		0,0656	0,4116	867,80	0,00	479,85	1 347,65
296	ЦТП №1	ул. Дружбы, д.62	Множкквартирный дом	0,3530		0,0660	0,4190	885,39	0,00	482,78	1 368,17
297	ЦТП №1	ул. Дружбы, д.64	Множкквартирный дом	0,2580		0,0489	0,3069	647,09	0,00	357,85	1 004,94
298	ЦТП №1	ул. Дружбы, д.66	Множкквартирный дом	0,4568		0,0903	0,5470	1 145,63	0,00	660,53	1 806,16
299	ЦТП №1	ул. Дружбы, д.66 корп.а	Множкквартирный дом	0,2130		0,0383	0,2513	534,22	0,00	280,59	814,81
300	ЦТП №1	ул. Дружбы, д.68	Множкквартирный дом	0,2917		0,0713	0,3629	731,58	0,00	521,49	1 253,07
301	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.7	Множкквартирный дом	0,0411		0,0000	0,0411	103,20	0,00	0,00	103,20
302	ЦТП №1	ул. Дружбы, д.70	Множкквартирный дом	0,2130		0,0353	0,2483	534,22	0,00	258,23	792,45
303	ЦТП №34	ул. Дружбы, д.9	Множкквартирный дом	0,1556		0,0266	0,1821	390,24	0,00	194,32	584,56
304	квартал 1	ул. Железнодорожная, д.10	Множкквартирный дом	0,3440		0,0000	0,3440	862,78	0,00	0,00	862,78
305	квартал 1	ул. Железнодорожная, д.12	Множкквартирный дом	0,0830		0,0000	0,0830	208,17	0,00	0,00	208,17
306	квартал 1	ул. Железнодорожная, д.14	Множкквартирный дом	0,1970		0,0000	0,1970	494,09	0,00	0,00	494,09
307	квартал 1	ул. Железнодорожная, д.16	Множкквартирный дом	0,3760		0,0000	0,3760	943,04	0,00	0,00	943,04
308	квартал 1	ул. Железнодорожная, д.2	Множкквартирный дом	0,0860		0,0000	0,0860	215,70	0,00	0,00	215,70
309	квартал 2	ул. Железнодорожная, д.26	Множкквартирный дом	0,2140		0,0000	0,2140	536,73	0,00	0,00	536,73
310	квартал 2	ул. Железнодорожная, д.28	Множкквартирный дом	0,1480		0,0000	0,1480	371,20	0,00	0,00	371,20
311	квартал 2	ул. Железнодорожная, д.30	Множкквартирный дом	0,1036		0,0000	0,1036	259,81	0,00	0,00	259,81
312	квартал 2	ул. Железнодорожная, д.32	Другое строение	0,2277		0,0440	0,2717	571,10	0,00	322,00	893,10
313	квартал 2	ул. Железнодорожная, д.32 корп.а	Другое строение	0,2925		0,0540	0,3465	733,59	0,00	395,18	1 128,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
314	квартал 2	ул. Железнодорожная, д.34	Многokвартирный дом	0,1230		0,0000	0,1230	308,50	0,00	0,00	308,50
315	квартал 1	ул. Железнодорожная, д.4	Многokвартирный дом	0,2600		0,0000	0,2600	652,10	0,00	0,00	652,10
316	квартал 23	ул. Железнодорожная, д.40	Многokвартирный дом	0,2580		0,0576	0,3156	647,09	0,00	421,21	1 068,30
317	квартал 23	ул. Железнодорожная, д.44	Многokвартирный дом	0,2380		0,0409	0,2789	596,93	0,00	299,40	896,33
318	ЦТП №48	ул. Железнодорожная, д.50	Многokвартирный дом	0,0760		0,0000	0,0760	190,62	0,00	0,00	190,62
319	ЦТП №48	ул. Железнодорожная, д.52	Многokвартирный дом	0,3187		0,0628	0,3815	799,33	0,00	459,85	1 259,18
320	ЦТП №48	ул. Железнодорожная, д.68	Многokвартирный дом	0,2430		0,0375	0,2805	609,47	0,00	274,46	883,92
321	ЦТП №25	ул. Заводская, д.13	Другое строение	0,0741		0,0224	0,0965	185,82	0,00	164,17	349,99
322	квартал 173	ул. Заводская, д.18 корп.а	Другое строение	0,0577		0,0120	0,0696	144,61	0,00	87,48	232,09
323	ЦТП №25	ул. Заводская, д.19	Другое строение	0,2498		0,0879	0,3377	626,52	0,00	643,36	1 269,88
324	квартал 173	ул. Заводская, д.22	Многokвартирный дом	0,2494		0,0000	0,2494	625,46	0,00	0,00	625,46
325	ЦТП №25	ул. Заводская, д.23	Многokвартирный дом	0,6311		0,1195	0,7506	1 582,93	0,00	874,46	2 457,39
326	ЦТП №25	ул. Заводская, д.23 корп.а	Другое строение	0,0015		0,0162	0,0177	3,76	0,00	118,55	122,32
327	квартал 173	ул. Заводская, д.24	Многokвартирный дом	0,1370		0,0000	0,1370	343,61	0,00	0,00	343,61
328	ЦТП №25	ул. Заводская, д.25	Многokвартирный дом	0,2240		0,0315	0,2555	561,81	0,00	230,54	792,35
329	квартал 172	ул. Заводская, д.6	Другое строение	0,1274		0,0307	0,1580	319,41	0,00	224,31	543,71
330	ЦТП №25	ул. Заводская, д.8	Многokвартирный дом	0,5903		0,0915	0,6818	1 480,43	0,00	669,82	2 150,25
331	ЦТП №26	ул. Имая Насыри, д.2	Многokвартирный дом	0,6440		0,1502	0,7942	1 615,14	0,00	1 099,23	2 714,37
332	ЦТП №26	ул. Имая Насыри, д.4	Многokвартирный дом	0,3100		0,0612	0,3712	777,51	0,00	447,86	1 225,37
333	ЦТП №26	ул. Имая Насыри, д.6	Многokвартирный дом	0,5070		0,0896	0,5966	1 271,60	0,00	655,80	1 927,40
334	ЦТП №6	ул. Комарова, д.10	Другое строение	0,1364		0,0121	0,1486	342,21	0,00	88,87	431,08
335	ЦТП №6	ул. Комарова, д.12	Многokвартирный дом	0,4550		0,0500	0,5050	1 141,18	0,00	365,88	1 507,06
336	ЦТП №6	ул. Комарова, д.14	Многokвартирный дом	0,4650		0,0850	0,5500	1 166,26	0,00	621,80	1 788,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
337	ЦТП №6	ул. Комарова, д.4	Многоквартирный дом	0,4620		0,0833	0,5453	1 158,74	0,00	609,81	1 768,55
338	ЦТП №6	ул. Комарова, д.6	Многоквартирный дом	0,4676		0,0862	0,5538	1 172,69	0,00	631,08	1 803,77
339	ЦТП №6	ул. Комарова, д.8	Другое строение	0,1693		0,0562	0,2255	424,68	0,00	411,28	835,95
340	квартал 202	ул. Коммунистическая, д.30	Другое строение	0,5034		0,0000	0,5034	1 262,46	0,00	0,00	1 262,46
341	квартал 202	ул. Коммунистическая, д.30 корп.а	Гаражи	0,0519		0,0000	0,0519	130,17	0,00	0,00	130,17
342	квартал 8	ул. Кочетова, д.15	Многоквартирный дом	0,2113		0,0000	0,2113	529,91	0,00	0,00	529,91
343	квартал 8	ул. Кочетова, д.17	Многоквартирный дом	0,1501		0,0220	0,1720	376,45	0,00	160,66	537,11
344	квартал 8	ул. Кочетова, д.19	Многоквартирный дом	0,1460		0,0000	0,1460	366,18	0,00	0,00	366,18
345	квартал 8	ул. Кочетова, д.21	Многоквартирный дом	0,1500		0,0208	0,1707	376,10	0,00	152,06	528,16
346	квартал 8	ул. Кочетова, д.23	Многоквартирный дом	0,1200		0,0000	0,1200	300,97	0,00	0,00	300,97
347	ЦТП №46	ул. Кочетова, д.23 корп.а	Многоквартирный дом	0,2270		0,0249	0,2519	569,34	0,00	182,56	751,89
348	ЦТП №46	ул. Кочетова, д.23 корп.б	Многоквартирный дом	0,2450		0,0349	0,2799	614,48	0,00	255,06	869,54
349	квартал 10	ул. Кочетова, д.24	Многоквартирный дом	0,1420		0,0000	0,1420	356,15	0,00	0,00	356,15
350	квартал 10	ул. Кочетова, д.24 корп.1	Другое строение	0,0154		0,0000	0,0154	38,60	0,00	0,00	38,60
351	квартал 10	ул. Кочетова, д.24 корп.а	Многоквартирный дом	0,2255		0,0000	0,2255	565,46	0,00	0,00	565,46
352	квартал 10	ул. Кочетова, д.24 корп.б	Многоквартирный дом	0,2040		0,0000	0,2040	511,65	0,00	0,00	511,65
353	квартал 10	ул. Кочетова, д.24 корп.в	Многоквартирный дом	0,2090		0,0000	0,2090	524,19	0,00	0,00	524,19
354	квартал 10	ул. Кочетова, д.24 корп.г	Многоквартирный дом	0,2537		0,0000	0,2537	636,25	0,00	0,00	636,25
355	квартал 10	ул. Кочетова, д.24 корп.д	Многоквартирный дом	0,1498		0,0000	0,1498	375,74	0,00	0,00	375,74
356	квартал 10	ул. Кочетова, д.24 корп.е	Многоквартирный дом	0,2320		0,0000	0,2320	581,88	0,00	0,00	581,88
357	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.28	Многоквартирный дом	0,3140		0,0469	0,3609	787,54	0,00	343,29	1 130,83
358	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.30	Другое строение	0,0106		0,0162	0,0268	26,59	0,00	118,55	145,14
359	квартал 18	ул. Кочетова, д.31 корп.а	Многоквартирный дом	0,2330		0,2260	0,4590	584,39	0,00	1 653,89	2 238,27
360	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.32	Многоквартирный дом	0,2694		0,0115	0,2809	675,68	0,00	84,44	760,12
361	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.34	Многоквартирный дом	0,2570		0,0180	0,2750	644,58	0,00	131,74	776,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
362	квартал 18	ул. Кочетова, д.35	Частный дом	0,0126		0,0000	0,0126	31,60	0,00	0,00	31,60
363	квартал 18	ул. Кочетова, д.39	Частный дом	0,0151		0,0000	0,0151	37,87	0,00	0,00	37,87
364	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.40	Частный дом	0,0132		0,0000	0,0132	33,11	0,00	0,00	33,11
365	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.42	Частный дом	0,0000		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.44	Частный дом	0,0130		0,0000	0,0130	32,61	0,00	0,00	32,61
367	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.50	Частный дом	0,0131		0,0000	0,0131	32,86	0,00	0,00	32,86
368	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.54 корп.1	Частный дом	0,0131		0,0000	0,0131	32,86	0,00	0,00	32,86
369	ЦТП №47	ул. Кочетова, д.56	Частный дом	0,0129		0,0000	0,0129	32,35	0,00	0,00	32,35
370	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.16	Многоквартирный дом	0,2650		0,0403	0,3053	664,64	0,00	294,78	959,42
371	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.18	Многоквартирный дом	0,2594		0,0495	0,3089	650,60	0,00	362,27	1 012,87
372	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.20	Многоквартирный дом	0,2560		0,0601	0,3161	642,07	0,00	439,86	1 081,93
373	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.22	Многоквартирный дом	0,2580		0,0495	0,3075	647,09	0,00	361,89	1 008,97
374	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.24	Многоквартирный дом	0,2490		0,0497	0,2987	624,52	0,00	363,88	988,40
375	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.26	Многоквартирный дом	0,2590		0,0511	0,3101	649,60	0,00	373,88	1 023,48
376	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.28	Многоквартирный дом	0,2580		0,0479	0,3059	647,09	0,00	350,18	997,27
377	ЦТП №5	ул. Курчатова, д.30	Многоквартирный дом	0,3625		0,0693	0,4319	909,25	0,00	507,36	1 416,60
378	ЦТП №6	ул. Курчатова, д.32	Многоквартирный дом	0,4816		0,0858	0,5673	1 207,87	0,00	627,56	1 835,43
379	ЦТП №6	ул. Курчатова, д.34	Многоквартирный дом	0,2130		0,0281	0,2411	534,22	0,00	205,94	740,16
380	ЦТП №6	ул. Курчатова, д.36	Другое строение	0,0440		0,0003	0,0443	110,36	0,00	2,20	112,55
381	ЦТП №6	ул. Курчатова, д.38	Многоквартирный дом	0,4690		0,0779	0,5469	1 176,30	0,00	569,82	1 746,12
382	ЦТП №6	ул. Курчатова, д.40	Многоквартирный дом	0,2567		0,0497	0,3064	643,83	0,00	363,88	1 007,71
383	ЦТП №6	ул. Курчатова, д.42	Многоквартирный дом	0,2838		0,0541	0,3380	711,85	0,00	396,27	1 108,12
384	ЦТП №6	ул. Курчатова, д.44	Многоквартирный дом	0,3073		0,0377	0,3450	770,77	0,00	275,91	1 046,69
385	ЦТП №26	ул. Курчатова, д.7	Многоквартирный дом	0,5123		0,0837	0,5960	1 284,99	0,00	612,16	1 897,15
386	ЦТП №26	ул. Курчатова, д.7 корп.а	Другое строение	0,0020		0,0162	0,0182	5,02	0,00	118,55	123,57
387	ЦТП №26	ул. Курчатова, д.9	Другое строение	0,2120		0,0042	0,2162	531,70	0,00	30,53	562,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентили- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентили- ция	ГВС	Σ
388	квартал 3	ул. Лесная, д.16	Другое строение	0,6377		0,0000	0,6377	1 599,40	0,00	0,00	1 599,40
389	квартал 6	ул. Лесная, д.18	Другое строение	0,6316		0,0831	0,7148	1 584,23	0,00	608,35	2 192,58
390	квартал 1	ул. Лесная, д.2	Многоквартирный дом	0,4222		0,0000	0,4222	1 058,88	0,00	0,00	1 058,88
391	квартал 8	ул. Лесная, д.20	Другое строение	0,3087		0,0064	0,3151	774,24	0,00	46,54	820,78
392	квартал 6	ул. Лесная, д.20 корп.а	Многоквартирный дом	0,3363		0,0227	0,3590	843,48	0,00	166,34	1 009,82
393	квартал 10	ул. Лесная, д.24 корп.а	Другое строение	0,1517		0,0000	0,1517	380,42	0,00	0,00	380,42
394	квартал 6	ул. Лесная, д.61	Многоквартирный дом	0,2262		0,0673	0,2935	567,31	0,00	492,38	1 059,70
395	квартал 6	ул. Лесная, д.61 корп.а	Многоквартирный дом	0,2630		0,0850	0,3480	659,63	0,00	621,69	1 281,31
396	квартал 60	ул. Локомотивная, д.1	Другое строение	0,1031		0,0312	0,1343	258,62	0,00	228,53	487,15
397	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.11	Многоквартирный дом	0,2270		0,0336	0,2606	569,34	0,00	246,14	815,47
398	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.12	Многоквартирный дом	0,0510		0,0000	0,0510	127,91	0,00	0,00	127,91
399	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.12 корп.а	Многоквартирный дом	0,1110		0,0000	0,1110	278,40	0,00	0,00	278,40
400	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.13	Многоквартирный дом	0,1600		0,0000	0,1600	401,30	0,00	0,00	401,30
401	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.14	Многоквартирный дом	0,0690		0,0000	0,0690	173,06	0,00	0,00	173,06
402	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.15	Многоквартирный дом	0,0690		0,0000	0,0690	173,06	0,00	0,00	173,06
403	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.15 корп.а	Многоквартирный дом	0,1554		0,0139	0,1693	389,78	0,00	101,97	491,75
404	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.16	Другое строение	0,1474		0,0178	0,1652	369,69	0,00	130,53	500,23
405	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.18	Многоквартирный дом	0,0690		0,0000	0,0690	173,06	0,00	0,00	173,06
406	квартал 60	ул. Локомотивная, д.2 корп.а	Многоквартирный дом	0,2019		0,0000	0,2019	506,30	0,00	0,00	506,30
407	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.5	Многоквартирный дом	0,2880		0,0535	0,3415	722,33	0,00	391,88	1 114,21
408	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.8	Многоквартирный дом	0,4610		0,0000	0,4610	1 156,23	0,00	0,00	1 156,23
409	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.9 корп.а	Многоквартирный дом	0,0920		0,0000	0,0920	230,74	0,00	0,00	230,74
410	ЦТП № 52	ул. Локомотивная, д.9 корп.б	Другое строение	0,1024		0,0370	0,1394	256,85	0,00	270,96	527,81
411	квартал 175	ул. Льва Толстого, д.4	Другое строение			0,4900	0,4900	0,00	0,00	3 585,86	3 585,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
412	квартал 27	ул. Менделеева, д.11	Частный дом	0,0166		0,0000	0,0166	41,63	0,00	0,00	41,63
413	квартал 27	ул. Менделеева, д.13	Частный дом	0,0197		0,0000	0,0197	49,41	0,00	0,00	49,41
414	квартал 27	ул. Менделеева, д.13 корп.а	Другое строение	0,0154		0,0000	0,0154	38,72	0,00	0,00	38,72
415	квартал 27	ул. Менделеева, д.13 корп.б	Другое строение	0,0030		0,0000	0,0030	7,44	0,00	0,00	7,44
416	квартал 27	ул. Менделеева, д.13 корп.в	Другое строение	0,2904		0,0000	0,2904	728,27	0,00	0,00	728,27
417	квартал 27	ул. Менделеева, д.21	Частный дом	0,0162		0,0000	0,0162	40,63	0,00	0,00	40,63
418	квартал 27	ул. Менделеева, д.23	Частный дом	0,0179		0,0000	0,0179	44,89	0,00	0,00	44,89
419	квартал 19	ул. Менделеева, д.24	Другое строение	0,0650		0,0000	0,0650	163,03	0,00	0,00	163,03
420	квартал 27	ул. Менделеева, д.25	Частный дом	0,0162		0,0000	0,0162	40,63	0,00	0,00	40,63
421	квартал 18	ул. Менделеева, д.28	Частный дом	0,0244		0,0000	0,0244	61,20	0,00	0,00	61,20
422	квартал 18	ул. Менделеева, д.30	Частный дом	0,0279		0,0000	0,0279	69,98	0,00	0,00	69,98
423	квартал 27	ул. Менделеева, д.31	Частный дом	0,0162		0,0000	0,0162	40,63	0,00	0,00	40,63
424	квартал 27	ул. Менделеева, д.33	Частный дом	0,0163		0,0000	0,0163	40,88	0,00	0,00	40,88
425	квартал 27	ул. Менделеева, д.35	Частный дом	0,0146		0,0000	0,0146	36,62	0,00	0,00	36,62
426	квартал 27	ул. Менделеева, д.37	Частный дом	0,0161		0,0000	0,0161	40,38	0,00	0,00	40,38
427	квартал 27	ул. Менделеева, д.39	Частный дом	0,0162		0,0000	0,0162	40,63	0,00	0,00	40,63
428	ЦТП №48	ул. Менделеева, д.4	Многokвартирный дом	0,4390		0,0654	0,5044	1 101,05	0,00	478,65	1 579,71
429	ЦТП №47	ул. Менделеева, д.41	Частный дом	0,0244		0,0000	0,0244	61,20	0,00	0,00	61,20
430	ЦТП №48	ул. Менделеева, д.6	Многokвартирный дом	0,7923		0,0934	0,8857	1 987,14	0,00	683,27	2 670,42
431	квартал 27	ул. Менделеева, д.9	Частный дом	0,0118		0,0000	0,0118	29,60	0,00	0,00	29,60
432	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.25 корп.а	Многokвартирный дом	0,2510		0,0459	0,2969	629,53	0,00	335,89	965,42
433	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.25 корп.б	Многokвартирный дом	0,3410		0,0604	0,4014	855,26	0,00	441,87	1 297,13
434	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.25 корп.в	Многokвартирный дом	0,4640		0,0805	0,5445	1 163,76	0,00	589,28	1 753,04
435	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.25 корп.г	Многokвартирный дом	0,2660		0,0681	0,3341	667,15	0,00	498,20	1 165,35



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
436	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.25 корп.д	Многokвартирный дом	0,3770		0,0000	0,3770	945,55	0,00	0,00	945,55
437	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.25 корп.е	Многokвартирный дом	0,2146		0,0542	0,2688	538,19	0,00	396,98	935,17
438	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.25 корп.ж	Многokвартирный дом	0,4580		0,0906	0,5486	1 148,71	0,00	662,84	1 811,54
439	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.27	Многokвартирный дом	0,1826		0,0378	0,2204	457,94	0,00	276,79	734,73
440	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.27 корп.а	Многokвартирный дом	0,2022		0,0000	0,2022	507,24	0,00	0,00	507,24
441	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.27 корп.б	Многokвартирный дом	0,2400		0,0413	0,2813	601,94	0,00	302,27	904,22
442	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.27 корп.в	Многokвартирный дом	0,2030		0,0331	0,2361	509,14	0,00	241,92	751,06
443	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.29	Многokвартирный дом	0,1680		0,0000	0,1680	421,36	0,00	0,00	421,36
444	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.29 корп.а	Другое строение	0,0157		0,0162	0,0319	39,35	0,00	118,55	157,90
445	ЦТП №22	ул. Нагуманова, д.31	Многokвартирный дом	0,1776		0,0000	0,1776	445,33	0,00	0,00	445,33
446	квартал 60	ул. Нагуманова, д.54	Другое строение	0,5578		0,0123	0,5700	1 399,00	0,00	89,68	1 488,68
447	квартал 60	ул. Нагуманова, д.56	Другое строение	0,6608		0,0321	0,6929	1 657,38	0,00	234,90	1 892,28
448	квартал 60	ул. Нагуманова, д.56 корп.а	Многokвартирный дом	0,2054		0,0000	0,2054	515,21	0,00	0,00	515,21
449	квартал 60	ул. Нагуманова, д.56 корп.б	Многokвартирный дом	0,2572		0,0000	0,2572	645,05	0,00	0,00	645,05
450	квартал 60	ул. Нагуманова, д.56 корп.в	Многokвартирный дом	0,2680		0,0000	0,2680	672,19	0,00	0,00	672,19
451	квартал 60	ул. Нагуманова, д.56 корп.г	Многokвартирный дом	0,5556		0,0000	0,5556	1 393,55	0,00	0,00	1 393,55
452	квартал 60	ул. Нагуманова, д.58	Многokвартирный дом	0,1350		0,0000	0,1350	338,59	0,00	0,00	338,59
453	квартал 60	ул. Нагуманова, д.60	Многokвартирный дом	0,1340		0,0000	0,1340	336,08	0,00	0,00	336,08
454	квартал 60	ул. Нагуманова, д.62	Многokвартирный дом	0,1427		0,0000	0,1427	357,79	0,00	0,00	357,79
455	квартал 10	ул. Народная, д.1 корп.а	Многokвартирный дом	0,1440		0,0224	0,1664	361,17	0,00	163,68	524,85
456	квартал 10	ул. Народная, д.1 корп.б	Многokвартирный дом	0,1400		0,0268	0,1668	351,13	0,00	196,42	547,55
457	квартал 180	ул. Нахимова, д.1	Многokвартирный дом	0,2002		0,0000	0,2002	502,18	0,00	0,00	502,18



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
458	квартал 180	ул. Нахимова, д.1 корп.а	Многоквартирный дом	0,2620		0,0000	0,2620	657,12	0,00	0,00	657,12
459	квартал 180	ул. Нахимова, д.1 корп.б	Другое строение	0,0525		0,0061	0,0586	131,62	0,00	44,86	176,48
460	ЦТП №34	ул. Нахимова, д.10	Многоквартирный дом	0,1988		0,0428	0,2416	498,69	0,00	313,07	811,76
461	квартал 186	ул. Нахимова, д.2	Многоквартирный дом	0,2014		0,0000	0,2014	505,08	0,00	0,00	505,08
462	квартал 186	ул. Нахимова, д.2 корп.а	Многоквартирный дом	0,2058		0,0000	0,2058	516,17	0,00	0,00	516,17
463	квартал 186	ул. Нахимова, д.2 корп.б	Многоквартирный дом	0,2474		0,0000	0,2474	620,52	0,00	0,00	620,52
464	ЦТП №34	ул. Нахимова, д.4	Другое строение	0,0481		0,0000	0,0481	120,64	0,00	0,00	120,64
465	ЦТП №34	ул. Нахимова, д.5	Многоквартирный дом	0,3082		0,0610	0,3692	773,08	0,00	446,15	1 219,23
466	ЦТП №34	ул. Нахимова, д.7	Многоквартирный дом	0,2239		0,0364	0,2603	561,65	0,00	266,20	827,85
467	ЦТП №34	ул. Нахимова, д.8 корп.а	Многоквартирный дом	0,2869		0,0330	0,3199	719,47	0,00	241,53	961,00
468	ЦТП №28	ул. Николаева, д.10	Многоквартирный дом	0,2769		0,0735	0,3504	694,56	0,00	537,61	1 232,17
469	квартал 177	ул. Николаева, д.110	Другое строение	0,0777		0,0000	0,0777	194,88	0,00	0,00	194,88
470	квартал 177 5001Николаева 12-14	ул. Николаева, д.12	Многоквартирный дом	0,3687		0,0315	0,4002	924,65	0,00	230,79	1 155,44
471	ЦТП №34	ул. Николаева, д.120	Другое строение	0,3775		0,0000	0,3775	946,73	0,00	0,00	946,73
472	ЦТП №34 5157Пед кол Уч кор	ул. Николаева, д.124	Другое строение	0,1401		0,0000	0,1401	351,38	0,00	0,00	351,38
473	квартал 177 5001Николаева 12-14	ул. Николаева, д.14	Многоквартирный дом	0,1714		0,0256	0,1969	429,80	0,00	187,13	616,93
474	квартал 341	ул. Николаева, д.18	Многоквартирный дом	0,6299		0,0616	0,6914	1 579,76	0,00	450,67	2 030,43
475	ЦТП №28	ул. Николаева, д.2	Многоквартирный дом	0,2692		0,0768	0,3460	675,20	0,00	561,99	1 237,19
476	ЦТП №28	ул. Николаева, д.2 корп.а	Многоквартирный дом	0,5792		0,0541	0,6333	1 452,65	0,00	395,94	1 848,60
477	квартал 341	ул. Николаева, д.20	Многоквартирный дом	0,4664		0,0422	0,5086	1 169,76	0,00	308,82	1 478,58
478	квартал 341	ул. Николаева, д.22	Многоквартирный дом	0,6125		0,0679	0,6804	1 536,10	0,00	497,20	2 033,31
479	квартал 341	ул. Николаева, д.24	Многоквартирный дом	0,2250		0,0451	0,2701	564,32	0,00	329,86	894,18
480	ЦТП №28	ул. Николаева, д.4	Многоквартирный дом	0,2769		0,0758	0,3527	694,53	0,00	554,88	1 249,41
481	ЦТП №28	ул. Николаева, д.4 корп.а	Многоквартирный дом	0,3778		0,0766	0,4544	947,57	0,00	560,78	1 508,35
482	ЦТП №28	ул. Николаева, д.6	Многоквартирный дом	0,3154		0,0661	0,3815	790,97	0,00	483,94	1 274,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
483	ЦТП №28	ул. Николаева, д.8	Другое строение	0,1089		0,0392	0,1481	273,07	0,00	286,90	559,97
484	квартал 200	ул. Одесская, д.10	Частный дом	0,0143		0,0000	0,0143	35,87	0,00	0,00	35,87
485	ЦТП №25	ул. Одесская, д.119	Многоквартирный дом	0,1854		0,0291	0,2145	465,06	0,00	212,75	677,81
486	квартал 200	ул. Одесская, д.12	Частный дом	0,0000		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
487	ЦТП №25	ул. Одесская, д.121	Многоквартирный дом	0,1788		0,0707	0,2495	448,45	0,00	517,07	965,51
488	ЦТП №25	ул. Одесская, д.125	Другое строение	0,0401		0,0000	0,0401	100,48	0,00	0,00	100,48
489	ЦТП №25	ул. Одесская, д.129	Многоквартирный дом	0,9300		0,1371	1,0671	2 332,53	0,00	1 003,42	3 335,95
490	квартал 200	ул. Одесская, д.14	Частный дом	0,0142		0,0000	0,0142	35,61	0,00	0,00	35,61
491	квартал 200	ул. Одесская, д.16	Частный дом	0,0131		0,0000	0,0131	32,86	0,00	0,00	32,86
492	квартал 200	ул. Одесская, д.18	Многоквартирный дом	0,1331		0,0000	0,1331	333,83	0,00	0,00	333,83
493	квартал 200	ул. Одесская, д.2	Многоквартирный дом	0,1030		0,0063	0,1093	258,33	0,00	46,45	304,78
494	квартал 200	ул. Одесская, д.20	Частный дом	0,0000		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
495	квартал 200	ул. Одесская, д.30	Частный дом	0,0164		0,0000	0,0164	41,13	0,00	0,00	41,13
496	ЦТП №32	ул. Одесская, д.32	Многоквартирный дом	0,1515		0,0000	0,1515	379,98	0,00	0,00	379,98
497	ЦТП №32	ул. Одесская, д.32 корп.а	Многоквартирный дом	0,1430		0,0000	0,1430	358,66	0,00	0,00	358,66
498	ЦТП №32	ул. Одесская, д.34	Многоквартирный дом	0,1324		0,0000	0,1324	332,07	0,00	0,00	332,07
499	ЦТП №32	ул. Одесская, д.34 корп.а	Многоквартирный дом	0,1415		0,0000	0,1415	354,90	0,00	0,00	354,90
500	ЦТП №32	ул. Одесская, д.36	Другое строение	0,0855		0,0404	0,1259	214,45	0,00	295,83	510,29
501	квартал 200	ул. Одесская, д.4	Другое строение	0,3228		0,0000	0,3228	809,57	0,00	0,00	809,57
502	ЦТП №32	ул. Одесская, д.40	Многоквартирный дом	0,1436		0,0000	0,1436	360,16	0,00	0,00	360,16
503	квартал 185	ул. Одесская, д.40/а	Многоквартирный дом	0,1154		0,0000	0,1154	289,43	0,00	0,00	289,43
504	квартал 185	ул. Одесская, д.40/а	Школы и ВУЗ	0,7461		0,0337	0,7799	1 871,38	0,00	246,91	2 118,29
505	ЦТП №21	ул. Одесская, д.42	Многоквартирный дом	0,2441		0,0397	0,2838	612,28	0,00	290,26	902,54
506	ЦТП №21	ул. Одесская, д.66	Многоквартирный дом	0,3700		0,0711	0,4411	927,99	0,00	520,37	1 448,37
507	ЦТП №25	ул. Одесская, д.68	Многоквартирный дом	0,4988		0,0550	0,5538	1 251,03	0,00	402,41	1 653,44
508	ЦТП №25	ул. Одесская, д.70	Многоквартирный дом	0,3160		0,0107	0,3267	792,60	0,00	78,52	871,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
509	ЦТП №25	ул. Одесская, д.76	Многоквартирный дом	0,2420		0,0315	0,2735	606,96	0,00	230,54	837,50
510	ЦТП №25	ул. Одесская, д.78	Многоквартирный дом	0,2180		0,0363	0,2543	546,76	0,00	265,68	812,44
511	квартал 200	ул. Одесская, д.8	Частный дом	0,0066		0,0000	0,0066	16,55	0,00	0,00	16,55
512	ЦТП №21	ул. Одесская, д.91	Многоквартирный дом	0,2450		0,0393	0,2843	614,48	0,00	287,63	902,11
513	квартал 60	ул. Паровозная, д.1	Многоквартирный дом	0,0680		0,0087	0,0767	170,55	0,00	63,43	233,98
514	квартал 60	ул. Паровозная, д.3 корп.а	Другое строение	0,0120		0,0003	0,0123	30,10	0,00	2,20	32,29
515	квартал 60	ул. Паровозная, д.5	Многоквартирный дом	0,0480		0,0058	0,0538	120,39	0,00	42,29	162,68
516	квартал 7	ул. Пионерская, д.1	Другое строение	0,1179		0,0197	0,1376	295,74	0,00	144,08	439,82
517	квартал 7	ул. Пионерская, д.1 корп.а	Другое строение	0,1533		0,0000	0,1533	384,61	0,00	0,00	384,61
518	квартал 8	ул. Пионерская, д.10	Многоквартирный дом	0,1477		0,0164	0,1641	370,46	0,00	120,03	490,49
519	квартал 8	ул. Пионерская, д.10 корп.а	Многоквартирный дом	0,1483		0,0128	0,1612	372,02	0,00	93,85	465,87
520	квартал 8	ул. Пионерская, д.16	Многоквартирный дом	0,2971		0,0000	0,2971	745,07	0,00	0,00	745,07
521	квартал 8	ул. Пионерская, д.18	Многоквартирный дом	0,2610		0,0000	0,2610	654,61	0,00	0,00	654,61
522	квартал 180	ул. Революционная, д.11	Многоквартирный дом	0,2430		0,0000	0,2430	609,47	0,00	0,00	609,47
523	квартал 181	ул. Революционная, д.12	Многоквартирный дом	0,1247		0,0000	0,1247	312,72	0,00	0,00	312,72
524	квартал 180	ул. Революционная, д.13	Многоквартирный дом	0,2050		0,0000	0,2050	514,16	0,00	0,00	514,16
525	квартал 181 5426 УПП ВОС(Револ.	ул. Революционная, д.14	Другое строение	0,5080		0,0000	0,5080	1 274,11	0,00	0,00	1 274,11
526	квартал 181	ул. Революционная, д.14 корп.а	Другое строение	0,0856		0,0268	0,1125	214,81	0,00	196,27	411,08
527	квартал 180	ул. Революционная, д.15	Многоквартирный дом	0,2339		0,0000	0,2339	586,55	0,00	0,00	586,55
528	квартал 181	ул. Революционная, д.16	Многоквартирный дом	0,1755		0,0436	0,2190	440,08	0,00	318,76	758,84
529	квартал 192	ул. Революционная, д.3 корп.а	Другое строение	0,0750		0,0000	0,0750	188,05	0,00	0,00	188,05
530	ЦТП №34	ул. Революционная, д.4	Другое строение	0,0942		0,0074	0,1016	236,26	0,00	53,83	290,09
531	ЦТП №34	ул. Революционная, д.4 корп.а	Другое строение	0,5189		0,0320	0,5509	1 301,41	0,00	234,18	1 535,59
532	квартал 192	ул. Революционная, д.5	Многоквартирный дом	0,2040		0,0000	0,2040	511,65	0,00	0,00	511,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
533	квартал 192	ул. Революционная, д.5 корп.а	Многоквартирный дом	0,2011		0,0000	0,2011	504,35	0,00	0,00	504,35
534	квартал 180	ул. Революционная, д.7	Многоквартирный дом	0,1937		0,0000	0,1937	485,94	0,00	0,00	485,94
535	квартал 181	ул. Революционная, д.8	Многоквартирный дом	0,4632		0,0000	0,4632	1 161,75	0,00	0,00	1 161,75
536	квартал 180	ул. Революционная, д.9	Многоквартирный дом	0,2390		0,0000	0,2390	599,43	0,00	0,00	599,43
537	квартал 180	ул. Революционная, д.9 корп.а	Другое строение	0,4111		0,0243	0,4354	1 031,14	0,00	177,61	1 208,75
538	ЦТП №22	ул. Республиканская, д.18	Многоквартирный дом	0,2440		0,0000	0,2440	611,97	0,00	0,00	611,97
539	ЦТП №22 щербак-ва+республиканская	ул. Республиканская, д.7	Другое строение	0,0524		0,0019	0,0543	131,50	0,00	13,90	145,40
540	ЦТП №47	ул. Речная, д.1	Многоквартирный дом	0,1430		0,0177	0,1607	358,66	0,00	129,54	488,20
541	ЦТП №47	ул. Речная, д.14	Частный дом	0,0094		0,0000	0,0094	23,58	0,00	0,00	23,58
542	ЦТП №47	ул. Речная, д.16	Частный дом	0,0179		0,0000	0,0179	44,89	0,00	0,00	44,89
543	ЦТП №47	ул. Речная, д.18	Частный дом	0,0126		0,0000	0,0126	31,60	0,00	0,00	31,60
544	ЦТП №47	ул. Речная, д.19	Частный дом	0,0130		0,0000	0,0130	32,61	0,00	0,00	32,61
545	ЦТП №47	ул. Речная, д.20	Частный дом	0,0156		0,0000	0,0156	39,13	0,00	0,00	39,13
546	ЦТП №47	ул. Речная, д.22	Частный дом	0,0226		0,0000	0,0226	56,68	0,00	0,00	56,68
547	ЦТП №47	ул. Речная, д.23	Частный дом	0,0000		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
548	ЦТП №47	ул. Речная, д.24	Частный дом	0,0336		0,0000	0,0336	84,27	0,00	0,00	84,27
549	ЦТП №47	ул. Речная, д.28	Частный дом	0,0133		0,0000	0,0133	33,36	0,00	0,00	33,36
550	ЦТП №47	ул. Речная, д.3	Многоквартирный дом	0,4710		0,0681	0,5391	1 181,31	0,00	498,41	1 679,72
551	ЦТП №47	ул. Речная, д.30	Частный дом	0,0134		0,0000	0,0134	33,61	0,00	0,00	33,61
552	ЦТП №47	ул. Речная, д.32	Частный дом	0,0129		0,0000	0,0129	32,35	0,00	0,00	32,35
553	ЦТП №47	ул. Речная, д.5	Многоквартирный дом	0,1114		0,0117	0,1231	279,50	0,00	85,63	365,13
554	ЦТП №11	ул. Сакко и Ванцетти, д.66 корп.а	Другое строение	0,0995		0,0000	0,0995	249,57	0,00	0,00	249,57
555	ЦТП №11	ул. Сакко и Ванцетти, д.68	Другое строение	0,4884		0,0434	0,5318	1 224,99	0,00	317,45	1 542,44
556	ЦТП №11	ул. Сакко и Ванцетти, д.71	Многоквартирный дом	0,2316		0,0165	0,2481	580,87	0,00	120,52	701,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
557	ЦТП №11	ул. Сакко и Ванцетти, д.72	Многokвартирный дом	0,1420		0,0230	0,1650	356,15	0,00	168,41	524,56
558	ЦТП №11	ул. Сакко и Ванцетти, д.72 корп.а	Другое строение	0,0006		0,0000	0,0006	1,61	0,00	0,00	1,61
559	ЦТП №11	ул. Сакко и Ванцетти, д.72 корп.А	Другое строение			0,0002	0,0002	0,00	0,00	1,46	1,46
560	ЦТП №11	ул. Сакко и Ванцетти, д.73	Многokвартирный дом	0,2165		0,0232	0,2398	543,06	0,00	170,05	713,11
561	ЦТП №31	ул. Сакко и Ванцетти, д.74	Многokвартирный дом	0,5667		0,1183	0,6850	1 421,29	0,00	865,85	2 287,14
562	ЦТП №31	ул. Сакко и Ванцетти, д.75	Другое строение	0,0110		0,0000	0,0110	27,51	0,00	0,00	27,51
563	ЦТП №31	ул. Сакко и Ванцетти, д.75 корп.а	Другое строение	0,0198		0,0000	0,0198	49,68	0,00	0,00	49,68
564	ЦТП №31	ул. Сакко и Ванцетти, д.77 корп.1	Другое строение	0,0084		0,0000	0,0084	21,14	0,00	0,00	21,14
565	ЦТП №31	ул. Сакко и Ванцетти, д.77 корп.2	Другое строение	0,0056		0,0000	0,0056	14,09	0,00	0,00	14,09
566	ЦТП №31	ул. Сакко и Ванцетти, д.77 корп.3	Другое строение	0,0057		0,0000	0,0057	14,35	0,00	0,00	14,35
567	квартал 23	ул. Салавата Юлаева, д.1	Многokвартирный дом	0,1270		0,0000	0,1270	318,53	0,00	0,00	318,53
568	квартал 24	ул. Салавата Юлаева, д.13	Многokвартирный дом	0,4755		0,0599	0,5354	1 192,64	0,00	438,10	1 630,74
569	квартал 24	ул. Салавата Юлаева, д.13 корп.а	Другое строение	0,0485		0,0000	0,0485	121,54	0,00	0,00	121,54
570	квартал 2	ул. Салавата Юлаева, д.2	Многokвартирный дом	0,2185		0,0000	0,2185	548,02	0,00	0,00	548,02
571	квартал 23	ул. Салавата Юлаева, д.3	Многokвартирный дом	0,0790		0,0000	0,0790	198,14	0,00	0,00	198,14
572	квартал 2	ул. Салавата Юлаева, д.4	Другое строение	0,0963		0,0140	0,1103	241,48	0,00	102,45	343,93
573	квартал 23	ул. Салавата Юлаева, д.5	Многokвартирный дом	0,0470		0,0000	0,0470	117,88	0,00	0,00	117,88
574	квартал 5	ул. Салавата Юлаева, д.6	Многokвартирный дом	0,2133		0,0000	0,2133	535,02	0,00	0,00	535,02
575	квартал 23	ул. Салавата Юлаева, д.7	Многokвартирный дом	0,0780		0,0000	0,0780	195,63	0,00	0,00	195,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
576	квартал 5	ул. Салавата Юлаева, д.8	Многоквартирный дом	0,2376		0,0390	0,2765	595,82	0,00	285,18	880,99
577	квартал 175 Жилкомсервис	ул. Салтыкова-Щедрина, д.1 корп.а	Другое строение	0,1660		0,0000	0,1660	416,23	0,00	0,00	416,23
578	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.202	Другое строение	0,0009		0,0162	0,0171	2,26	0,00	118,55	120,81
579	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.204	Другое строение	0,0350		0,0000	0,0350	87,70	0,00	0,00	87,70
580	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.206	Многоквартирный дом	0,0475		0,0000	0,0475	119,26	0,00	0,00	119,26
581	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.208	Многоквартирный дом	0,0910		0,0000	0,0910	228,24	0,00	0,00	228,24
582	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.210	Многоквартирный дом	0,0878		0,0000	0,0878	220,32	0,00	0,00	220,32
583	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.212	Многоквартирный дом	0,0422		0,0000	0,0422	105,84	0,00	0,00	105,84
584	ЦТП №34 5157Пед кол Уч кор	ул. Свердлова, д.216	Другое строение	0,9583		0,0794	1,0377	2 403,39	0,00	581,28	2 984,66
585	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.218	Многоквартирный дом	0,0423		0,0000	0,0423	106,05	0,00	0,00	106,05
586	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.220	Многоквартирный дом	0,0468		0,0000	0,0468	117,45	0,00	0,00	117,45
587	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.222	Многоквартирный дом	0,1974		0,0469	0,2443	495,12	0,00	343,29	838,41
588	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.224	Многоквартирный дом	0,1198		0,0268	0,1466	300,46	0,00	196,48	496,94
589	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.59	Многоквартирный дом	0,0797		0,0000	0,0797	199,82	0,00	0,00	199,82
590	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.61	Многоквартирный дом	0,0476		0,0000	0,0476	119,47	0,00	0,00	119,47
591	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.63	Многоквартирный дом	0,0482		0,0000	0,0482	120,77	0,00	0,00	120,77
592	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.65	Многоквартирный дом	0,0474		0,0000	0,0474	118,88	0,00	0,00	118,88
593	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.67	Другое строение	0,0798		0,0121	0,0919	200,11	0,00	88,55	288,65
594	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.69	Многоквартирный дом	0,1870		0,0404	0,2274	468,94	0,00	295,79	764,73
595	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.71	Многоквартирный дом	0,3157		0,0913	0,4070	791,80	0,00	667,79	1 459,59
596	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.73	Многоквартирный дом	0,1238		0,0180	0,1418	310,45	0,00	131,70	442,16
597	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.83	Другое строение	0,0279		0,0000	0,0279	70,03	0,00	0,00	70,03
598	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.85	Многоквартирный дом	0,0428		0,0000	0,0428	107,27	0,00	0,00	107,27
599	ЦТП №34	ул. Свердлова, д.87	Многоквартирный дом	0,0428		0,0000	0,0428	107,27	0,00	0,00	107,27
600	ЦТП № 51	ул. Семафорная, д.1	Другое строение	0,0300		0,0000	0,0300	75,24	0,00	0,00	75,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
601	ЦТП № 51	ул. Семафорная, д.2	Другое строение	0,0360		0,0000	0,0360	90,29	0,00	0,00	90,29
602	ЦТП № 51	ул. Семафорная, д.2 корп.б	Другое строение	0,0180		0,0000	0,0180	45,15	0,00	0,00	45,15
603	квартал 1	ул. Социалистическая, д.1	Многоквартирный дом	0,0720		0,0000	0,0720	180,58	0,00	0,00	180,58
604	квартал 5	ул. Социалистическая, д.10	Многоквартирный дом	0,2537		0,0000	0,2537	636,33	0,00	0,00	636,33
605	квартал 2	ул. Социалистическая, д.11	Многоквартирный дом	0,2987		0,0000	0,2987	749,12	0,00	0,00	749,12
606	квартал 5	ул. Социалистическая, д.12	Многоквартирный дом	0,2460		0,0000	0,2460	616,99	0,00	0,00	616,99
607	квартал 2	ул. Социалистическая, д.13	Многоквартирный дом	0,1313		0,0000	0,1313	329,32	0,00	0,00	329,32
608	квартал 2	ул. Социалистическая, д.15	Многоквартирный дом	0,0852		0,0014	0,0866	213,74	0,00	10,38	224,11
609	квартал 2	ул. Социалистическая, д.15 корп.а	Многоквартирный дом	0,1130		0,0143	0,1273	283,41	0,00	104,76	388,17
610	квартал 2	ул. Социалистическая, д.15 корп.б	Многоквартирный дом	0,1130		0,0135	0,1265	283,41	0,00	98,85	382,27
611	квартал 5	ул. Социалистическая, д.16	Многоквартирный дом	0,1420		0,0000	0,1420	356,15	0,00	0,00	356,15
612	квартал 2	ул. Социалистическая, д.17	Многоквартирный дом	0,2050		0,0000	0,2050	514,16	0,00	0,00	514,16
613	квартал 5	ул. Социалистическая, д.18	Многоквартирный дом	0,1420		0,0000	0,1420	356,15	0,00	0,00	356,15
614	квартал 23	ул. Социалистическая, д.19	Многоквартирный дом	0,0890		0,0000	0,0890	223,22	0,00	0,00	223,22
615	квартал 3	ул. Социалистическая, д.2	Многоквартирный дом	0,1339		0,0000	0,1339	335,71	0,00	0,00	335,71
616	квартал 3	ул. Социалистическая, д.2 корп.а	Многоквартирный дом	0,1200		0,0000	0,1200	300,97	0,00	0,00	300,97
617	квартал 3	ул. Социалистическая, д.2 корп.б	Многоквартирный дом	0,2030		0,0000	0,2030	509,14	0,00	0,00	509,14
618	квартал 24	ул. Социалистическая, д.20	Многоквартирный дом	0,0710		0,0000	0,0710	178,07	0,00	0,00	178,07
619	квартал 23	ул. Социалистическая, д.21	Другое строение	0,1814		0,0000	0,1814	455,06	0,00	0,00	455,06



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентили-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентили-ция	ГВС	Σ
620	квартал 24	ул. Социалистическая, д.24	Многоквартирный дом	0,0740		0,0000	0,0740	185,60	0,00	0,00	185,60
621	ЦТП №48	ул. Социалистическая, д.25	Многоквартирный дом	0,0710		0,0000	0,0710	178,07	0,00	0,00	178,07
622	квартал 24	ул. Социалистическая, д.26	Многоквартирный дом	0,0730		0,0000	0,0730	183,09	0,00	0,00	183,09
623	ЦТП №48	ул. Социалистическая, д.27	Многоквартирный дом	0,0859		0,0000	0,0859	215,54	0,00	0,00	215,54
624	ЦТП №48	ул. Социалистическая, д.29	Многоквартирный дом	0,0600		0,0000	0,0600	150,49	0,00	0,00	150,49
625	квартал 1	ул. Социалистическая, д.3	Другое строение	0,0442		0,0000	0,0442	110,82	0,00	0,00	110,82
626	квартал 24	ул. Социалистическая, д.30	Многоквартирный дом	0,0720		0,0000	0,0720	180,58	0,00	0,00	180,58
627	ЦТП №48	ул. Социалистическая, д.32	Многоквартирный дом	0,4024		0,0763	0,4787	1 009,33	0,00	558,30	1 567,64
628	ЦТП №48	ул. Социалистическая, д.33	Многоквартирный дом	0,0790		0,0000	0,0790	198,14	0,00	0,00	198,14
629	ЦТП №48	ул. Социалистическая, д.35	Другое строение	1,0426		0,0434	1,0860	2 615,00	0,00	317,30	2 932,29
630	квартал 19	ул. Социалистическая, д.38	Другое строение	0,0192		0,0000	0,0192	48,11	0,00	0,00	48,11
631	квартал 3	ул. Социалистическая, д.4	Многоквартирный дом	0,1200		0,0000	0,1200	300,97	0,00	0,00	300,97
632	квартал 19	ул. Социалистическая, д.40	Многоквартирный дом	0,0000		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
633	квартал 19	ул. Социалистическая, д.44	Частный дом	0,0256		0,0000	0,0256	64,21	0,00	0,00	64,21
634	квартал 1	ул. Социалистическая, д.5	Другое строение	0,8492		0,0000	0,8492	2 129,94	0,00	0,00	2 129,94
635	квартал 3	ул. Социалистическая, д.6	Многоквартирный дом	0,1330		0,0000	0,1330	333,58	0,00	0,00	333,58
636	квартал 1	ул. Социалистическая, д.7	Другое строение	0,0862		0,0000	0,0862	216,09	0,00	0,00	216,09
637	квартал 3	ул. Социалистическая, д.8	Многоквартирный дом	0,1970		0,0000	0,1970	494,09	0,00	0,00	494,09
638	квартал 1	ул. Социалистическая, д.9	Многоквартирный дом	0,2216		0,0000	0,2216	555,89	0,00	0,00	555,89



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
639	квартал 60	ул. Стадионная, д.19	Многоквартирный дом	0,4820		0,0908	0,5728	1 208,90	0,00	664,50	1 873,40
640	квартал 60	ул. Стадионная, д.19 корп.а	Многоквартирный дом	0,4780		0,0852	0,5632	1 198,87	0,00	623,76	1 822,63
641	ЦТП № 52	ул. Стадионная, д.21	Многоквартирный дом	0,2580		0,0422	0,3002	647,09	0,00	309,14	956,23
642	ЦТП № 52	ул. Стадионная, д.23	Многоквартирный дом	0,2420		0,0415	0,2835	606,96	0,00	303,91	910,86
643	ЦТП № 52	ул. Стадионная, д.25	Многоквартирный дом	0,3530		0,0563	0,4093	885,36	0,00	411,87	1 297,23
644	квартал 3	ул. Суворова, д.10	Многоквартирный дом	0,2460		0,0000	0,2460	616,99	0,00	0,00	616,99
645	квартал 3	ул. Суворова, д.12	Многоквартирный дом	0,1420		0,0000	0,1420	356,15	0,00	0,00	356,15
646	квартал 3	ул. Суворова, д.14	Многоквартирный дом	0,1923		0,0000	0,1923	482,43	0,00	0,00	482,43
647	квартал 7	ул. Суворова, д.16	Многоквартирный дом	0,1430		0,0000	0,1430	358,66	0,00	0,00	358,66
648	квартал 7	ул. Суворова, д.16 корп.а	Другое строение	0,0826		0,0289	0,1115	207,11	0,00	211,31	418,42
649	квартал 1	ул. Суворова, д.2	Многоквартирный дом	0,2170		0,0000	0,2170	544,26	0,00	0,00	544,26
650	квартал 10	ул. Суворова, д.22	Многоквартирный дом	0,1420		0,0000	0,1420	356,15	0,00	0,00	356,15
651	квартал 2	ул. Суворова, д.3	Многоквартирный дом	0,1590		0,0000	0,1590	398,79	0,00	0,00	398,79
652	квартал 2	ул. Суворова, д.5 корп.а	Другое строение	0,0466		0,0138	0,0604	116,82	0,00	100,94	217,76
653	квартал 1	ул. Суворова, д.6	Многоквартирный дом	0,2060		0,0267	0,2327	516,67	0,00	195,21	711,88
654	квартал 2	ул. Суворова, д.7	Многоквартирный дом	0,1823		0,0000	0,1823	457,24	0,00	0,00	457,24
655	квартал 3	ул. Тукаева, д.1	Многоквартирный дом	0,0576		0,0000	0,0576	144,41	0,00	0,00	144,41
656	квартал 5	ул. Тукаева, д.11	Многоквартирный дом	0,1470		0,0000	0,1470	368,66	0,00	0,00	368,66
657	квартал 5	ул. Тукаева, д.13	Многоквартирный дом	0,2536		0,0000	0,2536	636,02	0,00	0,00	636,02
658	квартал 18	ул. Тукаева, д.14 корп.а	Многоквартирный дом	0,5001		0,4400	0,9401	1 254,28	0,00	3 219,96	4 474,24
659	квартал 5	ул. Тукаева, д.15	Многоквартирный дом	0,1858		0,0000	0,1858	465,98	0,00	0,00	465,98
660	квартал 7	ул. Тукаева, д.2 корп.а	Многоквартирный дом	0,2480		0,0432	0,2912	622,01	0,00	316,45	938,46
661	квартал 7	ул. Тукаева, д.2 корп.б	Многоквартирный дом	0,2160		0,1460	0,3620	541,75	0,00	1 068,44	1 610,19
662	ЦТП №46	ул. Тукаева, д.2 корп.в	Многоквартирный дом	0,2472		0,0417	0,2889	620,00	0,00	305,22	925,21
663	ЦТП №46	ул. Тукаева, д.2 корп.г	Другое строение	0,2885		0,0491	0,3376	723,52	0,00	359,27	1 082,79
664	ЦТП №46	ул. Тукаева, д.2 корп.д	Другое строение	0,3591		0,2247	0,5837	900,59	0,00	1 644,17	2 544,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентили- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентили- ция	ГВС	Σ
665	ЦТП №46	ул. Тукаева, д.2 корп.ж	Другое строение	0,0922		0,0078	0,1000	231,21	0,00	57,08	288,29
666	квартал 22	ул. Тукаева, д.23 корп.а	Другое строение	0,0442		0,0000	0,0442	110,80	0,00	0,00	110,80
667	квартал 22	ул. Тукаева, д.27	Многоквартирный дом	0,2280		0,0399	0,2679	571,85	0,00	291,79	863,64
668	квартал 22	ул. Тукаева, д.27 корп.б	Другое строение	0,1202		0,0000	0,1202	301,42	0,00	0,00	301,42
669	квартал 19	ул. Тукаева, д.29	Частный дом	0,0248		0,0000	0,0248	62,20	0,00	0,00	62,20
670	квартал 3	ул. Тукаева, д.3	Другое строение	0,0612		0,0000	0,0612	153,37	0,00	0,00	153,37
671	квартал 19	ул. Тукаева, д.31	Частный дом	0,0367		0,0000	0,0367	92,05	0,00	0,00	92,05
672	квартал 19	ул. Тукаева, д.33	Частный дом	0,0272		0,0000	0,0272	68,22	0,00	0,00	68,22
673	квартал 15	ул. Тукаева, д.4	Многоквартирный дом	0,4640		0,0000	0,4640	1 163,76	0,00	0,00	1 163,76
674	квартал 3	ул. Тукаева, д.5	Многоквартирный дом	0,2010		0,0000	0,2010	504,13	0,00	0,00	504,13
675	квартал 3	ул. Тукаева, д.5 корп.а	Многоквартирный дом	0,2030		0,0000	0,2030	509,14	0,00	0,00	509,14
676	квартал 3	ул. Тукаева, д.5 корп.б	Многоквартирный дом	0,2040		0,0000	0,2040	511,65	0,00	0,00	511,65
677	квартал 3	ул. Тукаева, д.5 корп.в	Многоквартирный дом	0,6875		0,1000	0,7875	1 724,27	0,00	731,91	2 456,19
678	квартал 3	ул. Тукаева, д.7	Многоквартирный дом	0,2020		0,0000	0,2020	506,64	0,00	0,00	506,64
679	квартал 3	ул. Тукаева, д.7 корп.а	Многоквартирный дом	0,2070		0,0000	0,2070	519,18	0,00	0,00	519,18
680	квартал 3	ул. Тукаева, д.7 корп.б	Многоквартирный дом	0,2060		0,0000	0,2060	516,67	0,00	0,00	516,67
681	квартал 3	ул. Тукаева, д.9	Другое строение	0,2492	0,2000	0,1030	0,5522	625,11	478,40	753,76	1 857,27
682	квартал 5	ул. Фестивальная, д.1	Многоквартирный дом	0,2564		0,0000	0,2564	643,18	0,00	0,00	643,18
683	ЦТП №46	ул. Фестивальная, д.11	Многоквартирный дом	0,2480		0,0420	0,2900	622,01	0,00	307,02	929,03
684	ЦТП №46	ул. Фестивальная, д.13	Другое строение	0,0962		0,0436	0,1398	241,35	0,00	318,78	560,13
685	квартал 5	ул. Фестивальная, д.3	Многоквартирный дом	0,2480		0,0000	0,2480	622,01	0,00	0,00	622,01
686	квартал 5	ул. Фестивальная, д.5	Многоквартирный дом	0,1593		0,0000	0,1593	399,44	0,00	0,00	399,44
687	ЦТП №46	ул. Фестивальная, д.7	Многоквартирный дом	0,2400		0,0669	0,3069	601,94	0,00	489,93	1 091,87
688	ЦТП №46	ул. Фестивальная, д.7 корп.а	Многоквартирный дом	0,1456		0,0391	0,1847	365,18	0,00	286,33	651,51
689	ЦТП №46	ул. Фестивальная, д.9	Многоквартирный дом	0,2470		0,0443	0,2913	619,50	0,00	324,17	943,67
690	ЦТП №46	ул. Фестивальная, д.9	Многоквартирный дом	0,1420		0,0169	0,1589	356,15	0,00	124,03	480,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
		корп.а									
691	ЦТП №32	ул. Фурманова, д.10 корп.а	Многоквартирный дом	0,2566		0,0564	0,3130	643,58	0,00	412,74	1 056,32
692	ЦТП №32	ул. Фурманова, д.10 корп.б	Многоквартирный дом	0,3170		0,0689	0,3859	795,13	0,00	504,12	1 299,25
693	ЦТП №32	ул. Фурманова, д.10 корп.в	Другое строение	0,1450		0,0265	0,1715	363,70	0,00	193,93	557,63
694	ЦТП №32	ул. Фурманова, д.10 корп.г	Многоквартирный дом	0,1490		0,0213	0,1703	373,71	0,00	155,89	529,60
695	ЦТП №32	ул. Фурманова, д.12	Многоквартирный дом	0,2412		0,0000	0,2412	604,95	0,00	0,00	604,95
696	ЦТП №32	ул. Фурманова, д.14	Многоквартирный дом	0,1316		0,0000	0,1316	330,07	0,00	0,00	330,07
697	квартал 192	ул. Фурманова, д.27	Многоквартирный дом	0,0981		0,0000	0,0981	246,07	0,00	0,00	246,07
698	квартал 192	ул. Фурманова, д.33	Многоквартирный дом	0,0734		0,0000	0,0734	184,02	0,00	0,00	184,02
699	квартал 175	ул. Харьковская, д.12	Другое строение	0,0450		0,0000	0,0450	112,88	0,00	0,00	112,88
700	квартал 175	ул. Харьковская, д.14	Другое строение	0,0178		0,0000	0,0178	44,64	0,00	0,00	44,64
701	квартал 175	ул. Харьковская, д.2 корп.а	Другое строение	0,1147		0,0000	0,1147	287,65	0,00	0,00	287,65
702	квартал 175 Жилкомсервис	ул. Харьковская, д.2 корп.б	Другое строение	0,5280		0,0000	0,5280	1 324,34	0,00	0,00	1 324,34
703	квартал 175 Жилкомсервис	ул. Харьковская, д.2 корп.в	Другое строение	0,3571		0,0000	0,3571	895,67	0,00	0,00	895,67
704	квартал 175	ул. Харьковская, д.8	Другое строение	0,0500		0,0000	0,0500	125,40	0,00	0,00	125,40
705	ЦТП №48	ул. Химиков, д.1	Многоквартирный дом	0,0720		0,0000	0,0720	180,58	0,00	0,00	180,58
706	квартал 24	ул. Химиков, д.14	Многоквартирный дом	0,1510		0,0000	0,1510	378,72	0,00	0,00	378,72
707	квартал 24	ул. Химиков, д.18	Многоквартирный дом	0,2300		0,0000	0,2300	576,86	0,00	0,00	576,86
708	ЦТП №46	ул. Химиков, д.24	Многоквартирный дом	0,2248		0,0506	0,2754	563,72	0,00	370,51	934,22
709	ЦТП №48	ул. Химиков, д.3	Другое строение	0,2718		0,0704	0,3421	681,67	0,00	514,91	1 196,58
710	ЦТП №48	ул. Химиков, д.7	Другое строение	0,0019		0,0001	0,0020	4,77	0,00	0,73	5,50
711	ЦТП №31	ул. Худайбердина, д.100	Другое строение	0,1269		0,0000	0,1269	318,18	0,00	0,00	318,18
712	ЦТП №31	ул. Худайбердина, д.100 корп.б	Другое строение	0,0510		0,0000	0,0510	128,01	0,00	0,00	128,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
713	квартал 241	ул. Худайбердина, д.120	Другое строение	2,5327	1,5300	0,9380	5,0007	6 352,27	3 659,78	6 864,36	16 876,42
714	ЦТП №27	ул. Худайбердина, д.122	Многоквартирный дом	0,5233		0,0480	0,5713	1 312,39	0,00	351,41	1 663,80
715	ЦТП №27	ул. Худайбердина, д.122 корп.а	Другое строение	0,2013		0,0015	0,2028	504,93	0,00	10,70	515,63
716	ЦТП №27	ул. Худайбердина, д.124	Многоквартирный дом	0,2730		0,0527	0,3257	684,71	0,00	385,88	1 070,59
717	ЦТП №27	ул. Худайбердина, д.126	Многоквартирный дом	0,3670		0,0738	0,4408	920,47	0,00	539,83	1 460,30
718	ЦТП №27	ул. Худайбердина, д.130	Многоквартирный дом	0,3650		0,0694	0,4344	915,45	0,00	508,19	1 423,64
719	ЦТП №27	ул. Худайбердина, д.132	Многоквартирный дом	0,2460		0,0475	0,2935	616,99	0,00	347,89	964,89
720	ЦТП №14	ул. Худайбердина, д.134	Многоквартирный дом	0,2698		0,0424	0,3122	676,78	0,00	309,94	986,71
721	ЦТП №14	ул. Худайбердина, д.136	Многоквартирный дом	0,2430		0,0597	0,3027	609,47	0,00	437,15	1 046,62
722	ЦТП №14	ул. Худайбердина, д.138	Многоквартирный дом	0,1999		0,0489	0,2488	501,30	0,00	357,85	859,15
723	ЦТП №14	ул. Худайбердина, д.140	Многоквартирный дом	0,2450		0,0505	0,2955	614,48	0,00	369,89	984,37
724	ЦТП №14	ул. Худайбердина, д.142	Многоквартирный дом	0,2460		0,0519	0,2979	616,99	0,00	379,88	996,87
725	ЦТП №14	ул. Худайбердина, д.144	Многоквартирный дом	0,2470		0,0414	0,2884	619,50	0,00	302,95	922,45
726	ЦТП №28	ул. Худайбердина, д.146	Многоквартирный дом	0,3153		0,0656	0,3808	790,76	0,00	479,80	1 270,55
727	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.150	Многоквартирный дом	0,2239		0,0359	0,2598	561,53	0,00	262,76	824,28
728	ЦТП №1 (Не использовать 25.10.2017)	ул. Худайбердина, д.150 корп.а	Другое строение	0,1575		0,0000	0,1575	395,02	0,00	0,00	395,02
729	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.150 корп.б	Многоквартирный дом	0,1766		0,0133	0,1899	443,00	0,00	97,10	540,10
730	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.152	Многоквартирный дом	0,2608		0,0373	0,2980	654,07	0,00	272,61	926,68
731	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.154	Многоквартирный дом	0,3350		0,0706	0,4056	840,21	0,00	516,45	1 356,66
732	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.158	Многоквартирный дом	0,4228		0,0781	0,5009	1 060,45	0,00	571,59	1 632,04
733	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.162	Многоквартирный дом	0,3918		0,0648	0,4566	982,72	0,00	474,34	1 457,06
734	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.164	Многоквартирный дом	0,3580		0,0753	0,4333	897,90	0,00	551,01	1 448,91
735	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.166	Многоквартирный дом	0,2040		0,0347	0,2387	511,65	0,00	254,16	765,81
736	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.170	Многоквартирный дом	0,2520		0,0531	0,3051	632,04	0,00	388,88	1 020,92
737	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.170 корп.а	Многоквартирный дом	0,2051		0,0530	0,2581	514,51	0,00	387,84	902,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
738	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.170 корп.б	Другое строение	0,0407		0,0000	0,0407	102,03	0,00	0,00	102,03
739	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.172	Другое строение			0,0162	0,0162	0,00	0,00	118,55	118,55
740	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.174	Многоквартирный дом	0,1996		0,0503	0,2499	500,67	0,00	368,02	868,69
741	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.176	Другое строение	0,1621		0,0762	0,2384	406,67	0,00	557,86	964,54
742	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.178	Многоквартирный дом	0,4070		0,0668	0,4738	1 020,77	0,00	488,78	1 509,55
743	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.180	Многоквартирный дом	0,2500		0,0542	0,3042	627,02	0,00	396,49	1 023,51
744	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.182	Многоквартирный дом	0,2460		0,0464	0,2924	616,99	0,00	339,55	956,54
745	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.184	Многоквартирный дом	0,2620		0,0500	0,3120	657,12	0,00	365,98	1 023,11
746	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.186	Многоквартирный дом	0,3138		0,0558	0,3697	787,16	0,00	408,39	1 195,56
747	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.188	Многоквартирный дом	0,2490		0,0643	0,3133	624,52	0,00	470,52	1 095,03
748	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.192	Многоквартирный дом	0,2733		0,0748	0,3481	685,49	0,00	547,53	1 233,02
749	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.194	Другое строение	0,7890		0,0516	0,8407	1 978,95	0,00	377,83	2 356,78
750	ЦТП №1	ул. Худайбердина, д.196	Другое строение	1,0021		0,0371	1,0392	2 513,43	0,00	271,23	2 784,66
751	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.58	Другое строение	0,4875		0,0200	0,5076	1 222,81	0,00	146,54	1 369,35
752	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.60	Многоквартирный дом	0,3340		0,0682	0,4022	837,65	0,00	498,97	1 336,62
753	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.62	Многоквартирный дом	0,7298		0,1208	0,8506	1 830,46	0,00	884,07	2 714,53
754	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.64	Другое строение	0,1542		0,0389	0,1931	386,66	0,00	284,67	671,33
755	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.66	Многоквартирный дом	0,2570		0,0413	0,2983	644,58	0,00	301,91	946,49
756	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.68	Многоквартирный дом	0,2530		0,0492	0,3022	634,55	0,00	359,89	994,44
757	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.70	Многоквартирный дом	0,4084		0,0811	0,4895	1 024,30	0,00	593,58	1 617,88
758	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.72	Многоквартирный дом	0,2610		0,0481	0,3091	654,61	0,00	351,89	1 006,50
759	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.74	Многоквартирный дом	0,1594		0,0327	0,1921	399,74	0,00	239,43	639,17
760	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.74 корп.а	Многоквартирный дом	0,1319		0,0383	0,1702	330,91	0,00	279,96	610,87
761	ЦТП №11	ул. Худайбердина, д.76	Многоквартирный дом	0,5082		0,0776	0,5858	1 274,64	0,00	568,16	1 842,80
762	ЦТП №31	ул. Худайбердина, д.78	Другое строение	0,1314		0,0000	0,1314	329,66	0,00	0,00	329,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
763	ЦТП №48	ул. Цементников, д.4 корп.а	Многоквартирный дом	0,3087		0,0463	0,3550	774,22	0,00	339,18	1 113,39
764	квартал 19	ул. Цементников, д.5	Многоквартирный дом	0,4520		0,0714	0,5234	1 133,75	0,00	522,27	1 656,02
765	квартал 15	ул. Цементников, д.8	Многоквартирный дом	0,2812		0,0000	0,2812	705,34	0,00	0,00	705,34
766	квартал 22	ул. Цементников, д.8 корп.а	Многоквартирный дом	0,9916		0,0823	1,0739	2 487,03	0,00	602,62	3 089,65
767	ЦТП №21	ул. Цюрупы, д.1	Многоквартирный дом	0,4720		0,0903	0,5623	1 183,82	0,00	660,90	1 844,72
768	ЦТП №21	ул. Цюрупы, д.1 корп.а	Многоквартирный дом	0,1380		0,0030	0,1410	346,12	0,00	22,16	368,28
769	ЦТП №21	ул. Цюрупы, д.1 корп.б	Многоквартирный дом	0,1390		0,0225	0,1615	348,63	0,00	164,67	513,30
770	квартал 186	ул. Цюрупы, д.11	Другое строение	0,0805		0,0236	0,1041	201,82	0,00	172,89	374,71
771	квартал 185	ул. Цюрупы, д.14 корп.а	Другое строение	0,0921		0,0004	0,0925	230,94	0,00	2,82	233,76
772	квартал 192	ул. Цюрупы, д.28	Многоквартирный дом	0,3000		0,0492	0,3492	752,32	0,00	360,31	1 112,63
773	квартал 192	ул. Цюрупы, д.30	Многоквартирный дом	0,2970		0,0000	0,2970	744,90	0,00	0,00	744,90
774	квартал 192	ул. Цюрупы, д.32	Многоквартирный дом	0,2170		0,0000	0,2170	544,26	0,00	0,00	544,26
775	квартал 192	ул. Цюрупы, д.32 корп.а	Другое строение	0,0654		0,0052	0,0706	164,00	0,00	38,04	202,04
776	квартал 185	ул. Цюрупы, д.5	Многоквартирный дом	0,1220		0,0000	0,1220	305,99	0,00	0,00	305,99
777	квартал 186	ул. Цюрупы, д.7	Многоквартирный дом	0,2060		0,0000	0,2060	516,60	0,00	0,00	516,60
778	квартал 186	ул. Цюрупы, д.9	Многоквартирный дом	0,2881		0,0000	0,2881	722,63	0,00	0,00	722,63
779	ЦТП №6	ул. Черноморская, д.0	Другое строение	0,0580		0,0140	0,0720	145,47	0,00	102,45	247,92
780	квартал 175	ул. Черноморская, д.27	Другое строение	0,4067		0,0000	0,4067	1 020,16	0,00	0,00	1 020,16
781	квартал 175	ул. Черноморская, д.27 корп.а	Другое строение	0,0524		0,0000	0,0524	131,31	0,00	0,00	131,31
782	квартал 60	ул. Чехова, д.1	Многоквартирный дом	0,5180		0,0912	0,6092	1 299,19	0,00	667,15	1 966,35
783	квартал 60	ул. Чехова, д.1 корп.а	Другое строение	0,0271		0,0005	0,0276	68,00	0,00	3,56	71,56
784	ЦТП № 52	ул. Чехова, д.10	Другое строение	0,2301		0,0475	0,2777	577,24	0,00	347,67	924,91
785	ЦТП № 52	ул. Чехова, д.12	Другое строение	0,3237		0,0698	0,3935	811,97	0,00	510,80	1 322,77
786	ЦТП № 52	ул. Чехова, д.2	Многоквартирный дом	0,2630		0,0495	0,3125	659,63	0,00	361,89	1 021,52
787	ЦТП № 52	ул. Чехова, д.4	Многоквартирный дом	0,2000		0,0342	0,2342	501,62	0,00	249,92	751,54



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентили-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентили-ция	ГВС	Σ
788	ЦТП № 52	ул. Чехова, д.6	Многоквартирный дом	0,2590		0,0563	0,3153	649,60	0,00	411,87	1 061,47
789	ЦТП № 52	ул. Чехова, д.8	Многоквартирный дом	0,2153		0,0616	0,2769	540,08	0,00	450,74	990,83
790	ЦТП № 52	ул. Чехова, д.8 корп.а	Многоквартирный дом	0,2500		0,0000	0,2500	627,02	0,00	0,00	627,02
791	ЦТП №28	ул. Шаймуратова, д.1	Многоквартирный дом	0,2094		0,0462	0,2556	525,32	0,00	337,90	863,22
792	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.11	Многоквартирный дом	0,2040		0,0309	0,2349	511,65	0,00	225,93	737,58
793	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.13	Многоквартирный дом	0,2600		0,0492	0,3092	652,10	0,00	359,89	1 011,99
794	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.15	Многоквартирный дом	0,2809		0,0595	0,3403	704,50	0,00	435,12	1 139,62
795	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.17	Многоквартирный дом	0,2640		0,0506	0,3146	662,14	0,00	370,05	1 032,19
796	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.19	Многоквартирный дом	0,3700		0,0732	0,4432	927,99	0,00	535,33	1 463,33
797	ЦТП №28	ул. Шаймуратова, д.3	Многоквартирный дом	0,2211		0,0596	0,2807	554,51	0,00	436,13	990,64
798	ЦТП №28	ул. Шаймуратова, д.5	Многоквартирный дом	0,2226		0,0514	0,2740	558,29	0,00	376,16	934,45
799	ЦТП №28	ул. Шаймуратова, д.5 корп.а	Многоквартирный дом	0,2730		0,0447	0,3177	684,66	0,00	326,97	1 011,63
800	ЦТП №28	ул. Шаймуратова, д.5 корп.б	Многоквартирный дом	0,2590		0,0475	0,3065	649,60	0,00	347,69	997,29
801	ЦТП №28	ул. Шаймуратова, д.5 корп.в	Многоквартирный дом	0,2580		0,0000	0,2580	647,09	0,00	0,00	647,09
802	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.7	Другое строение	0,3041		0,0385	0,3426	762,73	0,00	281,75	1 044,48
803	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.7 корп.а	Многоквартирный дом	0,2600		0,0522	0,3122	652,10	0,00	382,25	1 034,36
804	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.7 корп.б	Многоквартирный дом	0,2530		0,0421	0,2951	634,55	0,00	308,03	942,58
805	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.9	Другое строение	0,4985		0,0508	0,5493	1 250,27	0,00	371,90	1 622,18
806	ЦТП №1	ул. Шаймуратова, д.9 корп.а	Многоквартирный дом	0,3900		0,0861	0,4761	978,16	0,00	630,31	1 608,47
807	ЦТП №11	ул. Щербакова, д.1	Многоквартирный дом	0,2530		0,0423	0,2953	634,55	0,00	309,91	944,45
808	квартал 221	ул. Щербакова, д.1 корп.а	Другое строение	1,0020		0,0000	1,0020	2 513,17	0,00	0,00	2 513,17
809	ЦТП №22 щербако-ва+республиканская	ул. Щербакова, д.10	Многоквартирный дом	0,4260		0,0802	0,5062	1 068,45	0,00	587,27	1 655,72
810	ЦТП №11	ул. Щербакова, д.13	Многоквартирный дом	0,2807		0,0350	0,3157	703,97	0,00	256,07	960,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
811	ЦТП №22	ул. Щербакова, д.2	Многоквартирный дом	0,2830		0,0923	0,3753	709,79	0,00	675,74	1 385,53
812	ЦТП №11	ул. Щербакова, д.3	Многоквартирный дом	0,2550		0,0369	0,2919	639,56	0,00	269,91	909,48
813	ЦТП №11	ул. Щербакова, д.4	Многоквартирный дом	0,6900		0,1251	0,8151	1 730,58	0,00	915,45	2 646,03
814	ЦТП №11	ул. Щербакова, д.5	Многоквартирный дом	0,2550		0,0456	0,3006	639,56	0,00	333,89	973,46
815	ЦТП №22	ул. Щербакова, д.6	Многоквартирный дом	0,6328		0,1160	0,7488	1 587,15	0,00	848,58	2 435,72
816	ЦТП №11	ул. Щербакова, д.7	Многоквартирный дом	0,7238		0,1202	0,8440	1 815,41	0,00	879,31	2 694,72
817	ЦТП №22	ул. Щербакова, д.8	Многоквартирный дом	0,3010		0,0517	0,3527	754,94	0,00	378,21	1 133,15
818	ЦТП №11	ул. Щербакова, д.9	Другое строение	0,1038		0,0127	0,1165	260,34	0,00	92,57	352,92
819	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.100	Многоквартирный дом	0,2450		0,0464	0,2914	614,48	0,00	339,90	954,38
820	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.100 корп.а	Многоквартирный дом	0,2600		0,0478	0,3078	652,10	0,00	349,89	1 002,00
821	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.102	Многоквартирный дом	0,2490		0,0522	0,3012	624,52	0,00	381,88	1 006,39
822	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.104	Другое строение	0,1664		0,0754	0,2418	417,46	0,00	551,48	968,95
823	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.104 корп.а	Многоквартирный дом	0,3510		0,0714	0,4224	880,37	0,00	522,42	1 402,79
824	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.106	Другое строение	0,1058		0,0392	0,1450	265,43	0,00	286,90	552,33
825	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.106 корп.а	Многоквартирный дом	0,2620		0,0519	0,3139	657,12	0,00	379,88	1 037,00
826	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.108	Многоквартирный дом	0,2463		0,0429	0,2892	617,75	0,00	313,90	931,65
827	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.110	Многоквартирный дом	0,5160		0,0981	0,6141	1 294,18	0,00	717,78	2 011,96
828	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.112	Многоквартирный дом	0,2460		0,0410	0,2870	616,99	0,00	299,91	916,90
829	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.112 корп.а	Другое строение	0,0120		0,0014	0,0134	30,10	0,00	10,05	40,14
830	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.116	Многоквартирный дом	0,5097		0,0821	0,5919	1 278,42	0,00	601,08	1 879,49
831	квартал 211	ул. Элеваторная, д.15	Другое строение	0,1300		0,0000	0,1300	325,95	0,00	0,00	325,95
832	квартал 211	ул. Элеваторная, д.17	Другое строение	0,2725		0,0000	0,2725	683,46	0,00	0,00	683,46
833	квартал 241	ул. Элеваторная, д.45	Многоквартирный дом	0,2654		0,0188	0,2841	665,58	0,00	137,23	802,81
834	квартал 241	ул. Элеваторная, д.49	Другое строение	0,0942		0,0024	0,0966	236,29	0,00	17,67	253,96
835	ЦТП №21	ул. Элеваторная, д.66	Многоквартирный дом	0,1390		0,0207	0,1597	348,63	0,00	151,50	500,12



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
836	ЦТП №25	ул. Элеваторная, д.80	Другое строение	0,2251		0,0000	0,2251	564,62	0,00	0,00	564,62
837	ЦТП №25	ул. Элеваторная, д.80 корп.а	Многоквартирный дом	0,2550		0,0000	0,2550	639,56	0,00	0,00	639,56
838	ЦТП №25	ул. Элеваторная, д.82	Многоквартирный дом	0,3689		0,0475	0,4164	925,21	0,00	347,92	1 273,12
839	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.86 корп.а	Другое строение	0,1893		0,0000	0,1893	474,70	0,00	0,00	474,70
840	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.86 корп.А	Другое строение	0,6051		0,0000	0,6051	1 517,59	0,00	0,00	1 517,59
841	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.90	Другое строение	0,0038		0,0001	0,0039	9,53	0,00	0,73	10,26
842	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.92	Многоквартирный дом	0,3390		0,0452	0,3842	850,24	0,00	330,84	1 181,08
843	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.94	Многоквартирный дом	0,2440		0,0522	0,2962	611,97	0,00	381,88	993,85
844	ЦТП №27	ул. Элеваторная, д.96	Многоквартирный дом	0,2420		0,0467	0,2887	606,96	0,00	341,89	948,85
845	ЦТП №32	ул. Якутова, д.11	Многоквартирный дом	0,0712		0,0000	0,0712	178,58	0,00	0,00	178,58
846	ЦТП №32	ул. Якутова, д.13	Многоквартирный дом	0,1335		0,0000	0,1335	334,83	0,00	0,00	334,83
847	ЦТП №32	ул. Якутова, д.15	Многоквартирный дом	0,0709		0,0000	0,0709	177,82	0,00	0,00	177,82
848	квартал 200	ул. Якутова, д.22	Частный дом	0,0000		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
849	квартал 200	ул. Якутова, д.24	Частный дом	0,0146		0,0000	0,0146	36,62	0,00	0,00	36,62
850	квартал 200	ул. Якутова, д.26	Многоквартирный дом	0,1528		0,0000	0,1528	383,24	0,00	0,00	383,24
851	ЦТП №32	ул. Якутова, д.32	Другое строение			0,0162	0,0162	0,00	0,00	118,55	118,55
852	ЦТП №32	ул. Якутова, д.9 корп.а	Многоквартирный дом	0,3090		0,0486	0,3576	775,00	0,00	355,70	1 130,70
853	ЦТП №32	ул. Якутова, д.9 корп.б	Многоквартирный дом	0,4377		0,0702	0,5078	1 097,67	0,00	513,41	1 611,09
854	ЦТП №32	ул. Якутова, д.9 корп.в	Многоквартирный дом	0,1480		0,0228	0,1708	371,20	0,00	166,87	538,06
855	квартал 180	г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д.16	Многоквартирный дом	0,5861		0,0000	0,5861	1 470,04	0,00	0,00	1 470,04
856	ТМ № 13	проезд. 40-й, д.8	Другое строение	4,8480		0,0000	4,8480	12 159,24	0,00	0,00	12 159,24
857	ТМ № 13	ул. Аркадия Гайдара, д.2	Другое строение	1,8089		0,9450	2,7539	4 537,00	0,00	6 915,59	11 452,58
858	ТМ № 13	ул. Аркадия Гайдара, д.4	Другое строение	1,4994		0,0589	1,5584	3 760,67	0,00	431,31	4 191,98
859	ТМ № 13	ул. Аркадия Гайдара, д.6	Другое строение	0,1772		0,0058	0,1830	444,45	0,00	42,23	486,67
860	ТМ № 13	ул. Бабушкина, д.173	Другое строение	0,1537		0,0000	0,1537	385,42	0,00	0,00	385,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
861	ЦТП №41 Строймаш ЦТП-41	ул. Гражданская, д.41	Многоквартирный дом	0,1320		0,0025	0,1345	331,07	0,00	18,20	349,27
862	ЦТП №41	ул. Гранитная, д.1	Многоквартирный дом	0,0680		0,0144	0,0824	170,55	0,00	105,39	275,95
863	ЦТП №41	ул. Гранитная, д.4	Другое строение	0,0175		0,0000	0,0175	43,78	0,00	0,00	43,78
864	ЦТП №41	ул. Гранитная, д.4 корп.а	Многоквартирный дом	0,1250		0,0216	0,1466	313,51	0,00	158,09	471,60
865	ЦТП №41	ул. Гранитная, д.6	Многоквартирный дом	0,0900		0,0123	0,1023	225,73	0,00	90,02	315,75
866	ЦТП №41	ул. Гранитная, д.8	Многоквартирный дом	0,0910		0,0108	0,1018	228,24	0,00	79,04	307,28
867	ТМ № 13	ул. Ленинградская, д.1	Другое строение	0,0335		0,0000	0,0335	84,00	0,00	0,00	84,00
868	ЦТП №41	ул. Макаренко, д.1	Многоквартирный дом	0,0460		0,0072	0,0532	115,37	0,00	52,70	168,07
869	ЦТП №41	ул. Макаренко, д.1 корп.а	Другое строение	0,1646		0,0515	0,2160	412,79	0,00	376,60	789,40
870	ЦТП №41	ул. Макаренко, д.2 корп.а	Многоквартирный дом	0,1660		0,0237	0,1897	416,34	0,00	173,46	589,80
871	ЦТП №41	ул. Макаренко, д.2 корп.б	Многоквартирный дом	0,1610		0,0276	0,1886	403,80	0,00	202,00	605,80
872	ЦТП №41	ул. Радищева, д.6	Многоквартирный дом	0,1400		0,0360	0,1761	351,21	0,00	263,74	614,95
873	ЦТП №41	ул. Радищева, д.8	Многоквартирный дом	0,1840		0,0246	0,2086	461,49	0,00	180,05	641,54
874	ЦТП №41	ул. Совхозная, д.27	Другое строение	0,2294		0,0429	0,2723	575,38	0,00	314,03	889,40
875	ЦТП №41	ул. Совхозная, д.32	Другое строение	0,9935	2,7830	0,5570	4,3335	2 491,79	6 656,98	4 076,17	13 224,94
876	ЦТП №41	ул. Черняховского, д.1 корп.а	Многоквартирный дом	0,1250		0,0222	0,1472	313,51	0,00	162,48	475,99
877	ЦТП №41	ул. Черняховского, д.14 корп.а	Многоквартирный дом	0,2914		0,0336	0,3250	730,93	0,00	245,92	976,85
878	ЦТП №41	ул. Черняховского, д.16	Другое строение	0,0399		0,2520	0,2919	100,19	0,00	1 844,16	1 944,34
879	ЦТП №41	ул. Черняховского, д.18	Другое строение	0,0023		0,0162	0,0185	5,77	0,00	118,55	124,32
880	ЦТП №41	ул. Черняховского, д.5	Многоквартирный дом	0,3530		0,0000	0,3530	885,36	0,00	0,00	885,36
881	ЦТП №41	ул. Черняховского, д.7	Многоквартирный дом	0,2110		0,0432	0,2542	529,21	0,00	316,45	845,66
882	ЦТП №41	ул. Черняховского, д.7	Условное помещение	0,3410		0,0200	0,3610	855,26	0,00	146,36	1 001,62
883	ТМ № 2	пр-кт Ленина, д.2	Другое строение	0,0381		0,0000	0,0381	95,65	0,00	0,00	95,65
884	ТМ № 2	пр-кт Ленина, д.2 корп.б	Другое строение	0,1303		0,0060	0,1363	326,73	0,00	43,91	370,64
885	ТМ № 1	пр-кт Ленина, д.2 корп.е	Другое строение	0,4804	0,2980	0,0000	0,7784	1 204,86	712,82	0,00	1 917,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
886	ТМ № 2	пр-кт Ленина, д.23 корп.а	Другое строение	0,0087		0,0000	0,0087	21,91	0,00	0,00	21,91
887	ТМ № 4	пр-кт Ленина, д.30 корп.г	Другое строение	0,4573	0,0010	0,0090	0,4673	1 147,03	2,39	65,86	1 215,29
888	ТМ № 4	пр-кт Ленина, д.30 корп.е	Другое строение	0,0847		0,0000	0,0847	212,40	0,00	0,00	212,40
889	ТМ № 2	пр-кт Ленина, д.35	Другое строение	0,3459		0,0927	0,4386	867,51	0,00	678,53	1 546,04
890	ТМ № 2	пр-кт Ленина, д.35 корп.а	Другое строение	0,0723		0,0000	0,0723	181,25	0,00	0,00	181,25
891	ТМ № 4	пр-кт Ленина, д.47 корп.б	Другое строение	0,1849		0,0000	0,1849	463,83	0,00	0,00	463,83
892	ТМ №1	пр-кт Ленина, д.Метро	Другое строение	0,4400	0,5670	0,0000	1,0070	1 103,56	1 356,27	0,00	2 459,83
893	ТМ №1	пр-кт Октября, д.2	Другое строение	1,0930		0,0000	1,0930	2 741,35	0,00	0,00	2 741,35
894	ТМ № 3	ул. Вокзальная, д.35	Другое строение	0,3290		0,0000	0,3290	825,27	0,00	0,00	825,27
895	ТМ № 3	ул. Вокзальная, д.37	Многоквартирный дом	0,3033		0,0551	0,3584	760,76	0,00	403,36	1 164,12
896	ТМ № 3	ул. Вокзальная, д.39	Многоквартирный дом	0,2500		0,0555	0,3054	626,95	0,00	405,93	1 032,89
897	ТМ № 3	ул. Вокзальная, д.39 корп.а	Многоквартирный дом	0,1379		0,0239	0,1617	345,76	0,00	174,59	520,35
898	ТМ - 3	ул. Вокзальная, д.6 корп.а	Многоквартирный дом	0,1392		0,0074	0,1467	349,20	0,00	54,46	403,66
899	ТМ № 2	ул. Волочаевская, д.22 корп.б	Многоквартирный дом	0,3360		0,5830	0,9190	842,72	0,00	4 266,44	5 109,16
900	ТМ № 2	ул. Волочаевская, д.22 корп.г	Многоквартирный дом	0,3360		0,5830	0,9190	842,72	0,00	4 266,44	5 109,16
901	ТМ № 2	ул. Волочаевская, д.28	Другое строение	0,1180		0,0000	0,1180	295,96	0,00	0,00	295,96
902	ТМ №1	ул. Геологическая, д.2 корп.а	Многоквартирный дом	0,5142		0,5989	1,1130	1 289,65	0,00	4 382,43	5 672,08
903	ТМ № 1	ул. Геологическая, д.2 корп.в	Другое строение	0,1543		0,0000	0,1543	387,10	0,00	0,00	387,10
904	ТМ № 1	ул. Геологическая, д.2 корп.г	Другое строение	0,0987		0,0120	0,1107	247,48	0,00	87,82	335,30
905	ТМ № 1	ул. Геологическая, д.2 корп.д	Другое строение	0,2210		0,0000	0,2210	554,26	0,00	0,00	554,26
906	ТМ № 1	ул. Геологическая, д.2 корп.к	Другое строение	0,0377		0,0000	0,0377	94,64	0,00	0,00	94,64
907	ТМ № 1	ул. Геологическая, д.2 корп.л	Другое строение	0,0040		0,0000	0,0040	10,06	0,00	0,00	10,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
908	ТМ № 2	ул. Дружбы, д.1	Другое строение	0,5558		0,0469	0,6027	1 394,05	0,00	343,06	1 737,10
909	ТМ № 2	ул. Дружбы, д.28	Другое строение	0,2321		0,0000	0,2321	582,04	0,00	0,00	582,04
910	ТМ №1	ул. Дружбы, д.28 корп.А	Другое строение	0,6582		0,0000	0,6582	1 650,89	0,00	0,00	1 650,89
911	ТМ № 4	ул. Дружбы, д.29 корп.а	Другое строение	0,5432	0,3620	0,0000	0,9052	1 362,50	865,91	0,00	2 228,41
912	ТМ № 4	ул. Дружбы, д.29 корп.б	Другое строение	0,1937		0,0000	0,1937	485,74	0,00	0,00	485,74
913	ТМ № 4	ул. Дружбы, д.29 корп.г	Другое строение	0,1480		0,0150	0,1630	371,25	0,00	109,77	481,02
914	ТМ № 3	ул. Железнодорожная, д.1	Другое строение	0,5423		0,0000	0,5423	1 360,13	0,00	0,00	1 360,13
915	ТМ № 3	ул. Железнодорожная, д.3	Другое строение	0,3478		0,0000	0,3478	872,31	0,00	0,00	872,31
916	ТМ № 3	ул. Железнодорожная, д.9 корп.А	Другое строение	0,0989		0,0000	0,0989	248,11	0,00	0,00	248,11
917	ТМ № 2	ул. Западная, д.1 корп.б	Другое строение	0,0189		0,0000	0,0189	47,31	0,00	0,00	47,31
918	ТМ № 2 Западная 12а-12б-12в	ул. Западная, д.12 корп.а	Другое строение	1,3121		0,0000	1,3121	3 290,99	0,00	0,00	3 290,99
919	ТМ № 2 Западная 12а-12б-12в	ул. Западная, д.12 корп.б	Другое строение	0,0779		0,0000	0,0779	195,32	0,00	0,00	195,32
920	ТМ № 2 Западная 12а-12б-12в	ул. Западная, д.12 корп.в	Другое строение	0,0036		0,0000	0,0036	9,09	0,00	0,00	9,09
921	ТМ № 2 Западная 12а-12б-12в	ул. Западная, д.14-16	Другое строение	0,0822		0,0000	0,0822	206,18	0,00	0,00	206,18
922	ТМ № 2 5134 СТУ Депо2 Зап,3	ул. Западная, д.3	Другое строение	1,2989	1,0700	0,0003	2,3693	3 257,86	2 559,46	2,48	5 819,80
923	ТМ № 2 5134 СТУ Депо2 Зап,3	ул. Западная, д.3 корп.а	Деревообрабатывающие цехи	0,2601		0,0000	0,2601	652,40	0,00	0,00	652,40
924	ТМ № 2	ул. Западная, д.4	Другое строение	0,1201		0,0000	0,1201	301,12	0,00	0,00	301,12
925	ТМ № 2 5134 СТУ Депо2 Зап,3	ул. Западная, д.5 корп.а	Магазины	0,0331		0,0000	0,0331	83,02	0,00	0,00	83,02
926	ТМ № 2	ул. Западная, д.8	Другое строение	0,1974		0,0000	0,1974	495,09	0,00	0,00	495,09
927	ТМ № 2	ул. Западная, д.9	Другое строение	0,3525	0,1710	0,0000	0,5235	884,04	409,03	0,00	1 293,08
928	ТМ № 2	ул. Западная, д.9 корп.а	Другое строение	0,1336	0,0960	0,0000	0,2296	335,16	229,63	0,00	564,80
929	ТМ №5	ул. Кочетова, д.26	Другое строение	1,1650		0,2690	1,4340	2 921,82	0,00	1 968,56	4 890,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
930	ТМ №5	ул. Кочетова, д.26 корп.а	Многоквартирный дом	0,2420		0,0413	0,2833	606,96	0,00	302,46	909,42
931	ТМ №5	ул. Кочетова, д.26 корп.в	Многоквартирный дом	0,2400		0,0293	0,2693	601,94	0,00	214,16	816,11
932	ТМ №5	ул. Кочетова, д.26 корп.г	Другое строение	0,5157	0,5010	0,7740	1,7907	1 293,40	1 198,40	5 664,19	8 155,99
933	ТМ-3	ул. Кочетова, д.43 корп.б	Другое строение	0,0255		0,0000	0,0255	63,96	0,00	0,00	63,96
934	ТМ № 3	ул. Кочетова, д.45	Многоквартирный дом	0,2376	0,0153	0,0114	0,2643	595,98	36,67	83,21	715,85
935	ТМ №1	ул. Курчатова, д.1	Другое строение	0,4902		0,0000	0,4902	1 229,50	0,00	0,00	1 229,50
936	ТМ - 3	ул. Локомотивная, д.3	Другое строение	0,0715		0,0000	0,0715	179,31	0,00	0,00	179,31
937	ТМ № 2 5734 Открытые инвестиции Николаева,7	ул. Московская, д.1	Мастерские и цехи ФЗУ	0,0610		0,0000	0,0610	152,99	0,00	0,00	152,99
938	ТМ № 2	ул. Николаева, д.1	Многоквартирный дом	0,1030		0,0000	0,1030	258,39	0,00	0,00	258,39
939	ТМ № 2	ул. Николаева, д.3	Многоквартирный дом	0,1019		0,0000	0,1019	255,62	0,00	0,00	255,62
940	ТМ № 2	ул. Николаева, д.5	Многоквартирный дом	0,1020		0,0000	0,1020	255,76	0,00	0,00	255,76
941	ТМ № 2 5734 Открытые инвестиции Николаева,7	ул. Николаева, д.7	Административные зда-ния, конторы	0,1942		0,0000	0,1942	486,96	0,00	0,00	486,96
942	ТМ № 2	ул. Профсоюзная, д.1	Другое строение	0,1510	0,3990	0,0000	0,5500	378,72	954,41	0,00	1 333,14
943	ТМ - 3	ул. Профсоюзная, д.11 корп.а	Другое строение	0,1775		0,0000	0,1775	445,29	0,00	0,00	445,29
944	ТМ № 3	ул. Профсоюзная, д.12	Другое строение	0,0705		0,0000	0,0705	176,89	0,00	0,00	176,89
945	ТМ № 3	ул. Профсоюзная, д.13	Другое строение	0,2822	0,6709	0,0000	0,9531	707,79	1 604,71	0,00	2 312,51
946	ТМ № 3 5327Талынев Проф,7	ул. Профсоюзная, д.13 корп.а	Другое строение	0,2491		0,0000	0,2491	624,70	0,00	0,00	624,70
947	ТМ - 3	ул. Профсоюзная, д.16	Другое строение	0,3946		0,0000	0,3946	989,57	0,00	0,00	989,57
948	ТМ-3	ул. Профсоюзная, д.17	Другое строение	0,2389		0,0000	0,2389	599,22	0,00	0,00	599,22
949	ТМ-3 6189 счетчик Ввод№2	ул. Профсоюзная, д.19	Другое строение	0,0220		0,0000	0,0220	55,18	0,00	0,00	55,18
950	ТМ-3	ул. Профсоюзная, д.2	Другое строение	2,0165		0,0000	2,0165	5 057,47	0,00	0,00	5 057,47
951	ТМ № 3	ул. Профсоюзная, д.2 корп.Б	Другое строение	0,2002		0,0000	0,2002	502,22	0,00	0,00	502,22
952	ТМ № 1	ул. Профсоюзная, д.3	Другое строение	0,0826	0,1150	0,0280	0,2256	207,28	275,08	204,91	687,27
953	ТМ № 1	ул. Профсоюзная, д.3 корп.а	Другое строение	0,3561		0,0000	0,3561	893,05	0,00	0,00	893,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
954	ТМ № 3	ул. Профсоюзная, д.4	Другое строение	0,7732		0,0000	0,7732	1 939,26	0,00	0,00	1 939,26
955	ТМ № 3 5327Талынев Проф,7	ул. Профсоюзная, д.7	Другое строение	0,3871		0,0000	0,3871	970,80	0,00	0,00	970,80
956	ТМ № 2	ул. Революционная, д.2 корп.А	Другое строение	0,2901		0,2118	0,5019	727,58	0,00	1 549,97	2 277,55
957	ТМ № 2	ул. Свердлова, д.188	Многokвартирный дом	0,0945		0,0165	0,1111	237,12	0,00	120,91	358,03
958	ТМ № 2	ул. Свердлова, д.190	Многokвартирный дом	0,0799		0,0000	0,0799	200,28	0,00	0,00	200,28
959	ТМ № 2	ул. Свердлова, д.192	Многokвартирный дом	0,0473		0,0000	0,0473	118,57	0,00	0,00	118,57
960	ТМ № 2	ул. Свердлова, д.196	Многokвартирный дом	0,0474		0,0000	0,0474	118,77	0,00	0,00	118,77
961	ТМ № 2	ул. Свердлова, д.198	Многokвартирный дом	0,0479		0,0000	0,0479	120,07	0,00	0,00	120,07
962	ТМ № 2	ул. Свердлова, д.200	Многokвартирный дом	0,0479		0,0000	0,0479	120,01	0,00	0,00	120,01
963	ТМ № 2	ул. Свердлова, д.57	Многokвартирный дом	0,0981		0,0148	0,1128	246,00	0,00	107,96	353,96
964	ТМ - 3	ул. Связистов, д.5 корп.а	Многokвартирный дом	0,1129		0,0129	0,1258	283,28	0,00	94,41	377,69
965	ТМ - 3	ул. Связистов, д.7 корп.а	Многokвартирный дом	0,1354		0,0139	0,1493	339,68	0,00	101,48	441,16
966	ТМ-3	ул. Тукаева, д.35	Другое строение	0,4137		0,0000	0,4137	1 037,68	0,00	0,00	1 037,68
967	ТМ № 2	ул. Фурманова, д.18	Другое строение	0,3768		0,0000	0,3768	945,09	0,00	0,00	945,09
968	ТМ №5	ул. Химиков, д.5	Многokвартирный дом	0,4000		0,0520	0,4520	1 003,24	0,00	380,61	1 383,84
969	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.101	Многokвартирный дом	0,3068		0,0412	0,3480	769,49	0,00	301,49	1 070,98
970	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.101 корп.а	Многokвартирный дом	0,2504		0,0399	0,2903	628,07	0,00	291,69	919,76
971	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.101 корп.б	Многokвартирный дом	0,5528		0,1202	0,6730	1 386,53	0,00	879,73	2 266,26
972	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.101 корп.в	Другое строение	0,2452		0,0213	0,2664	614,87	0,00	155,77	770,64
973	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.103	Другое строение	0,2041		0,0296	0,2338	511,92	0,00	216,94	728,87
974	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.105	Другое строение	0,0876		0,0000	0,0876	219,62	0,00	0,00	219,62
975	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.138 корп.а	Многokвартирный дом	0,1833		0,0108	0,1941	459,70	0,00	79,01	538,72
976	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.138 корп.б	Многokвартирный дом	0,0646		0,0005	0,0651	162,02	0,00	3,38	165,40
977	ТМ №1	ул. Худайбердина, д.140	Многokвартирный дом	0,2003		0,0117	0,2121	502,42	0,00	85,97	588,39

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
		корп.а									
978	ТМ № 2 5682 РОСТО ДО-СAAF	ул. Шаймуратова, д.2	Другое строение	0,3070		0,0000	0,3070	770,06	0,00	0,00	770,06
979	ТМ № 2 5682 РОСТО ДО-СAAF	ул. Шаймуратова, д.4	Другое строение	0,1232		0,0000	0,1232	309,00	0,00	0,00	309,00
980	ТМ № 2 5134 СТУ Депо2 Зап,3	ул. Шаймуратова, д.6	Административные зда- ния, конторы	0,1551		0,0000	0,1551	389,01	0,00	0,00	389,01
981	ТМ № 2 5734 Открытые инвестиции Николаева,7	ул. Шота Руставели, д.1 корп.а	Другое строение	0,1941		0,0000	0,1941	486,73	0,00	0,00	486,73
982	ТМ № 3	ул. Элеваторная, д.1	Другое строение	0,7180		0,0000	0,7180	1 800,81	0,00	0,00	1 800,81
983	ТМ № 4	ул. Элеваторная, д.37	Другое строение	9,8681	4,9900	0,0000	14,8581	24 750,13	11 936,16	0,00	36 686,29
984	ТМ № 4	ул. Элеваторная, д.39	Другое строение	1,0384		0,0443	1,0828	2 604,50	0,00	324,48	2 928,98



Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей Нво-Стерлитамакской ТЭЦ

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
1	ЦТП №50	ул. Артема, д.148 корп.А	Другое строение	0,2416		0,0274	0,2690	605,96		200,76	806,71
2	ЦТП №50	г.Стерлитамак	Другое строение	0,0790		0,0162	0,0952	198,14		118,55	316,69
3	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.1	Многokвартирный дом	0,2691		0,0361	0,3052	674,85		264,45	939,31
4	ЦТП №2	пр-кт Октября, д.10	Многokвартирный дом	0,3410		0,0672	0,4082	855,26		491,85	1 347,11
5	ЦТП №8	пр-кт Октября, д.11	Многokвартирный дом	0,2640		0,0527	0,3167	662,14		385,88	1 048,02
6	ЦТП №2	пр-кт Октября, д.12	Многokвартирный дом	0,3544		0,0612	0,4157	888,93		448,10	1 337,03
7	ЦТП №8	пр-кт Октября, д.13	Многokвартирный дом	0,3390		0,0672	0,4062	850,24		491,85	1 342,09
8	ЦТП №2	пр-кт Октября, д.14	Многokвартирный дом	0,2176		0,0279	0,2455	545,69		204,52	750,21
9	ЦТП №8	пр-кт Октября, д.15	Многokвартирный дом	0,2550		0,0492	0,3042	639,56		359,89	999,45
10	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.16	Многokвартирный дом	0,2450		0,0587	0,3037	614,48		429,86	1 044,35
11	ЦТП №2	пр-кт Октября, д.16 корп.а	Другое строение	0,4168		0,0675	0,4844	1 045,46		494,10	1 539,57
12	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.17	Многokвартирный дом	0,3505		0,0853	0,4359	879,20		624,39	1 503,60
13	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.18	Многokвартирный дом	0,4850		0,0811	0,5661	1 216,43		593,81	1 810,24
14	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.18 корп.а	Многokвартирный дом	0,5259		0,1055	0,6314	1 319,07		771,76	2 090,82
15	ЦТП №8	пр-кт Октября, д.19	Многokвартирный дом	0,3550		0,0587	0,4137	890,37		429,65	1 320,03
16	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.20	Многokвартирный дом	0,5827		0,0897	0,6724	1 461,41		656,43	2 117,84
17	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.21	Другое строение	0,0206		0,0008	0,0213	51,56		5,57	57,13
18	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.22	Многokвартирный дом	0,6099		0,0832	0,6932	1 529,77		609,22	2 138,99
19	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.23	Многokвартирный дом	0,2443		0,0431	0,2874	612,79		315,53	928,32
20	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.24	Многokвартирный дом	0,3430		0,0543	0,3973	860,28		397,27	1 257,55
21	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.25	Другое строение	0,1417		0,0370	0,1787	355,41		270,77	626,18
22	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.26	Другое строение	0,1836			0,1836	460,54			460,54
23	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.27	Многokвартирный дом	0,3510		0,0654	0,4164	880,34		478,73	1 359,07
24	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.28	Многokвартирный дом	0,6128		0,0915	0,7043	1 537,06		669,25	2 206,31
25	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.28 корп.а	Многokвартирный дом	0,5162		0,0526	0,5688	1 294,78		384,95	1 679,73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
26	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.28 корп.б	Многokвартирный дом	0,3650		0,0339	0,3989	915,52		248,01	1 163,53
27	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.29	Многokвартирный дом	0,2694		0,0407	0,3101	675,66		298,07	973,73
28	ЦТП №8	пр-кт Октября, д.3	Многokвартирный дом	0,4620		0,0841	0,5461	1 158,74		615,81	1 774,55
29	ЦТП №3	пр-кт Октября, д.30	Многokвартирный дом	0,5205		0,0760	0,5965	1 305,35		556,47	1 861,83
30	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.31	Многokвартирный дом	1,1236		0,1736	1,2972	2 818,06		1 270,27	4 088,32
31	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.33	Многokвартирный дом	0,2945		0,0176	0,3121	738,64		128,69	867,33
32	ЦТП №18	пр-кт Октября, д.34	Другое строение	0,4297		0,0072	0,4369	1 077,67		52,68	1 130,36
33	ЦТП №8	пр-кт Октября, д.5	Многokвартирный дом	0,2530		0,0454	0,2984	634,55		331,90	966,44
34	ЦТП №8	пр-кт Октября, д.5 корп.а	Другое строение	0,2498		0,1827	0,4325	626,52		1 336,81	1 963,33
35	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.53	Многokвартирный дом	0,3854		0,1142	0,4996	966,51		835,74	1 802,25
36	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.55	Многokвартирный дом	0,2530		0,0503	0,3033	634,55		367,89	1 002,44
37	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.57	Многokвартирный дом	0,2710		0,0413	0,3122	679,61		301,94	981,55
38	ЦТП №2	пр-кт Октября, д.6	Многokвартирный дом	0,6239		0,0877	0,7117	1 564,92		642,04	2 206,96
39	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.61	Многokвартирный дом	0,3446		0,0634	0,4080	864,23		463,78	1 328,01
40	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.63	Многokвартирный дом	0,2510		0,0470	0,2980	629,53		343,89	973,42
41	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.65	Другое строение	0,1464		0,0435	0,1899	367,06		318,34	685,40
42	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.67	Многokвартирный дом	0,2380		0,0355	0,2735	596,93		259,92	856,84
43	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.69	Другое строение	0,0314		0,0006	0,0320	78,75		4,39	83,15
44	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.7	Другое строение	0,0150		0,0163	0,0313	37,70		119,28	156,98
45	ЦТП №4	пр-кт Октября, д.71	Многokвартирный дом	1,2147		0,1563	1,3710	3 046,47		1 143,77	4 190,25
46	ЦТП №18	пр-кт Октября, д.73	Многokвартирный дом	0,5174		0,0888	0,6061	1 297,60		649,62	1 947,21
47	ЦТП №18	пр-кт Октября, д.75	Другое строение	0,1190		0,0011	0,1201	298,51		7,97	306,48
48	ЦТП №18	пр-кт Октября, д.77	Многokвартирный дом	0,6492		0,0948	0,7440	1 628,34		693,45	2 321,79
49	ЦТП №18	пр-кт Октября, д.79	Другое строение	0,0906		0,0144	0,1050	227,29		105,38	332,67
50	ЦТП №2	пр-кт Октября, д.8	Многokвартирный дом	0,5123		0,0880	0,6003	1 284,89		643,95	1 928,84
51	ЦТП №18	пр-кт Октября, д.81	Многokвартирный дом	0,4753		0,0987	0,5740	1 192,22		722,08	1 914,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
52	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.9	Многokвартирный дом	0,8543		0,1147	0,9690	2 142,56		839,44	2 982,00
53	ЦТП №7	пр-кт Октября, д.9 корп.а	Многokвартирный дом	0,3290		0,0828	0,4119	825,19		606,27	1 431,46
54	ЦТП №19	ул. 7 Ноября, д.100	Другое строение	0,0739		0,0013	0,0751	185,23		9,27	194,50
55	ЦТП №19	ул. 7 Ноября, д.101	Многokвартирный дом	5,1383		0,0619	5,2002	12 887,29		453,29	13 340,58
56	ЦТП №8	ул. Александра Невского, д.27	Другое строение	1,1055		0,0397	1,1451	2 772,58		290,44	3 063,02
57	ЦТП №24	ул. Александра Невского, д.30	Многokвартирный дом	0,0789			0,0789	197,87			197,87
58	ЦТП №12	ул. Артема, д.1	Многokвартирный дом	0,4410		0,0647	0,5056	1 105,97		473,37	1 579,34
59	ЦТП №33	ул. Артема, д.101	Многokвартирный дом	0,3510		0,0753	0,4263	880,34		551,11	1 431,45
60	ЦТП №33	ул. Артема, д.103	Многokвартирный дом	1,0085		0,2030	1,2114	2 529,34		1 485,23	4 014,57
61	ЦТП №33	ул. Артема, д.103 корп.а	Другое строение	0,0380		0,0010	0,0390	95,41		7,24	102,66
62	ЦТП №33	ул. Артема, д.109	Многokвартирный дом	0,2992		0,0387	0,3378	750,33		282,95	1 033,28
63	ЦТП №10	ул. Артема, д.11	Другое строение	0,1779		0,0231	0,2010	446,09		169,35	615,44
64	ЦТП №33	ул. Артема, д.111	Многokвартирный дом	0,3362		0,0646	0,4008	843,30		472,38	1 315,69
65	ЦТП №35	ул. Артема, д.113	Многokвартирный дом	0,4667		0,0936	0,5603	1 170,57		685,05	1 855,62
66	ЦТП №35	ул. Артема, д.115	Другое строение	0,0590		0,0004	0,0594	147,98		2,93	150,90
67	ЦТП №35	ул. Артема, д.117	Многokвартирный дом	0,4751		0,0883	0,5633	1 191,58		645,84	1 837,42
68	ЦТП №35	ул. Артема, д.119	Многokвартирный дом	0,4705		0,0921	0,5626	1 180,06		674,00	1 854,05
69	ЦТП №35	ул. Артема, д.121	Другое строение	0,3076		0,0320	0,3396	771,52		233,96	1 005,48
70	ЦТП №35	ул. Артема, д.121 корп.а	Другое строение	0,0012		0,0162	0,0174	3,01		118,55	121,56
71	ЦТП №35	ул. Артема, д.123	Многokвартирный дом	0,5130		0,0957	0,6087	1 286,65		700,42	1 987,07
72	ЦТП №35	ул. Артема, д.125	Другое строение	0,0640		0,0018	0,0658	160,50		13,46	173,96
73	ЦТП №35	ул. Артема, д.127	Многokвартирный дом	0,5144		0,0911	0,6055	1 290,16		666,55	1 956,71
74	ЦТП №36	ул. Артема, д.129	Другое строение	0,4550		0,1158	0,5708	1 141,18		847,65	1 988,84
75	ЦТП №10	ул. Артема, д.13	Другое строение	0,4333		0,0192	0,4525	1 086,67		140,79	1 227,46
76	ЦТП №35	ул. Артема, д.131	Многokвартирный дом	0,3590		0,0558	0,4148	900,41		408,39	1 308,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
77	ЦТП №36	ул. Артема, д.133	Многokвартирный дом	0,3320		0,0681	0,4001	832,69		498,41	1 331,10
78	ЦТП №36	ул. Артема, д.135	Многokвартирный дом	0,3450		0,0717	0,4167	865,29		524,76	1 390,06
79	ЦТП №36	ул. Артема, д.137	Многokвартирный дом	0,5080		0,0990	0,6070	1 274,11		724,57	1 998,68
80	ЦТП №36	ул. Артема, д.137 корп.а	Другое строение			0,0007	0,0007			5,23	5,23
81	ЦТП №35	ул. Артема, д.139	Другое строение	0,0848		0,0001	0,0849	212,58		0,75	213,33
82	ЦТП №35	ул. Артема, д.141	Многokвартирный дом	0,5158		0,1052	0,6211	1 293,74		770,06	2 063,80
83	ЦТП №50	ул. Артема, д.142	Многokвартирный дом	0,5100		0,1093	0,6193	1 279,00		800,06	2 079,07
84	ЦТП №35	ул. Артема, д.143	Многokвартирный дом	0,2620		0,0548	0,3168	657,18		401,19	1 058,37
85	ЦТП №50	ул. Артема, д.144	Многokвартирный дом	0,4000		0,0615	0,4615	1 003,24		450,11	1 453,35
86	ЦТП №36	ул. Артема, д.145	Многokвартирный дом	0,5269		0,0964	0,6233	1 321,48		705,57	2 027,05
87	ЦТП №50	ул. Артема, д.146	Многokвартирный дом	0,3799		0,0484	0,4284	952,93		354,45	1 307,38
88	ЦТП №50	ул. Артема, д.146 корп.а	Другое строение	0,1001		0,0070	0,1072	251,14		51,59	302,73
89	ЦТП №36	ул. Артема, д.147	Многokвартирный дом	0,8007		0,0937	0,8945	2 008,33		685,99	2 694,32
90	ЦТП №50	ул. Артема, д.148	Многokвартирный дом	0,3521		0,0627	0,4148	883,01		459,01	1 342,02
91	ЦТП №36	ул. Артема, д.149	Многokвартирный дом	0,5570		0,0677	0,6248	1 397,11		495,79	1 892,90
92	ЦТП №10	ул. Артема, д.15	Многokвартирный дом	0,5354		0,1042	0,6396	1 342,83		762,35	2 105,18
93	ЦТП №50	ул. Артема, д.150	Многokвартирный дом	0,6388		0,1132	0,7520	1 602,17		828,08	2 430,25
94	ЦТП №36	ул. Артема, д.151	Многokвартирный дом	0,6477		0,0916	0,7393	1 624,57		670,26	2 294,83
95	ЦТП №36	ул. Артема, д.151 корп.а	Многokвартирный дом	0,4413		0,0562	0,4975	1 106,83		411,60	1 518,43
96	ЦТП №36	ул. Артема, д.151 корп.б	Многokвартирный дом	0,4073		0,0509	0,4582	1 021,63		372,50	1 394,13
97	ЦТП №36	ул. Артема, д.151 корп.в	Многokвартирный дом	0,5448		0,0545	0,5993	1 366,53		398,61	1 765,13
98	ЦТП №50	ул. Артема, д.152	Многokвартирный дом	0,5910		0,1002	0,6912	1 482,28		733,35	2 215,64
99	ЦТП №36	ул. Артема, д.153	Многokвартирный дом	0,5229		0,0697	0,5927	1 311,61		510,18	1 821,79
100	ЦТП №36	ул. Артема, д.155	Многokвартирный дом	0,5131		0,0561	0,5692	1 286,90		410,22	1 697,12
101	ЦТП №10	ул. Артема, д.17	Многokвартирный дом	0,3450		0,0535	0,3985	865,29		391,88	1 257,17
102	ЦТП №10	ул. Артема, д.19	Многokвартирный дом	0,2605		0,0495	0,3099	653,27		361,89	1 015,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
103	ЦТП №10	ул. Артема, д.21	Многokвартирный дом	0,3023		0,0438	0,3461	758,20		320,82	1 079,02
104	ЦТП №18	ул. Артема, д.21 корп.а	Многokвартирный дом	0,4851		0,0853	0,5704	1 216,75		623,97	1 840,72
105	ЦТП №18	ул. Артема, д.21 корп.б	Многokвартирный дом	0,4908		0,0859	0,5767	1 230,96		628,60	1 859,56
106	ЦТП №18	ул. Артема, д.23	Многokвартирный дом	1,8918		0,3440	2,2358	4 744,88		2 517,19	7 262,08
107	ЦТП №30	ул. Артема, д.25	Многokвартирный дом	0,5010		0,0969	0,5979	1 256,56		709,20	1 965,76
108	ЦТП №30	ул. Артема, д.27	Другое строение	0,1040		0,0003	0,1043	260,91		2,20	263,10
109	ЦТП №30	ул. Артема, д.29	Многokвартирный дом	0,3808		0,1010	0,4817	954,96		739,02	1 693,98
110	ЦТП №12	ул. Артема, д.3	Многokвартирный дом	0,2565		0,0707	0,3272	643,30		517,57	1 160,87
111	ЦТП №30	ул. Артема, д.35	Многokвартирный дом	0,4910		0,1008	0,5918	1 231,47		737,74	1 969,22
112	ЦТП №30 5606 ООО УК ТЖХ	ул. Артема, д.39	Многokвартирный дом	0,4880		0,0906	0,5786	1 223,95		663,09	1 887,04
113	ЦТП №30 5606 ООО УК ТЖХ	ул. Артема, д.41	Другое строение	0,0789		0,0152	0,0941	197,92		111,09	309,01
114	ЦТП №30	ул. Артема, д.43	Многokвартирный дом	0,5150		0,0910	0,6060	1 291,75		665,60	1 957,36
115	ЦТП №30	ул. Артема, д.47	Многokвартирный дом	0,5018		0,1060	0,6078	1 258,63		775,71	2 034,34
116	ЦТП №30	ул. Артема, д.49	Другое строение	0,0822		0,0035	0,0856	206,12		25,36	231,47
117	ЦТП №12	ул. Артема, д.5	Многokвартирный дом	0,2731		0,0500	0,3231	684,87		365,88	1 050,75
118	ЦТП №12	ул. Артема, д.5 корп.а	Другое строение	0,1616		0,0153	0,1769	405,28		112,16	517,43
119	ЦТП №30	ул. Артема, д.51	Многokвартирный дом	0,5137		0,0849	0,5985	1 288,31		621,08	1 909,39
120	ЦТП №30	ул. Артема, д.53	Другое строение	0,0006		0,0001	0,0007	1,50		0,73	2,24
121	ЦТП №30	ул. Артема, д.55	Многokвартирный дом	0,4710		0,0966	0,5676	1 181,31		707,01	1 888,32
122	ЦТП №30	ул. Артема, д.59	Многokвартирный дом	0,7091		0,1021	0,8112	1 778,56		746,97	2 525,54
123	ЦТП №30	ул. Артема, д.63	Многokвартирный дом	0,7313		0,1492	0,8805	1 834,24		1 091,74	2 925,98
124	ЦТП №30	ул. Артема, д.65 корп.а	Другое строение	0,1091		0,0034	0,1126	273,75		25,06	298,82
125	ЦТП №33	ул. Артема, д.67	Многokвартирный дом	0,3360		0,0744	0,4104	842,72		544,52	1 387,24
126	ЦТП №33	ул. Артема, д.69	Многokвартирный дом	0,5160		0,1233	0,6393	1 294,18		902,41	2 196,59
127	ЦТП №33	ул. Артема, д.69 корп.а	Многokвартирный дом	0,2032			0,2032	509,54			509,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
128	ЦТП №12	ул. Артема, д.7	Многokвартирный дом	0,2560		0,0628	0,3188	642,07		459,85	1 101,93
129	ЦТП №33	ул. Артема, д.71	Многokвартирный дом	0,3211		0,0381	0,3592	805,30		278,61	1 083,91
130	ЦТП №33	ул. Артема, д.73	Многokвартирный дом	0,2910		0,0513	0,3423	729,86		375,46	1 105,32
131	ЦТП №33	ул. Артема, д.77	Многokвартирный дом	0,5958		0,1097	0,7056	1 494,45		803,04	2 297,49
132	ЦТП №33	ул. Артема, д.81	Многokвартирный дом	0,5030		0,0873	0,5903	1 261,57		638,94	1 900,51
133	ЦТП №33	ул. Артема, д.83	Многokвартирный дом	0,3470		0,0706	0,4176	870,31		516,62	1 386,93
134	ЦТП №33	ул. Артема, д.85	Многokвартирный дом	0,6230		0,1263	0,7493	1 562,54		924,38	2 486,92
135	ЦТП №33	ул. Артема, д.89	Многokвартирный дом	0,5713		0,0521	0,6234	1 432,77		381,63	1 814,40
136	ЦТП №12	ул. Артема, д.9	Многokвартирный дом	0,6621		0,1208	0,7828	1 660,57		883,72	2 544,30
137	ЦТП №33	ул. Артема, д.91	Многokвартирный дом	0,2990		0,0522	0,3512	749,92		382,05	1 131,97
138	ЦТП №33	ул. Артема, д.93	Многokвартирный дом	0,5080		0,0996	0,6076	1 274,11		728,96	2 003,07
139	ЦТП №33	ул. Артема, д.95	Многokвартирный дом	0,6380		0,1242	0,7622	1 600,16		909,01	2 509,17
140	ЦТП №33	ул. Артема, д.95 корп.а	Другое строение	0,0250			0,0250	62,70			62,70
141	ЦТП №33	ул. Артема, д.95 корп.б	Другое строение	0,0070			0,0070	17,56			17,56
142	ЦТП №33	ул. Артема, д.97 корп.а	Многokвартирный дом	0,4814		0,1054	0,5867	1 207,27		771,12	1 978,39
143	ЦТП №33	ул. Артема, д.97 корп.б	Многokвартирный дом	0,4808		0,0753	0,5561	1 205,80		551,11	1 756,91
144	ЦТП №33	ул. Артема, д.99	Многokвартирный дом	0,5071		0,0880	0,5951	1 271,76		644,28	1 916,05
145	ЦТП №4	ул. Блюхера, д.12	Многokвартирный дом	0,2222		0,0426	0,2647	557,26		311,42	868,68
146	ЦТП №4	ул. Блюхера, д.12 корп.а	Другое строение	0,1803		0,0415	0,2218	452,29		303,70	755,99
147	ЦТП №4	ул. Блюхера, д.12 корп.б	Многokвартирный дом	0,2590		0,0500	0,3090	649,60		365,88	1 015,48
148	ЦТП №4	ул. Блюхера, д.14	Многokвартирный дом	0,2560		0,0530	0,3090	642,07		387,88	1 029,95
149	ЦТП №9	ул. Блюхера, д.15	Другое строение	0,3916		0,0494	0,4410	982,15		361,28	1 343,43
150	ЦТП №4	ул. Блюхера, д.16	Многokвартирный дом	0,4520		0,0855	0,5375	1 133,66		625,81	1 759,46
151	ЦТП №9	ул. Блюхера, д.17	Многokвартирный дом	0,2310		0,0396	0,2706	579,37		289,91	869,28
152	ЦТП №9	ул. Блюхера, д.17 корп.а	Многokвартирный дом	0,2310		0,0418	0,2728	579,37		305,90	885,27
153	ЦТП №9	ул. Блюхера, д.19	Многokвартирный дом	0,2460		0,0385	0,2845	616,99		281,91	898,91



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
154	ЦТП №9	ул. Блюхера, д.21	Многokвартирный дом	0,2480		0,0333	0,2813	622,01		243,93	865,93
155	ЦТП №9	ул. Блюхера, д.23	Многokвартирный дом	0,2310		0,0380	0,2690	579,37		277,91	857,28
156	ЦТП №9	ул. Блюхера, д.25	Многokвартирный дом	0,2550		0,0396	0,2946	639,56		289,91	929,48
157	ЦТП №36	ул. Водолаженко, д.2 корп.а	Другое строение	0,5242		0,2176	0,7418	1 314,67		1 592,58	2 907,25
158	ЦТП №10	ул. Западная, д.1	Другое строение	0,7446		0,0018	0,7464	1 867,60		13,17	1 880,77
159	ЦТП №10	ул. Западная, д.1 корп.а	Другое строение	0,0622			0,0622	155,89			155,89
160	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.10	Многokвартирный дом	0,2502		0,0819	0,3321	627,42		599,37	1 226,79
161	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.12	Другое строение	0,2257		0,0461	0,2718	566,18		337,36	903,54
162	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.14	Другое строение	0,2609		0,0424	0,3032	654,32		309,92	964,24
163	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.16	Многokвартирный дом	0,2330		0,0429	0,2759	584,39		313,90	898,29
164	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.18	Многokвартирный дом	0,5045		0,0729	0,5775	1 265,43		533,59	1 799,02
165	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.2	Многokвартирный дом	0,3420		0,0751	0,4171	857,77		549,83	1 407,60
166	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.4	Многokвартирный дом	0,2540		0,0473	0,3013	637,06		345,89	982,94
167	ЦТП №17	ул. Ибрагимова, д.5	Многokвартирный дом	0,3698		0,0519	0,4218	927,60		380,03	1 307,63
168	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.6	Многokвартирный дом	0,2550		0,0505	0,3055	639,56		369,89	1 009,45
169	ЦТП №9	ул. Ибрагимова, д.8	Многokвартирный дом	0,4700		0,0697	0,5397	1 178,80		509,84	1 688,65
170	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.1	Многokвартирный дом	0,7024		0,1420	0,8444	1 761,63		1 039,50	2 801,13
171	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.1 корп.а	Многokвартирный дом	0,2473		0,0401	0,2874	620,22		293,37	913,59
172	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.11	Другое строение	0,1493		0,0515	0,2008	374,58		376,84	751,42
173	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.13	Многokвартирный дом	0,3390		0,0620	0,4010	850,24		453,86	1 304,10
174	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.15	Многokвартирный дом	0,1045		0,0145	0,1190	262,03		105,97	368,00
175	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.17	Многokвартирный дом	0,0950		0,0137	0,1087	238,27		100,56	338,83
176	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.19	Многokвартирный дом	0,0960		0,0153	0,1113	240,78		111,97	352,74
177	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.3	Многokвартирный дом	0,3460		0,0688	0,4148	867,80		503,84	1 371,64
178	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.5	Многokвартирный дом	0,3490		0,0697	0,4187	875,32		509,84	1 385,17
179	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.7	Многokвартирный дом	0,2290		0,0328	0,2618	574,35		239,92	814,28



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подклю- чения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
180	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.7 корп.а	Другое строение	0,0130			0,0130	32,64			32,64
181	ЦТП №7	ул. Имая Насыри, д.9	Многokвартирный дом	0,2290		0,0385	0,2675	574,35		281,91	856,27
182	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.1	Многokвартирный дом	0,3410		0,0678	0,4088	855,26		496,22	1 351,48
183	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.1 корп.а	Многokвартирный дом	0,4864		0,0906	0,5771	1 220,02		663,21	1 883,23
184	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.10	Многokвартирный дом	0,5396		0,0804	0,6200	1 353,45		588,44	1 941,89
185	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.11	Другое строение	0,0580		0,0004	0,0584	145,47		2,82	148,29
186	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.12	Многokвартирный дом	0,6219		0,0721	0,6940	1 559,81		527,84	2 087,65
187	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.14	Многokвартирный дом	0,4497		0,0573	0,5070	1 127,89		419,37	1 547,26
188	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.2	Многokвартирный дом	1,3474		0,1601	1,5075	3 379,41		1 171,89	4 551,30
189	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.2 корп.а	Многokвартирный дом	0,5014		0,0899	0,5913	1 257,60		657,77	1 915,37
190	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.3	Многokвартирный дом	0,2653		0,0586	0,3239	665,37		428,79	1 094,16
191	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.3 корп.а	Многokвартирный дом	0,4837		0,0837	0,5674	1 213,06		612,59	1 825,65
192	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.4	Многokвартирный дом	0,9063		0,1030	1,0094	2 273,15		754,08	3 027,24
193	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.5	Многokвартирный дом	0,4490		0,0954	0,5444	1 126,13		698,22	1 824,35
194	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.5 корп.а	Многokвартирный дом	0,4493		0,0888	0,5381	1 126,80		649,92	1 776,72
195	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.6	Многokвартирный дом	1,2038		0,2286	1,4324	3 019,24		1 672,97	4 692,21
196	ЦТП №50 5606 ООО "УК ТЖХ" К.Муратова,7	ул. Караная Муратова, д.7	Многokвартирный дом	0,3390		0,0531	0,3921	850,24		388,63	1 238,88
197	ЦТП №50 5606 ООО "УК ТЖХ" К.Муратова,7	ул. Караная Муратова, д.7 корп.а	Другое строение	0,0230			0,0230	57,69			57,69
198	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.8	Многokвартирный дом	0,3570		0,0633	0,4203	895,39		463,29	1 358,68
199	ЦТП №50	ул. Караная Муратова, д.8 корп.а	Другое строение	0,0461		0,0012	0,0472	115,53		8,64	124,17
200	ЦТП №7	ул. Комарова, д.2	Другое строение	0,4651		0,0337	0,4989	1 166,58		246,86	1 413,45
201	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.10	Другое строение	0,3963		0,1465	0,5428	994,00		1 072,19	2 066,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
202	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.100	Многоквартирный дом	0,3470		0,0453	0,3923	870,31		331,84	1 202,15
203	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.102	Многоквартирный дом	0,3430		0,0516	0,3946	860,28		377,66	1 237,93
204	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.102 корп.б	Другое строение	0,0220			0,0220	55,13			55,13
205	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.102.	Многоквартирный дом	0,3430		0,0615	0,4045	860,28		450,11	1 310,39
206	ЦТП №36	ул. Коммунистическая, д.104	Другое строение	0,7100		0,2500	0,9599	1 780,72		1 829,21	3 609,92
207	ЦТП №36	ул. Коммунистическая, д.106	Многоквартирный дом	0,6177		0,1067	0,7244	1 549,29		780,91	2 330,20
208	ЦТП №36	ул. Коммунистическая, д.108	Многоквартирный дом	0,3440		0,0672	0,4112	862,78		491,83	1 354,61
209	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.11	Многоквартирный дом	0,2790		0,0468	0,3258	699,76		342,48	1 042,24
210	ЦТП №36	ул. Коммунистическая, д.110	Многоквартирный дом	0,3510		0,0693	0,4203	880,34		507,20	1 387,54
211	ЦТП №36	ул. Коммунистическая, д.112	Другое строение	0,0841		0,0143	0,0984	210,95		104,65	315,60
212	ЦТП №36	ул. Коммунистическая, д.114	Другое строение	0,0004		0,0162	0,0166	1,00		118,55	119,56
213	ЦТП №36	ул. Коммунистическая, д.116	Многоквартирный дом	0,5684		0,0920	0,6604	1 425,48		673,49	2 098,97
214	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.12	Многоквартирный дом	0,5378		0,1093	0,6471	1 348,85		800,14	2 149,00
215	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.13	Многоквартирный дом	0,4891		0,0684	0,5576	1 226,75		500,89	1 727,63
216	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.14	Многоквартирный дом	0,2640		0,0473	0,3113	662,14		345,89	1 008,03
217	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.15	Многоквартирный дом	0,3867		0,0793	0,4660	969,90		580,36	1 550,26
218	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.16	Другое строение	0,1418		0,0695	0,2112	355,54		508,45	863,98
219	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.17	Многоквартирный дом	0,3450		0,0680	0,4130	865,29		497,84	1 363,13
220	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.18	Многоквартирный дом	0,2570		0,0489	0,3059	644,58		357,89	1 002,47
221	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.19	Многоквартирный дом	0,3420		0,0593	0,4013	857,77		433,87	1 291,64
222	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.2	Многоквартирный дом	1,0146		0,1964	1,2109	2 544,65		1 437,04	3 981,69
223	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.20	Многоквартирный дом	0,2620		0,0459	0,3079	657,12		335,89	993,01
224	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.21	Многоквартирный дом	0,3510		0,0630	0,4140	880,34		461,02	1 341,37
225	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.22	Многоквартирный дом	0,3636		0,0621	0,4256	911,91		454,09	1 366,01
226	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.23	Другое строение	0,4034		0,0599	0,4633	1 011,85		438,32	1 450,16
227	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.24	Многоквартирный дом	1,3042		0,2878	1,5920	3 271,10		2 105,92	5 377,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
228	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.25	Многokвартирный дом	0,2420		0,0434	0,2854	606,96		317,90	924,86
229	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.27	Многokвартирный дом	0,2110		0,0320	0,2430	529,21		233,93	763,14
230	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.29	Многokвартирный дом	0,2520		0,0440	0,2960	632,04		321,90	953,94
231	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.3	Многokвартирный дом	0,4966		0,0848	0,5814	1 245,56		620,74	1 866,31
232	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.3 корп.а	Многokвартирный дом	0,1622		0,0336	0,1958	406,93		245,60	652,53
233	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.31	Другое строение	0,0006		0,0001	0,0007	1,38		0,73	2,11
234	ЦТП №18	ул. Коммунистическая, д.32	Многokвартирный дом	0,5764		0,1186	0,6951	1 445,67		868,28	2 313,95
235	ЦТП №18	ул. Коммунистическая, д.32 корп.а	Другое строение	0,0027			0,0027	6,77			6,77
236	ЦТП №18	ул. Коммунистическая, д.32 корп.А	Другое строение			0,0162	0,0162			118,55	118,55
237	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.33	Многokвартирный дом	0,2638		0,0495	0,3133	661,69		362,03	1 023,72
238	ЦТП №18	ул. Коммунистическая, д.34	Многokвартирный дом	0,8500		0,1500	1,0000	2 131,88		1 097,83	3 229,71
239	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.35	Многokвартирный дом	0,4404		0,0691	0,5095	1 104,56		505,66	1 610,22
240	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.35 корп.а	Другое строение	0,0051			0,0051	12,88			12,88
241	ЦТП №18	ул. Коммунистическая, д.36	Другое строение	0,2024		0,0467	0,2491	507,63		341,75	849,38
242	ЦТП №18	ул. Коммунистическая, д.36 корп.а	Другое строение	0,0546			0,0546	136,83			136,83
243	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.37	Многokвартирный дом	0,3430		0,0686	0,4116	860,28		501,84	1 362,12
244	ЦТП №18	ул. Коммунистическая, д.38	Многokвартирный дом	0,7402		0,1642	0,9044	1 856,45		1 201,70	3 058,15
245	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.39	Многokвартирный дом	0,4830		0,1079	0,5909	1 211,41		789,75	2 001,16
246	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.4	Многokвартирный дом	0,2590		0,0546	0,3136	649,60		399,87	1 049,47
247	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.40	Другое строение	0,6331		0,1198	0,7529	1 587,84		876,63	2 464,48
248	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.41	Многokвартирный дом	0,4877		0,0865	0,5742	1 223,25		632,67	1 855,92
249	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.42	Другое строение	0,2324		0,1549	0,3874	582,92		1 133,87	1 716,79
250	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.43	Многokвартирный дом	1,3425		0,1601	1,5026	3 367,21		1 171,49	4 538,70
251	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.43 корп.а	Другое строение	0,0920		0,0117	0,1037	230,74		85,62	316,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
252	ЦТП №30 5606 ООО УК ТЖХ	ул. Коммунистическая, д.44	Многоквартирный дом	0,4094		0,0511	0,4605	1 026,74		374,26	1 401,00
253	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.44 корп.Б	Пристройка	0,0312			0,0312	78,27			78,27
254	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.45	Многоквартирный дом	0,2530		0,0486	0,3016	634,55		355,89	990,43
255	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.47	Многоквартирный дом	0,2540		0,0508	0,3048	637,06		371,88	1 008,94
256	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.48	Многоквартирный дом	0,3290		0,0573	0,3863	825,16		419,37	1 244,53
257	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.48 корп.а	Другое строение	0,0565		0,0168	0,0733	141,59		123,24	264,83
258	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.49	Многоквартирный дом	0,2610		0,0382	0,2992	654,61		279,38	933,99
259	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.50	Другое строение	0,0930		0,0023	0,0953	233,22		16,69	249,91
260	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.51	Многоквартирный дом	1,2211		0,1891	1,4101	3 062,52		1 383,75	4 446,27
261	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.52	Многоквартирный дом	0,6280		0,0762	0,7042	1 575,08		557,70	2 132,78
262	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.53	Многоквартирный дом	0,2540		0,0456	0,2996	637,06		333,89	970,95
263	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.54	Многоквартирный дом	0,3441		0,0423	0,3864	863,10		309,61	1 172,71
264	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.55	Многоквартирный дом	0,2700		0,0525	0,3225	677,19		383,88	1 061,06
265	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.56	Другое строение	0,0975		0,0047	0,1022	244,50		34,25	278,75
266	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.57	Многоквартирный дом	0,2640		0,0462	0,3102	662,14		337,90	1 000,03
267	ЦТП №30	ул. Коммунистическая, д.58	Многоквартирный дом	0,0333		0,0573	0,0906	83,53		419,39	502,92
268	ЦТП №4	ул. Коммунистическая, д.59	Многоквартирный дом	0,3922		0,0655	0,4577	983,72		479,44	1 463,16
269	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.6	Многоквартирный дом	0,4540		0,0694	0,5234	1 138,65		507,87	1 646,52
270	ЦТП №33 Коммуни- стическая ул, 60	ул. Коммунистическая, д.60	Многоквартирный дом	0,3900		0,0572	0,4472	978,17		418,80	1 396,97
271	ЦТП №9	ул. Коммунистическая, д.61	Многоквартирный дом	0,8467		0,2011	1,0478	2 123,57		1 471,94	3 595,51
272	ЦТП №9	ул. Коммунистическая, д.63	Многоквартирный дом	0,3860		0,0770	0,4630	968,12		563,82	1 531,95
273	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.64	Другое строение	0,0755		0,0028	0,0783	189,36		20,67	210,03
274	ЦТП №9	ул. Коммунистическая, д.65	Многоквартирный дом	0,4160		0,0910	0,5070	1 043,37		665,79	1 709,16
275	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.66	Многоквартирный дом	0,3874		0,0438	0,4311	971,57		320,33	1 291,90
276	ЦТП №9	ул. Коммунистическая, д.67	Многоквартирный дом	0,3940		0,0877	0,4817	988,19		641,80	1 629,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
277	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.68	Многokвартирный дом	0,5050		0,0930	0,5980	1 266,59		680,65	1 947,24
278	ЦТП №9	ул. Коммунистическая, д.69	Многokвартирный дом	0,9374		0,1316	1,0691	2 351,13		963,38	3 314,51
279	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.7	Многokвартирный дом	0,2120		0,0418	0,2538	531,72		305,90	837,62
280	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.70	Другое строение	0,1719			0,1719	431,14			431,14
281	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.71	Другое строение	0,1038		0,0012	0,1049	260,27		8,45	268,71
282	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.73	Многokвартирный дом	0,3936		0,0592	0,4528	987,30		432,98	1 420,28
283	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.74	Многokвартирный дом	0,2860		0,0561	0,3421	717,31		410,59	1 127,90
284	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.75	Многokвартирный дом	0,6290		0,1141	0,7432	1 577,70		835,21	2 412,90
285	ЦТП №17 5452 СтройЖилСервис Ком-ая, 75а	ул. Коммунистическая, д.75 корп.а	Многokвартирный дом	0,7227		0,1000	0,8228	1 812,71		731,91	2 544,62
286	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.76	Многokвартирный дом	0,2790		0,0528	0,3318	699,76		386,44	1 086,20
287	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.79	Многokвартирный дом	0,3780		0,0575	0,4355	948,06		421,02	1 369,08
288	ЦТП №10	ул. Коммунистическая, д.8	Другое строение	0,0470		0,0162	0,0632	117,89		118,55	236,44
289	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.80	Многokвартирный дом	0,2376		0,0544	0,2919	595,80		398,05	993,85
290	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.81	Другое строение	0,0169		0,0027	0,0195	42,32		19,57	61,89
291	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.82	Другое строение	0,4896		0,0250	0,5146	1 227,88		183,15	1 411,03
292	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.82 корп.а	Другое строение	0,0005		0,0162	0,0167	1,25		118,55	119,81
293	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.83	Многokвартирный дом	0,4116		0,0547	0,4662	1 032,22		400,17	1 432,39
294	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.83 корп.а	Другое строение	0,0705			0,0705	176,77			176,77
295	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.83 корп.пристрой	Другое строение	0,0149		0,0004	0,0153	37,46		2,71	40,17
296	ЦТП №35 Коммуни- стическая ул, 84	ул. Коммунистическая, д.84	Многokвартирный дом	1,5785		0,1975	1,7760	3 958,99		1 445,27	5 404,26
297	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.85	Многokвартирный дом	0,7385		0,1076	0,8461	1 852,25		787,54	2 639,78
298	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.85 корп.а	Другое строение	0,3118			0,3118	781,98			781,98
299	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.87	Многokвартирный дом	0,3560		0,0661	0,4221	892,88		483,63	1 376,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
300	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.87 корп.а	Многokвартирный дом	0,3390		0,0569	0,3959	850,24		416,70	1 266,94
301	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.89	Многokвартирный дом	0,5360		0,0941	0,6301	1 344,34		688,74	2 033,08
302	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.89 корп.а	Другое строение	0,1230		0,0044	0,1275	308,62		32,30	340,92
303	ЦТП №3	ул. Коммунистическая, д.9	Многokвартирный дом	0,2648		0,0459	0,3107	664,11		336,19	1 000,30
304	ЦТП №33	ул. Коммунистическая, д.90	Многokвартирный дом	0,7337		0,1538	0,8876	1 840,29		1 125,75	2 966,05
305	квартал 81	ул. Коммунистическая, д.91	Другое строение	0,6988		0,0107	0,7094	1 752,56		78,20	1 830,76
306	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.94	Многokвартирный дом	0,5281		0,0310	0,5591	1 324,48		227,12	1 551,59
307	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.95	Другое строение	0,2223		0,0227	0,2450	557,57		166,30	723,88
308	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.96	Многokвартирный дом	1,1134		0,1588	1,2721	2 792,45		1 161,81	3 954,27
309	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.96 корп.а	Другое строение	0,0500		0,0014	0,0514	125,40		10,39	135,80
310	квартал 81	ул. Коммунистическая, д.97	Другое строение	0,1049		0,0006	0,1055	263,11		4,48	267,59
311	квартал 81	ул. Коммунистическая, д.97 корп.а	Другое строение	4,2732		0,0104	4,2835	10 717,48		76,04	10 793,52
312	ЦТП №17	ул. Коммунистическая, д.97 корп.б	Другое строение	0,0698		0,0112	0,0810	175,09		81,90	256,99
313	ЦТП №35	ул. Коммунистическая, д.98	Многokвартирный дом	0,3250		0,0708	0,3958	815,13		518,18	1 333,31
314	квартал 81	ул. Коммунистическая, д.99	Другое строение	0,0463			0,0463	116,10			116,10
315	ЦТП №19	ул. Комсомольская, д.82	Другое строение	0,4501		0,0033	0,4534	1 128,98		24,21	1 153,18
316	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.10	Другое строение	0,1680		0,2346	0,4026	421,26		1 717,04	2 138,30
317	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.12	Другое строение	0,0005		0,0162	0,0167	1,25		118,55	119,81
318	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.12 корп.а	Другое строение	0,0843			0,0843	211,50			211,50
319	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.14	Многokвартирный дом	0,2260		0,0545	0,2805	566,81		398,60	965,41
320	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.14 корп.А	Другое строение	0,2820		0,0233	0,3053	707,28		170,66	877,94
321	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.2	Многokвартирный дом	0,2600		0,0439	0,3039	652,10		321,53	973,63
322	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.6	Многokвартирный дом	0,2584		0,0456	0,3040	648,07		333,42	981,49
323	ЦТП №2	ул. Курчатова, д.8	Многokвартирный дом	0,2150		0,0382	0,2532	539,24		279,91	819,15



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подклю- чения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
324	ЦТП №24	ул. Льва Смирнова, д.25	Многokвартирный дом	0,1256		0,0121	0,1377	315,06		88,37	403,43
325	ЦТП №24	ул. Льва Смирнова, д.25 корп.а	Другое строение	0,0223			0,0223	55,92			55,92
326	ЦТП №24	ул. Льва Толстого, д.1	Многokвартирный дом	0,4710		0,0954	0,5664	1 181,31		697,78	1 879,09
327	ЦТП №24	ул. Льва Толстого, д.1 корп.а	Многokвартирный дом	0,1390		0,0204	0,1594	348,63		148,97	497,60
328	ЦТП №7	ул. Льва Толстого, д.11	Другое строение	0,0866		0,0023	0,0889	217,08		16,97	234,05
329	ЦТП №7	ул. Льва Толстого, д.13	Многokвартирный дом	0,2910		0,0464	0,3374	729,86		339,36	1 069,22
330	ЦТП №7	ул. Льва Толстого, д.15	Многokвартирный дом	0,4670		0,0904	0,5574	1 171,28		661,80	1 833,08
331	ЦТП №24	ул. Льва Толстого, д.3	Многokвартирный дом	0,3521		0,0846	0,4367	883,03		619,08	1 502,11
332	ЦТП №24	ул. Льва Толстого, д.5	Многokвартирный дом	0,3420		0,0670	0,4090	857,77		490,11	1 347,87
333	ЦТП №8	ул. Льва Толстого, д.7	Другое строение	0,1160		0,0064	0,1224	290,87		47,03	337,90
334	ЦТП №8	ул. Льва Толстого, д.9	Другое строение	0,4147		0,0515	0,4662	1 040,09		376,68	1 416,78
335	ЦТП №19	ул. Мира, д.58	Многokвартирный дом	0,2639		0,0411	0,3051	661,97		301,07	963,03
336	ЦТП №19	ул. Мира, д.65 корп.а	Другое строение	0,3341			0,3341	837,98			837,98
337	ЦТП №19	ул. Мира, д.69	Многokвартирный дом	0,2219		0,0012	0,2230	556,44		8,64	565,08
338	квартал 81	ул. Новая, д.42	Другое строение	0,1073			0,1073	269,02			269,02
339	ЦТП №19	ул. Садовая, д.20	Другое строение	0,3680		0,0583	0,4263	922,90		426,63	1 349,53
340	ЦТП №19	ул. Садовая, д.25	Другое строение	0,0686			0,0686	172,09			172,09
341	ЦТП №19	ул. Садовая, д.32 корп.а	Многokвартирный дом	0,0400			0,0400	100,32			100,32
342	ЦТП №13	ул. Сазонова, д.10	Многokвартирный дом	0,8242		0,1542	0,9785	2 067,26		1 128,61	3 195,87
343	ЦТП №13	ул. Сазонова, д.12	Многokвартирный дом	0,4360		0,0732	0,5092	1 093,53		535,45	1 628,98
344	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.14	Многokвартирный дом	0,2260		0,0448	0,2708	566,83		328,18	895,01
345	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.14 корп.а	Многokвартирный дом	0,1564		0,0319	0,1882	392,21		233,18	625,38
346	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.16	Многokвартирный дом	0,3790		0,0587	0,4377	950,57		429,65	1 380,22
347	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.16 корп.а	Другое строение	0,4604		0,0446	0,5050	1 154,68		326,74	1 481,43
348	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.18	Многokвартирный дом	0,6206		0,1098	0,7303	1 556,48		803,17	2 359,65
349	ЦТП №13	ул. Сазонова, д.2	Многokвартирный дом	0,4300		0,0628	0,4928	1 078,48		459,85	1 538,33



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
350	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.20	Многokвартирный дом	0,2430		0,0336	0,2766	609,47		246,14	855,60
351	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.22	Многokвартирный дом	0,8293		0,1134	0,9427	2 079,89		829,72	2 909,61
352	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.24	Другое строение	0,1855		0,0442	0,2297	465,24		323,46	788,70
353	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.26	Многokвартирный дом	0,4440		0,0992	0,5432	1 113,59		725,76	1 839,36
354	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.28	Многokвартирный дом	0,4270		0,0926	0,5196	1 070,96		677,79	1 748,74
355	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.30	Многokвартирный дом	0,6559		0,1009	0,7568	1 645,07		738,72	2 383,79
356	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.30 корп.а	Многokвартирный дом	0,1890		0,0375	0,2265	474,03		274,20	748,23
357	ЦТП №16	ул. Сазонова, д.32	Многokвартирный дом	0,2338		0,0558	0,2895	586,29		408,06	994,36
358	ЦТП №13	ул. Сазонова, д.4	Другое строение	0,1393		0,0284	0,1677	349,34		208,17	557,51
359	ЦТП №13	ул. Сазонова, д.6	Другое строение	0,0011		0,0163	0,0174	2,87		119,28	122,16
360	ЦТП №13	ул. Сазонова, д.8	Многokвартирный дом	1,0270		0,1632	1,1902	2 575,80		1 194,26	3 770,05
361	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.18	Другое строение	0,0451			0,0451	113,02			113,02
362	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.23	Другое строение	0,4275		0,1350	0,5625	1 072,29		987,94	2 060,23
363	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.28	Другое строение	0,0186			0,0186	46,65			46,65
364	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.35 корп.а	Другое строение	0,1565			0,1565	392,52			392,52
365	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.55	Многokвартирный дом	1,8960		0,1900	2,0860	4 755,26		1 390,48	6 145,74
366	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.63	Многokвартирный дом	0,7401		0,1068	0,8469	1 856,35		781,30	2 637,65
367	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.65	Другое строение	0,1910		0,0481	0,2391	479,17		352,00	831,17
368	ЦТП №19	ул. Сакко и Ванцетти, д.67	Многokвартирный дом	0,7672		0,1061	0,8734	1 924,32		776,76	2 701,08
369	ЦТП №19	ул. Советская, д.100	Многokвартирный дом	0,5060		0,0746	0,5806	1 269,10		546,24	1 815,34
370	ЦТП №19	ул. Советская, д.104	Многokвартирный дом	1,0960		0,1374	1,2334	2 748,92		1 005,59	3 754,51
371	ЦТП №19	ул. Советская, д.81	Многokвартирный дом	0,5290		0,0708	0,5998	1 326,78		518,18	1 844,96
372	ЦТП №19	ул. Халтурина, д.103	Другое строение	0,5677		0,0452	0,6129	1 423,81		330,85	1 754,66
373	ЦТП №19	ул. Халтурина, д.106	Другое строение	0,1641		0,0242	0,1883	411,64		177,10	588,74
374	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.107	Многokвартирный дом	0,3480		0,0578	0,4058	872,85		423,04	1 295,88
375	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.109	Многokвартирный дом	0,2776		0,0571	0,3348	696,36		417,97	1 114,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
376	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.111	Многokвартирный дом	0,3590		0,0576	0,4166	900,40		421,33	1 321,73
377	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.113	Многokвартирный дом	0,2965		0,0474	0,3439	743,59		346,83	1 090,42
378	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.115	Другое строение	0,1580		0,0741	0,2321	396,28		541,92	938,20
379	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.117	Многokвартирный дом	0,3470		0,0672	0,4142	870,31		491,85	1 362,16
380	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.119	Многokвартирный дом	0,2660		0,0574	0,3234	667,15		419,87	1 087,02
381	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.121	Многokвартирный дом	0,3546		0,0719	0,4266	889,48		526,42	1 415,90
382	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.123	Многokвартирный дом	0,2590		0,0475	0,3065	649,60		347,89	997,49
383	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.125	Многokвартирный дом	0,3456		0,0675	0,4132	866,89		494,14	1 361,03
384	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.127	Многokвартирный дом	0,3602		0,0627	0,4229	903,34		459,03	1 362,37
385	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.129	Другое строение	0,1831		0,0429	0,2260	459,17		314,03	773,20
386	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.131	Многokвартирный дом	0,2842		0,0370	0,3212	712,79		270,55	983,34
387	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.131 корп.А	Другое строение	0,0221			0,0221	55,43			55,43
388	ЦТП №2	ул. Худайбердина, д.133	Многokвартирный дом	0,3379		0,0738	0,4117	847,56		539,85	1 387,42
389	ЦТП №3	ул. Худайбердина, д.135	Многokвартирный дом	0,3430		0,0625	0,4055	860,28		457,34	1 317,62
390	ЦТП №3	ул. Худайбердина, д.137	Многokвартирный дом	0,3496		0,0686	0,4183	876,95		502,14	1 379,09
391	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.139	Многokвартирный дом	1,2247		0,1598	1,3845	3 071,70		1 169,22	4 240,91
392	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.141	Многokвартирный дом	0,3484		0,0672	0,4157	873,92		491,85	1 365,77
393	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.143	Другое строение	0,1712		0,0519	0,2231	429,33		379,81	809,13
394	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.145	Многokвартирный дом	0,4501		0,0687	0,5188	1 128,84		502,62	1 631,46
395	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.147	Многokвартирный дом	0,2558		0,0379	0,2937	641,50		277,65	919,15
396	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.149	Другое строение	0,0339		0,0006	0,0345	84,97		4,60	89,58
397	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.153	Многokвартирный дом	0,4660		0,0918	0,5578	1 168,77		671,79	1 840,56
398	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.18	Другое строение	0,2628		0,0101	0,2729	659,11		73,91	733,02
399	ЦТП №10	ул. Худайбердина, д.196 корп.б	Многokвартирный дом	0,3740		0,0572	0,4312	938,03		418,85	1 356,88
400	ЦТП №10	ул. Худайбердина, д.196 корп.б/1	Многokвартирный дом	0,3720		0,0706	0,4426	933,01		516,45	1 449,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подклю- чения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
401	ЦТП №12	ул. Худайбердина, д.198	Другое строение	0,1348			0,1348	338,19			338,19
402	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.200	Многokвартирный дом	0,7349		0,1362	0,8711	1 843,17		996,83	2 840,00
403	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.202	Многokвартирный дом	0,7662		0,0934	0,8596	1 921,65		683,51	2 605,16
404	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.202 корп.а	Другое строение	0,2446		0,0034	0,2480	613,47		24,98	638,45
405	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.204	Многokвартирный дом	0,1760		0,0141	0,1901	441,42		103,20	544,62
406	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.204 корп.а	Многokвартирный дом	0,5594		0,0404	0,5998	1 403,07		295,89	1 698,96
407	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.206	Многokвартирный дом	0,1578		0,0177	0,1755	395,74		129,54	525,29
408	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.210	Многokвартирный дом	0,1500		0,0189	0,1689	376,21		138,33	514,54
409	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.212	Многokвартирный дом	0,1510		0,0201	0,1711	378,72		147,11	525,83
410	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.214	Многokвартирный дом	0,1620		0,0219	0,1839	406,31		160,28	566,59
411	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.216	Другое строение	0,0238		0,0162	0,0400	59,61		118,55	178,17
412	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.218	Многokвартирный дом	0,6593		0,1188	0,7781	1 653,50		869,75	2 523,25
413	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.218 стр.а	Многokвартирный дом	0,6531		0,0602	0,7133	1 638,15		440,40	2 078,55
414	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.222	Многokвартирный дом	0,5510		0,1054	0,6564	1 381,96		771,12	2 153,08
415	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.224	Многokвартирный дом	0,5758		0,0980	0,6739	1 444,25		717,32	2 161,56
416	ЦТП №37	ул. Худайбердина, д.226	Многokвартирный дом	0,7056		0,0370	0,7426	1 769,71		270,74	2 040,45
417	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.36	Многokвартирный дом	0,3167		0,0435	0,3602	794,34		318,02	1 112,36
418	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.36 корп.а	Многokвартирный дом	0,1230		0,0097	0,1327	308,50		71,25	379,74
419	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.38	Многokвартирный дом	0,2451		0,0335	0,2786	614,70		244,91	859,61
420	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.46	Другое строение	0,2938			0,2938	736,79			736,79
421	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.48	Многokвартирный дом	0,8141		0,1307	0,9448	2 041,90		956,33	2 998,22
422	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.50	Другое строение	0,0200		0,0165	0,0365	50,16		120,75	170,91
423	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.52	Многokвартирный дом	0,8670		0,1340	1,0010	2 174,44		980,86	3 155,30
424	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.52 корп.а	Другое строение	0,0006			0,0006	1,50			1,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
425	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.54	Многokвартирный дом	0,2090		0,0260	0,2350	524,19		190,00	714,19
426	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.56	Многokвартирный дом	0,4150		0,0540	0,4690	1 040,86		395,11	1 435,97
427	ЦТП №19	ул. Худайбердина, д.56 корп.а	Многokвартирный дом	0,2425		0,0031	0,2456	608,24		22,91	631,15
428	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.67	Многokвартирный дом	0,7545		0,0615	0,8160	1 892,25		450,30	2 342,54
429	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.69	Многokвартирный дом	0,5653		0,0871	0,6524	1 417,75		637,35	2 055,11
430	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.71	Многokвартирный дом	0,3505		0,0531	0,4036	879,19		388,62	1 267,81
431	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.73	Многokвартирный дом	0,3415		0,0723	0,4138	856,62		529,13	1 385,76
432	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.73 корп.а	Многokвартирный дом	0,2890		0,0510	0,3400	724,84		373,27	1 098,11
433	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.75	Многokвартирный дом	0,4760		0,0735	0,5495	1 193,85		537,61	1 731,46
434	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.77	Многokвартирный дом	0,6078		0,1265	0,7343	1 524,44		925,99	2 450,44
435	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.79	Многokвартирный дом	0,2570		0,0822	0,3392	644,58		601,81	1 246,39
436	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.79 корп.а	Другое строение	0,0460			0,0460	115,47			115,47
437	ЦТП №13	ул. Худайбердина, д.79.	Многokвартирный дом	0,5729		0,0990	0,6719	1 436,93		724,65	2 161,59
438	ЦТП №24	ул. Худайбердина, д.87	Многokвартирный дом	0,2761		0,0498	0,3259	692,49		364,47	1 056,96
439	ЦТП №8	ул. Худайбердина, д.89	Многokвартирный дом	0,2940		0,0478	0,3418	737,42		349,97	1 087,39
440	ЦТП №8	ул. Худайбердина, д.91	Многokвартирный дом	0,2758		0,0514	0,3272	691,62		376,46	1 068,08
441	ЦТП №8	ул. Худайбердина, д.93	Другое строение	0,1704		0,0462	0,2166	427,44		338,10	765,54
442	ЦТП №8	ул. Худайбердина, д.95	Многokвартирный дом	0,2787		0,0567	0,3354	698,94		414,80	1 113,74
443	ЦТП №8	ул. Худайбердина, д.97	Многokвартирный дом	0,3480		0,0598	0,4078	872,82		437,86	1 310,68
444	ЦТП №8	ул. Худайбердина, д.99	Многokвартирный дом	0,3841		0,0740	0,4580	963,33		541,17	1 504,50
445	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.10	Многokвартирный дом	0,3964		0,0511	0,4475	994,21		373,90	1 368,10
446	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.12	Многokвартирный дом	0,4780		0,0891	0,5671	1 198,87		652,04	1 850,91
447	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.14	Многokвартирный дом	0,4588		0,1024	0,5612	1 150,79		749,16	1 899,95
448	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.16	Многokвартирный дом	0,4610		0,0808	0,5418	1 156,23		591,59	1 747,82
449	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.2	Многokвартирный дом	0,4400		0,0779	0,5179	1 103,56		570,31	1 673,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подклю- чения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
450	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.2 корп.а	Другое строение	0,0011		0,0162	0,0173	2,76		118,55	121,31
451	квартал 81	ул. Черноморская, д.33	Другое строение	0,2356			0,2356	591,01			591,01
452	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.4	Многоквартирный дом	0,4020		0,0746	0,4766	1 008,25		546,24	1 554,50
453	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.6	Многоквартирный дом	0,4030		0,0811	0,4841	1 010,76		593,75	1 604,51
454	ЦТП №24	ул. Черноморская, д.8	Многоквартирный дом	0,4190		0,0826	0,5016	1 050,89		604,54	1 655,43
455	ЦТП №10	ул. Шаймуратова, д.12	Другое строение	0,1618			0,1618	405,73			405,73
456	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.1	Многоквартирный дом	0,2690		0,0376	0,3067	674,79		275,47	950,26
457	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.11	Многоквартирный дом	0,4970		0,0732	0,5702	1 246,52		535,83	1 782,35
458	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.13	Многоквартирный дом	0,4309		0,0627	0,4936	1 080,71		458,94	1 539,65
459	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.15	Многоквартирный дом	0,8994		0,1337	1,0331	2 255,82		978,44	3 234,26
460	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.17	Многоквартирный дом	0,3690		0,0462	0,4152	925,36		338,32	1 263,68
461	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.19	Многоквартирный дом	0,2960		0,0446	0,3406	742,40		326,02	1 068,42
462	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.21	Многоквартирный дом	0,7836		0,1351	0,9187	1 965,36		988,86	2 954,22
463	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.23	Другое строение	0,4588		0,0666	0,5254	1 150,69		487,19	1 637,88
464	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.25	Многоквартирный дом	0,2512		0,0533	0,3045	630,11		390,08	1 020,18
465	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.27	Многоквартирный дом	0,6903		0,1078	0,7981	1 731,41		788,71	2 520,12
466	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.29	Многоквартирный дом	0,3615		0,0607	0,4222	906,63		444,51	1 351,14
467	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.3	Многоквартирный дом	0,6436		0,1180	0,7616	1 614,08		863,63	2 477,71
468	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.31	Многоквартирный дом	0,3892		0,0552	0,4444	976,15		403,75	1 379,90
469	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.33	Многоквартирный дом	0,3084		0,0566	0,3651	773,52		414,54	1 188,06
470	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.35	Другое строение	0,0150		0,0165	0,0315	37,62		120,67	158,29
471	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.37	Многоквартирный дом	0,4481		0,0784	0,5265	1 123,98		573,42	1 697,40
472	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.39	Многоквартирный дом	0,5830		0,0735	0,6565	1 462,22		537,61	1 999,83
473	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.41	Многоквартирный дом	0,5332		0,1762	0,7094	1 337,26		1 289,60	2 626,86
474	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.43	Другое строение	0,1551		0,0173	0,1724	389,12		126,45	515,57
475	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.45	Многоквартирный дом	0,4365		0,0585	0,4949	1 094,69		427,87	1 522,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
476	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.47	Многokвартирный дом	0,3940		0,0587	0,4527	988,19		429,65	1 417,84
477	ЦТП №16	ул. Шафиева, д.49	Многokвартирный дом	0,3770		0,0546	0,4316	945,55		399,43	1 344,98
478	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.5	Многokвартирный дом	0,4565		0,0610	0,5175	1 144,93		446,35	1 591,28
479	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.7	Другое строение	0,2873		0,0333	0,3206	720,61		243,69	964,30
480	ЦТП №13	ул. Шафиева, д.9	Многokвартирный дом	0,4603		0,0667	0,5269	1 154,35		488,09	1 642,44
481	ЦТП №50	ул. Юрматинская, д.1	Многokвартирный дом	0,3320		0,0597	0,3917	832,69		436,94	1 269,63
482	ЦТП №36	ул. Юрматинская, д.1 корп.а	Многokвартирный дом	0,7516		0,0699	0,8215	1 884,99		511,44	2 396,43
483	ЦТП №36	ул. Юрматинская, д.1 корп.б	Многokвартирный дом	0,8250		0,1157	0,9407	2 069,18		846,36	2 915,54
484	ЦТП №36	ул. Юрматинская, д.1 корп.в	Другое строение	0,2340		0,0404	0,2744	586,89		295,65	882,54
485	ЦТП №50	ул. Юрматинская, д.10	Многokвартирный дом	0,5863		0,0495	0,6357	1 470,41		362,11	1 832,51
486	ЦТП №50	ул. Юрматинская, д.12	Многokвартирный дом	0,5177		0,0262	0,5439	1 298,38		191,58	1 489,96
487	ЦТП №36	ул. Юрматинская, д.2	Многokвартирный дом	0,5930		0,0788	0,6718	1 487,30		576,47	2 063,77
488	ЦТП №50	ул. Юрматинская, д.3	Многokвартирный дом	0,3995		0,0852	0,4847	1 002,01		623,57	1 625,58
489	ЦТП №36	ул. Юрматинская, д.4	Многokвартирный дом	0,4768		0,0534	0,5302	1 195,94		390,79	1 586,73
490	ЦТП №50	ул. Юрматинская, д.5	Многokвартирный дом	0,5250		0,0912	0,6162	1 316,75		667,48	1 984,23
491	ЦТП №50	ул. Юрматинская, д.8	Многokвартирный дом	0,6434		0,0637	0,7072	1 613,80		466,42	2 080,22
492	ЦТП №42	пер. Трудовые Резервы, д.1	Частный дом	0,0140			0,0140	35,11			35,11
493	ЦТП №42	пер. Трудовые Резервы, д.3	Частный дом	0,0132			0,0132	33,11			33,11
494	ЦТП №42	пер. Трудовые Резервы, д.5	Частный дом	0,0170			0,0170	42,64			42,64
495	ЦТП №42	ул. Бородина, д.1	Многokвартирный дом	0,0630			0,0630	158,01			158,01
496	ЦТП №42	ул. Бородина, д.11	Другое строение	0,2845		0,0778	0,3623	713,58		569,33	1 282,91
497	ЦТП №42	ул. Бородина, д.3	Многokвартирный дом	0,3066		0,0620	0,3686	768,91		453,69	1 222,60
498	ЦТП №42	ул. Бородина, д.5	Многokвартирный дом	0,1360		0,0258	0,1618	341,10		188,83	529,93
499	ЦТП №42	ул. Бородина, д.7	Многokвартирный дом	0,1410		0,0237	0,1647	353,64		173,46	527,10
500	ЦТП №42	ул. Бородина, д.9	Многokвартирный дом	0,1380		0,0258	0,1638	346,12		188,83	534,95
501	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.17	Другое строение	0,0735			0,0735	184,36			184,36



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
502	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.19	Другое строение	0,2116			0,2116	530,59			530,59
503	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.21	Многokвартирный дом	0,0690			0,0690	173,06			173,06
504	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.22	Многokвартирный дом	0,1120			0,1120	280,91			280,91
505	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.23	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71
506	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.24	Многokвартирный дом	0,1230			0,1230	308,50			308,50
507	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.25	Многokвартирный дом	0,1130			0,1130	283,41			283,41
508	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.26	Многokвартирный дом	0,0760			0,0760	190,62			190,62
509	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.27	Многokвартирный дом	0,0770			0,0770	193,12			193,12
510	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.28	Многokвартирный дом	0,1050			0,1050	263,35			263,35
511	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.29	Другое строение	0,2202			0,2202	552,30			552,30
512	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.30	Другое строение	0,0781			0,0781	195,95			195,95
513	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.31	Многokвартирный дом	0,0770			0,0770	193,12			193,12
514	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.32	Многokвартирный дом	0,0810			0,0810	203,16			203,16
515	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.33	Многokвартирный дом	0,0860			0,0860	215,70			215,70
516	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.34	Многokвартирный дом	0,0530			0,0530	132,93			132,93
517	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.35	Многokвартирный дом	0,1022			0,1022	256,36			256,36
518	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.36	Многokвартирный дом	0,0860			0,0860	215,70			215,70
519	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.37	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71
520	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.38	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
521	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.39	Многokвартирный дом	0,3910		0,0984	0,4894	980,66		720,18	1 700,84
522	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.39 корп.а	Другое строение	0,0568		0,0099	0,0667	142,50		72,45	214,95
523	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.40	Многokвартирный дом	0,0790			0,0790	198,14			198,14
524	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.40 корп.а	Многokвартирный дом	0,0550			0,0550	137,95			137,95
525	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.42	Многokвартирный дом	0,0880		0,0049	0,0929	220,71		35,65	256,36
526	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.44	Многokвартирный дом	0,0740			0,0740	185,60			185,60
527	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.44 корп.а	Многokвартирный дом	0,0560			0,0560	140,45			140,45
528	ЦТП №42	ул. Воинов-интернационалистов, д.46	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71
529	ЦТП №43	ул. Зои Космодемьянской, д.0	Другое строение	0,0231			0,0231	57,94			57,94
530	ЦТП №42	ул. Зои Космодемьянской, д.10	Частный дом	0,0142			0,0142	35,61			35,61
531	ЦТП №42	ул. Зои Космодемьянской, д.12	Частный дом	0,0247			0,0247	61,95			61,95
532	ЦТП №42	ул. Зои Космодемьянской, д.14	Другое строение	0,0023			0,0023	5,77			5,77
533	ЦТП №42	ул. Зои Космодемьянской, д.5	Другое строение	0,0630			0,0630	158,01			158,01
534	ЦТП №42	ул. Зои Космодемьянской, д.6	Другое строение	0,0376			0,0376	94,32			94,32
535	ЦТП №42	ул. Зои Космодемьянской, д.8	Частный дом	0,0370			0,0370	92,80			92,80
536	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.20	Многokвартирный дом	0,0850			0,0850	213,19			213,19
537	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.22	Многokвартирный дом	0,0850			0,0850	213,19			213,19
538	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.24	Многokвартирный дом	0,1140			0,1140	285,92			285,92
539	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.25	Другое строение	0,0975			0,0975	244,66			244,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
540	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.26	Многokвартирный дом	0,0840			0,0840	210,68			210,68
541	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.28	Многokвартирный дом	0,0840			0,0840	210,68			210,68
542	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.29	Другое строение	0,0580			0,0580	145,59			145,59
543	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.30	Многokвартирный дом	0,0550			0,0550	137,95			137,95
544	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.31	Другое строение	0,1996		0,0662	0,2659	500,74		484,54	985,28
545	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.32	Многokвартирный дом	0,0760			0,0760	190,62			190,62
546	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.34	Многokвартирный дом	0,0850			0,0850	213,19			213,19
547	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.34 корп.а	Многokвартирный дом	0,0530			0,0530	132,93			132,93
548	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.36	Многokвартирный дом	0,0840			0,0840	210,68			210,68
549	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.38	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71
550	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.40	Многokвартирный дом	0,0630			0,0630	158,01			158,01
551	ЦТП №42	ул. Ломоносова, д.42	Многokвартирный дом	0,0870			0,0870	218,20			218,20
552	ЦТП №42	ул. Олега Кошевого, д.1	Другое строение	0,0979			0,0979	245,43			245,43
553	ЦТП №42	ул. Олега Кошевого, д.2	Другое строение	0,6439			0,6439	1 615,05			1 615,05
554	ЦТП №42	ул. Олега Кошевого, д.8	Другое строение	0,1836			0,1836	460,61			460,61
555	ЦТП №42	ул. Осипенко, д.2	Частный дом	0,0174			0,0174	43,64			43,64
556	ЦТП №42	ул. Осипенко, д.4	Частный дом	0,0267			0,0267	66,97			66,97
557	ЦТП №42	ул. Осипенко, д.6	Частный дом	0,0141			0,0141	35,36			35,36
558	ЦТП №42	ул. Толбухина, д.10	Другое строение	0,0330			0,0330	82,77			82,77
559	ЦТП №42	ул. Толбухина, д.8	Другое строение	0,1219			0,1219	305,74			305,74
560	ЦТП №42	ул. Трудовые Резервы, д.1	Многokвартирный дом	0,0800			0,0800	200,65			200,65
561	ЦТП №42	ул. Трудовые Резервы, д.2	Многokвартирный дом	0,0650			0,0650	163,03			163,03
562	ЦТП №42	ул. Трудовые Резервы, д.3	Многokвартирный дом	0,0760			0,0760	190,62			190,62
563	ЦТП №42	ул. Трудовые Резервы, д.4	Многokвартирный дом	0,1878			0,1878	470,96			470,96
564	ЦТП №42	ул. Трудовые Резервы, д.5	Многokвартирный дом	0,0740			0,0740	185,60			185,60
565	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.21	Многokвартирный дом	0,0860			0,0860	215,70			215,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подклю- чения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
566	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.23	Многokвартирный дом	0,0860			0,0860	215,70			215,70
567	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.24	Другое строение	0,0195			0,0195	49,01			49,01
568	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.24 корп.а	Другое строение	0,0160			0,0160	40,13			40,13
569	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.25	Многokвартирный дом	0,0770			0,0770	193,12			193,12
570	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.26 корп.б	Другое строение	0,0752			0,0752	188,58			188,58
571	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.27	Многokвартирный дом	0,0860			0,0860	215,70			215,70
572	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.29	Многokвартирный дом	0,0790			0,0790	198,14			198,14
573	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.30	Частный дом	0,0273			0,0273	68,47			68,47
574	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.32	Частный дом	0,0117			0,0117	29,34			29,34
575	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.33	Многokвартирный дом	0,0540			0,0540	135,44			135,44
576	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.35	Многokвартирный дом	0,0860			0,0860	215,70			215,70
577	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.37	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71
578	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.39	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71
579	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.39 корп.а	Многokвартирный дом	0,0560			0,0560	140,45			140,45
580	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.43	Многokвартирный дом	0,0880			0,0880	220,71			220,71
581	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.43 корп.а	Многokвартирный дом	0,0550			0,0550	137,95			137,95
582	ЦТП №42	ул. Уфимская, д.45	Многokвартирный дом	0,0860			0,0860	215,70			215,70
583	ТМ №6	пр-кт Октября, д.35	Другое строение	0,6133	0,2000	0,0390	0,8523	1 538,15	478,40	285,41	2 301,96
584	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.36	Другое строение	0,5140	1,4160	0,1700	2,1000	1 289,16	3 387,10	1 244,07	5 920,33
585	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.42	Многokвартирный дом	2,4501		0,0315	2,4816	6 145,10		230,34	6 375,44
586	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.46	Многokвартирный дом	0,6000		0,7000	1,3000	1 504,81		5 122,66	6 627,47
587	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.48	Многokвартирный дом	0,7080		0,1323	0,8403	1 775,73		968,42	2 744,15
588	ТМ № 10	пр-кт Октября, д.83	Многokвартирный дом	1,7789		0,0284	1,8073	4 461,55		207,92	4 669,47
589	ТМ № 10	пр-кт Октября, д.85	Многokвартирный дом	1,2328		0,1156	1,3484	3 092,05		846,09	3 938,14
590	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.87	Многokвартирный дом	0,5814		0,0696	0,6510	1 458,27		509,41	1 967,68
591	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.89	Многokвартирный дом	0,2718		0,0359	0,3078	681,79		262,98	944,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
592	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.91	Многokвартирный дом	0,4043		0,0531	0,4574	1 014,13		388,46	1 402,59
593	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.93	Многokвартирный дом	0,3674		0,5080	0,8754	921,44		3 717,58	4 639,03
594	ТМ № 10	пр-кт Октября, д.95	Многokвартирный дом	0,7133		0,1285	0,8418	1 789,05		940,41	2 729,46
595	ТМ № 14	пр-кт Октября, д.97	Многokвартирный дом	0,3668		0,0575	0,4243	920,07		420,77	1 340,85
596	ТМ № 10	ул. Артема, д.100	Многokвартирный дом	0,9908		0,1651	1,1559	2 484,90		1 208,39	3 693,29
597	ТМ № 10	ул. Артема, д.102	Многokвартирный дом	0,8806		0,1128	0,9934	2 208,75		825,45	3 034,20
598	ТМ № 10	ул. Артема, д.104	Многokвартирный дом	0,2294		0,0210	0,2504	575,25		153,69	728,94
599	ТМ № 10	ул. Артема, д.108	Многokвартирный дом	0,2689		0,0349	0,3039	674,53		255,74	930,27
600	ТМ № 10	ул. Артема, д.112	Многokвартирный дом	0,4150		0,0455	0,4605	1 040,86		332,67	1 373,53
601	ТМ № 10	ул. Артема, д.114	Многokвартирный дом	0,3101		0,0094	0,3195	777,75		68,61	846,37
602	ТМ № 10	ул. Артема, д.116	Многokвартирный дом	0,5197		0,0622	0,5819	1 303,39		455,40	1 758,78
603	ТМ № 10	ул. Артема, д.116 корп.а	Многokвартирный дом	0,3986		0,0521	0,4506	999,62		381,21	1 380,83
604	ТМ № 10	ул. Артема, д.116 корп.б	Многokвартирный дом	0,7326		0,0820	0,8146	1 837,40		600,40	2 437,80
605	ТМ № 10	ул. Артема, д.118	Многokвартирный дом	1,4233		0,1219	1,5451	3 569,67		891,99	4 461,65
606	ТМ № 10	ул. Артема, д.120	Многokвартирный дом	0,6260		0,0563	0,6823	1 570,01		412,10	1 982,11
607	ТМ № 10	ул. Артема, д.122	Многokвартирный дом	0,3480		0,0531	0,4011	872,93		388,27	1 261,20
608	ТМ № 10	ул. Артема, д.128	Многokвартирный дом	1,1722		0,1159	1,2881	2 939,95		848,32	3 788,27
609	ТМ № 10	ул. Артема, д.130	Школы и ВУЗ	0,7960	1,7670	1,1750	3,7380	1 996,44	4 226,69	8 598,74	14 821,88
610	ТМ № 10	ул. Артема, д.132	Другое строение	0,1100	0,1200	0,0213	0,2513	275,89	287,04	155,63	718,57
611	ТМ № 10	ул. Артема, д.134	Многokвартирный дом	0,3881		0,0691	0,4571	973,36		505,36	1 478,72
612	ТМ № 10	ул. Артема, д.138	Многokвартирный дом	1,1581		0,0712	1,2292	2 904,53		520,77	3 425,30
613	ТМ № 10	ул. Артема, д.140	Многokвартирный дом	1,0596		0,0509	1,1104	2 657,50		372,15	3 029,65
614	ТМ № 10	ул. Артема, д.64	Многokвартирный дом	1,2470		0,0999	1,3469	3 127,61		730,72	3 858,34
615	ТМ № 10	ул. Артема, д.68	Многokвартирный дом	0,7790		0,0614	0,8404	1 953,81		449,11	2 402,92
616	ТМ № 10	ул. Артема, д.70	Многokвартирный дом	3,0735		0,3323	3,4057	7 708,50		2 431,63	10 140,13
617	ТМ № 10	ул. Артема, д.74	Многokвартирный дом	0,5851		0,0887	0,6738	1 467,45		648,89	2 116,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
618	ТМ № 10	ул. Артема, д.76	Многokвартирный дом	0,6987		0,0657	0,7644	1 752,40		480,76	2 233,16
619	ТМ № 10 Артема ул, 78 ОД-ПУ+встр.пристр	ул. Артема, д.78	Многokвартирный дом	0,5867		0,0563	0,6431	1 471,54		412,32	1 883,86
620	ТМ № 10	ул. Артема, д.82	Другое строение	0,2939		0,1612	0,4551	737,08		1 179,67	1 916,75
621	ТМ № 6	ул. Артема, д.87	Другое строение	0,1243	0,1211	0,0182	0,2637	311,83	289,67	133,42	734,93
622	ТМ № 10	ул. Артема, д.92	Другое строение	0,0242			0,0242	60,70			60,70
623	ТМ № 10	ул. Артема, д.96	Другое строение	0,5170	1,1830	0,0344	1,7344	1 296,68	2 829,76	251,53	4 377,97
624	ТМ № 10 5452 ООО УК"СЖС" Артема ул, 98	ул. Артема, д.98	Многokвартирный дом	1,1932		0,0929	1,2861	2 992,77		679,85	3 672,62
625	ТМ № 7	ул. Глинки, д.1 корп.а	Другое строение	0,0167			0,0167	42,00			42,00
626	ТМ № 6 ООО УК "ТЖХ"	ул. Днепровская, д.16	Многokвартирный дом	0,1220		0,0205	0,1425	305,99		149,71	455,69
627	ТМ № 6 ООО УК "ТЖХ"	ул. Днепровская, д.18	Многokвартирный дом	0,1230		0,0205	0,1435	308,50		149,71	458,20
628	ТМ № 14	ул. Западная, д.0	Другое строение	0,0081			0,0081	20,44			20,44
629	ТМ № 6	ул. Ибрагимова, д.1	Другое строение	1,1650		0,0046	1,1696	2 921,93		33,81	2 955,74
630	ТМ № 6	ул. Ибрагимова, д.1 корп.А	Другое строение	0,3801	0,5750	0,1323	1,0874	953,21	1 375,41	968,18	3 296,80
631	ТМ № 6	ул. Ибрагимова, д.7	Многokвартирный дом	0,2174		0,0286	0,2461	545,36		209,43	754,79
632	ТМ № 6	ул. Комарова, д.18	Другое строение	0,0736			0,0736	184,60			184,60
633	ТМ № 6	ул. Коммунистическая, д.101	Другое строение	0,3820	2,3940	0,2660	3,0420	958,09	5 726,49	1 946,61	8 631,19
634	ТМ №8	ул. Лазурная, д.1	Многokвартирный дом	0,8314		0,0967	0,9282	2 085,28		707,93	2 793,21
635	ТМ №8	ул. Лазурная, д.11	Многokвартирный дом	1,1504		0,0564	1,2068	2 885,33		412,53	3 297,86
636	ТМ №8	ул. Лазурная, д.13/1	Другое строение	0,1072			0,1072	268,87			268,87
637	ТМ № 10	ул. Лазурная, д.19	Многokвартирный дом	0,7913		0,0386	0,8299	1 984,53		282,82	2 267,35
638	ТМ № 10	ул. Лазурная, д.19 корп.а	Другое строение	0,1799			0,1799	451,16			451,16
639	ТМ № 10	ул. Лазурная, д.27	Многokвартирный дом	0,2650		0,0485	0,3135	664,64		355,23	1 019,87
640	ТМ № 10	ул. Лазурная, д.29	Многokвартирный дом	0,3010		0,0696	0,3706	754,94		509,59	1 264,52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
641	ТМ №8	ул. Лазурная, д.31	Многokвартирный дом	0,8998		0,0617	0,9615	2 256,75		451,37	2 708,12
642	ТМ №8	ул. Лазурная, д.33	Многokвартирный дом	0,6418		0,0514	0,6932	1 609,61		376,38	1 985,99
643	ТМ №8	ул. Лазурная, д.35	Многokвартирный дом	0,6397		0,0594	0,6991	1 604,33		434,69	2 039,02
644	ТМ № 14	ул. Машиностроителей, д.64 корп.1	Многokвартирный дом	1,1140		0,0124	1,1264	2 794,02		90,92	2 884,94
645	ТМ № 7	ул. Салтыкова-Щедрина, д.1 корп.г	Другое строение	0,4242			0,4242	1 064,02			1 064,02
646	ТМ № 7	ул. Салтыкова-Щедрина, д.2 корп.а	Другое строение	0,7939		0,0236	0,8174	1 991,17		172,34	2 163,51
647	ТМ № 7	ул. Салтыкова-Щедрина, д.2 корп.г	Другое строение	0,1237			0,1237	310,19			310,19
648	ТМ № 10	ул. Строителей, д.10	Многokвартирный дом	0,4979		0,0122	0,5101	1 248,86		89,40	1 338,26
649	ТМ № 10	ул. Строителей, д.12	Многokвартирный дом	1,0325		0,0750	1,1075	2 589,61		548,91	3 138,52
650	ТМ № 10	ул. Строителей, д.18	Многokвартирный дом	1,0469		0,0512	1,0981	2 625,66		374,87	3 000,53
651	ТМ № 10	ул. Строителей, д.2	Многokвартирный дом	0,8872		0,1306	1,0178	2 225,18		955,74	3 180,92
652	ТМ № 10	ул. Строителей, д.20	Многokвартирный дом	1,0082		0,0293	1,0375	2 528,61		214,46	2 743,06
653	ТМ № 10	ул. Строителей, д.24	Многokвартирный дом	0,6597		0,0431	0,7028	1 654,50		315,65	1 970,15
654	ТМ № 10	ул. Строителей, д.26	Многokвартирный дом	1,5430		0,1590	1,7020	3 870,09		1 163,55	5 033,63
655	ТМ № 10	ул. Строителей, д.28	Многokвартирный дом	0,6771		0,0309	0,7080	1 698,20		225,95	1 924,15
656	ТМ № 10	ул. Строителей, д.30	Административные зда- ния, конторы	0,4342	0,1248	0,0514	0,6104	1 089,13	298,52	376,02	1 763,68
657	ТМ № 10	ул. Строителей, д.4	Многokвартирный дом	0,4870		0,0306	0,5176	1 221,44		224,13	1 445,57
658	ТМ № 10	ул. Строителей, д.6	Многokвартирный дом	0,3850		0,0409	0,4259	965,62		299,40	1 265,03
659	ТМ № 14	ул. Строителей, д.61	Школы и ВУЗ	0,4190	1,1100	0,8530	2,3820	1 050,89	2 655,14	6 242,32	9 948,35
660	ТМ № 10	ул. Строителей, д.63	Многokвартирный дом	0,6260		0,0953	0,7213	1 570,00		697,77	2 267,77
661	ТМ № 14	ул. Строителей, д.65	Многokвартирный дом	0,6767		0,0850	0,7616	1 697,15		621,69	2 318,84
662	ТМ № 14	ул. Строителей, д.69	Многokвартирный дом	0,5824		0,0368	0,6192	1 460,81		269,31	1 730,12
663	ТМ № 14	ул. Строителей, д.71	Многokвартирный дом	0,7130		0,0274	0,7404	1 788,27		200,87	1 989,15
664	ТМ №8	ул. Строителей, д.75	Многokвартирный дом	0,2510		0,3410	0,5920	629,53		2 495,47	3 125,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
665	ТМ №8	ул. Строителей, д.77	Многokвартирный дом	0,3204		0,3410	0,6614	803,55		2 495,47	3 299,02
666	ТМ № 10	ул. Строителей, д.8	Многokвартирный дом	0,9473		0,0787	1,0260	2 375,83		575,95	2 951,77
667	ТМ № 10	ул. Хвойная, д.10	Многokвартирный дом	1,2600		0,0445	1,3045	3 160,20		325,63	3 485,82
668	ТМ №8	ул. Хвойная, д.12	Многokвартирный дом	2,3302		0,0571	2,3873	5 844,30		418,17	6 262,47
669	ТМ №8	ул. Хвойная, д.14	Многokвартирный дом	0,4200		0,7500	1,1700	1 053,40		5 488,56	6 541,96
670	ТМ №8	ул. Хвойная, д.16	Многokвартирный дом	0,3220		0,5100	0,8320	807,61		3 732,22	4 539,83
671	ТМ №8	ул. Хвойная, д.16 корп.А	Другое строение	0,0400	0,1370	0,0500	0,2270	100,32	327,71	365,90	793,93
672	ТМ №8	ул. Хвойная, д.18	Многokвартирный дом	0,4121		0,5170	0,9291	1 033,59		3 783,45	4 817,03
673	ТМ №8	ул. Хвойная, д.2	Многokвартирный дом	0,6205		0,0832	0,7037	1 556,27		608,97	2 165,24
674	ТМ №8	ул. Хвойная, д.2 корп.а	Другое строение	0,1714			0,1714	429,97			429,97
675	ТМ №8	ул. Хвойная, д.20	Многokвартирный дом	0,3240		0,0855	0,4095	812,62		625,88	1 438,50
676	ТМ № 10	ул. Хвойная, д.4	Многokвартирный дом	1,0369		0,0389	1,0758	2 600,57		285,03	2 885,60
677	ТМ № 10	ул. Хвойная, д.6	Многokвартирный дом	0,6177		0,0826	0,7004	1 549,29		604,74	2 154,03
678	ТМ №8	ул. Хвойная, д.8	Многokвартирный дом	0,6770		0,0592	0,7362	1 697,98		433,46	2 131,44
679	ТМ № 7	ул. Худайбердина, д.118	Другое строение	0,2431			0,2431	609,79			609,79
680	ТМ № 7	ул. Худайбердина, д.65	Другое строение	0,3415	0,1902	0,0110	0,5427	856,51	454,96	80,50	1 391,97
681	ТМ № 7 5241 Худай- бердина,85	ул. Худайбердина, д.83	Другое строение	0,1230			0,1230	308,42			308,42
682	ТМ № 7 5241 Худай- бердина,85	ул. Худайбердина, д.85	Другое строение	1,7752			1,7752	4 452,28			4 452,28
683	ТМ № 6 Общепит	ул. Черноморская, д.31	Другое строение	1,5030			1,5030	3 769,61			3 769,61
684	ТМ № 7	ул. Элеваторная, д.45 корп.А	Другое строение	0,1838			0,1838	460,99			460,99
685	ТМ № 10	р-н Стерлитамакский, с Ма- ринский, пр-кт Октября, д.50	Многokвартирный дом	0,4178		0,4140	0,8318	1 047,84		3 029,69	4 077,53
686	ТМ № 10	р-н Стерлитамакский, с Ма- ринский, пр-кт Октября, д.52	Многokвартирный дом	0,2821		0,2610	0,5431	707,52		1 910,02	2 617,53
687	ТМ № 10	р-н Стерлитамакский, с Ма- ринский, пр-кт Октября, д.54	Многokвартирный дом	0,2670		0,2400	0,5070	669,66		1 756,34	2 426,00
688	ТМ №8 5522 ООО УК "Стрион"	р-н Стерлитамакский, с Ма- ринский, ул. Лазурная, д.13	Многokвартирный дом	1,3341		0,0621	1,3962	3 345,95		454,79	3 800,74



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
689	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.15	Многokвартирный дом	0,6777		0,0735	0,7512	1 699,74		537,68	2 237,42
690	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.17	Многokвартирный дом	1,2289		0,1275	1,3565	3 082,32		933,19	4 015,51
691	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.21	Многokвартирный дом	0,6819		0,5209	1,2028	1 710,27		3 811,62	5 521,89
692	ТМ № 10	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.23	Многokвартирный дом	0,8310		0,0745	0,9055	2 084,13		545,53	2 629,66
693	ТМ № 10	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.25	Многokвартирный дом	0,3666		0,0321	0,3987	919,47		234,71	1 154,17
694	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.3	Многokвартирный дом	0,6922		0,0930	0,7852	1 736,10		680,85	2 416,95
695	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.5	Многokвартирный дом	0,4945		0,0529	0,5474	1 240,25		386,97	1 627,22
696	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.7	Многokвартирный дом	0,5127		0,0527	0,5654	1 285,88		385,47	1 671,35
697	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Лазурная, д.9	Многokвартирный дом	0,6056		0,0527	0,6583	1 518,79		385,98	1 904,77
698	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Раевский тракт, д.1	Другое строение	0,7236			0,7236	1 814,84			1 814,84
699	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Раевский тракт, д.1 корп.В	Другое строение	0,1407			0,1407	352,97			352,97
700	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Раевский тракт, д.2	Многokвартирный дом	0,2136			0,2136	535,63			535,63
701	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Раевский тракт, д.3	Многokвартирный дом	0,1161			0,1161	291,27			291,27
702	ТМ №8	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Раевский тракт, д.6	Другое строение	0,3860		0,0050	0,3910	968,24		36,59	1 004,83
703	ТМ № 10	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Рашита Кудашева, д.1	Многokвартирный дом	0,3960		0,3430	0,7390	993,19		2 510,10	3 503,29
704	ТМ № 10	р-н Стерлитамакский, с Мариинский, ул. Рашита Кудашева, д.3	Многokвартирный дом	0,2670		0,2400	0,5070	669,66		1 756,34	2 426,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подклю- чения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
705	ТМ №9	ул. Воинов-интернационалистов, д.2	Другое строение	0,3383			0,3383	848,54			848,54
706	ТМ №9	ул. Воинов-интернационалистов, д.3	Другое строение	0,0300			0,0300	75,24			75,24
707	ТМ №9	ул. Космонавтов, д.1	Другое строение	0,3788			0,3788	950,17			950,17
708	ТМ №9	ул. Космонавтов, д.3	Другое строение	0,0500			0,0500	125,40			125,40
709	ТМ №9	ул. Космонавтов, д.8	Другое строение	0,1497			0,1497	375,34			375,34
710	ТМ № 12	ул. Олега Кошевого, д.5	Другое строение	0,0610			0,0610	152,99			152,99
711	ТМ № 12	ул. Олега Кошевого, д.7	Другое строение	0,0764			0,0764	191,56			191,56
712	ТМ № 12	ул. Павлова, д.10	Другое строение	0,1196			0,1196	300,04			300,04
713	ТМ №9	ул. Техническая, д.32	Другое строение	95,0000			95,0000	238 268,94			238 268,94
714	ТМ № 12	ул. Толбухина, д.1	Другое строение	0,0790			0,0790	198,19			198,19
715	ТМ №9	ул. Уфимская, д.17	Другое строение	0,1039			0,1039	260,57			260,57
716	ТМ № 12	ул. Уфимская, д.8	Другое строение	0,0666			0,0666	167,08			167,08

## 2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К КОТЕЛЬНОМ «БАШРТС-СТЕРЛИТАМАК» ФИЛИАЛ ООО «БАШРТС»

Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным КЦ-7

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
1	ЦТП №55	тракт. Стерлибашевский, д.31 корп.а	Многоквартирный дом	0,1019		0,0195	0,1213	255,47	0,00	142,50	397,97
2	ЦТП №55	тракт. Стерлибашевский, д.33 корп.а	Многоквартирный дом	0,1109		0,0168	0,1277	278,04	0,00	123,07	401,11
3	ЦТП №55	тракт. Стерлибашевский, д.35	Многоквартирный дом	0,0406		0,0000	0,0406	101,83	0,00	0,00	101,83
4	ЦТП №55	тракт. Стерлибашевский, д.35 корп.а	Многоквартирный дом	0,0550		0,0104	0,0654	137,95	0,00	76,39	214,33
5	ЦТП №55	тракт. Стерлибашевский, д.37	Многоквартирный дом	0,0588		0,0000	0,0588	147,59	0,00	0,00	147,59
6	ЦТП №55	тракт. Стерлибашевский, д.37 корп.а	Многоквартирный дом	0,0669		0,0000	0,0669	167,82	0,00	0,00	167,82
7	ЦТП №49	ул. 23 Мая, д.18	Другое строение	0,2395		0,0000	0,2395	600,67	0,00	0,00	600,67
8	ЦТП №49	ул. 23 Мая, д.20	Другое строение	0,1875		0,0004	0,1879	470,19	0,00	3,07	473,27
9	ЦТП №49	ул. 23 Мая, д.24	Многоквартирный дом	0,8737		0,1187	0,9924	2 191,31	0,00	868,65	3 059,96
10	ЦТП №49	ул. 23 Мая, д.24 корп.а	Многоквартирный дом	0,4703		0,0000	0,4703	1 179,48	0,00	0,00	1 179,48
11	ЦТП №49	ул. 23 Мая, д.24 корп.А	Другое строение	0,0316		0,0001	0,0317	79,26	0,00	0,73	79,99
12	ЦТП №49	ул. 23 Мая, д.24 корп.б	Многоквартирный дом	0,3733		0,0000	0,3733	936,31	0,00	0,00	936,31
13	ЦТП №38	ул. 23 Мая, д.34	Многоквартирный дом	0,4004		0,0445	0,4449	1 004,20	0,00	325,60	1 329,80
14	ЦТП №38	ул. 23 Мая, д.34 корп.а	Другое строение	0,0014		0,0001	0,0015	3,51	0,00	0,73	4,24
15	ЦТП №38	ул. 23 Мая, д.34 корп.б	Многоквартирный дом	0,3819		0,0495	0,4314	957,90	0,00	362,30	1 320,20
16	ЦТП №49	ул. 23 Мая, д.59	Многоквартирный дом	0,2436		0,0000	0,2436	610,99	0,00	0,00	610,99
17	ЦТП №38 ввод в ЦТП №38 (Не использо-вать 25.10.2017)	ул. 7 Ноября, д.1 корп.а	Другое строение	0,0955		0,0000	0,0955	239,41	0,00	0,00	239,41
18	ЦТП №20	ул. 7 Ноября, д.69 корп.а	Многоквартирный дом	0,0650		0,0000	0,0650	163,03	0,00	0,00	163,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
19	ЦТП №20	ул. Богдана Хмельницкого, д.38	Многokвартирный дом	0,2677		0,0314	0,2991	671,51	0,00	229,76	901,27
20	ЦТП №20	ул. Богдана Хмельницкого, д.40	Другое строение	0,1444		0,0000	0,1444	362,15	0,00	0,00	362,15
21	ЦТП №20	ул. Богдана Хмельницкого, д.44	Многokвартирный дом	1,5018		0,2686	1,7704	3 766,76	0,00	1 965,53	5 732,30
22	ЦТП №20	ул. Богдана Хмельницкого, д.46	Многokвартирный дом	0,2950		0,0537	0,3487	739,89	0,00	392,95	1 132,84
23	ЦТП №20	ул. Богдана Хмельницкого, д.48	Многokвартирный дом	0,2950		0,0443	0,3393	739,89	0,00	323,86	1 063,75
24	ЦТП №20	ул. Богдана Хмельницкого, д.50	Многokвартирный дом	0,2750		0,0455	0,3205	689,73	0,00	332,81	1 022,54
25	ЦТП №53	ул. Ботаническая, д.2	Многokвартирный дом	0,6590		0,0780	0,7370	1 652,83	0,00	570,87	2 223,70
26	ЦТП №53	ул. Ботаническая, д.4	Многokвартирный дом	0,6590		0,0661	0,7251	1 652,83	0,00	483,63	2 136,46
27	ТМ № 11	ул. Ботаническая, д.6	Многokвартирный дом	0,5820		0,3636	0,9456	1 459,71	0,00	2 660,85	4 120,56
28	ТМ № 11	ул. Ботаническая, д.8	Многokвартирный дом	0,6629		0,3851	1,0480	1 662,63	0,00	2 818,30	4 480,92
29	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.0	Другое строение	0,0247		0,0162	0,0409	61,95	0,00	118,55	180,50
30	ЦТП №49	ул. Гоголя, д.1	Другое строение	0,1926	0,0367	0,0000	0,2293	483,06	87,79	0,00	570,85
31	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.100	Многokвартирный дом	0,4440		0,0528	0,4968	1 113,59	0,00	386,44	1 500,03
32	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.101	Многokвартирный дом	1,6207		0,2453	1,8660	4 064,79	0,00	1 795,06	5 859,85
33	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.102	Многokвартирный дом	0,4870		0,0882	0,5752	1 221,44	0,00	645,53	1 866,97
34	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.104	Другое строение	0,4907		0,0871	0,5779	1 230,80	0,00	637,55	1 868,35
35	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.105	Многokвартирный дом	0,3200		0,0573	0,3773	802,59	0,00	419,37	1 221,96
36	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.106	Многokвартирный дом	0,6114		0,0974	0,7088	1 533,39	0,00	712,86	2 246,25
37	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.108	Многokвартирный дом	0,3496		0,0634	0,4130	876,71	0,00	464,24	1 340,95
38	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.110	Другое строение	0,2766		0,1787	0,4554	693,85	0,00	1 308,00	2 001,84
39	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.110 корп.а	Другое строение	0,0007		0,0001	0,0008	1,76	0,00	0,73	2,49
40	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.111	Многokвартирный дом	0,3570		0,0741	0,4311	895,39	0,00	542,33	1 437,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
41	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.111 корп.а	Другое строение	0,0263		0,0002	0,0264	65,84	0,00	1,42	67,26
42	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.112	Многokвартирный дом	0,3100		0,0531	0,3631	777,51	0,00	388,63	1 166,14
43	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.113	Многokвартирный дом	0,4740		0,0903	0,5643	1 188,84	0,00	660,90	1 849,73
44	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.115	Другое строение	0,5361		0,1173	0,6534	1 344,66	0,00	858,48	2 203,15
45	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.116	Многokвартирный дом	0,3143		0,0549	0,3692	788,26	0,00	402,12	1 190,38
46	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.117	Многokвартирный дом	0,5120		0,0991	0,6111	1 284,14	0,00	724,91	2 009,05
47	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.118	Многokвартирный дом	0,8791		0,1757	1,0549	2 204,92	0,00	1 286,07	3 490,99
48	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.118 корп.а	Другое строение	0,1706		0,0000	0,1706	427,90	0,00	0,00	427,90
49	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.118 корп.б	Многokвартирный дом	0,3630		0,0000	0,3630	910,44	0,00	0,00	910,44
50	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.120	Многokвартирный дом	0,2626		0,0468	0,3094	658,55	0,00	342,54	1 001,10
51	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.120 корп.а	Многokвартирный дом	0,3260		0,0613	0,3873	817,64	0,00	448,27	1 265,91
52	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.120 корп.б	Многokвартирный дом	0,4030		0,0730	0,4760	1 010,76	0,00	534,36	1 545,12
53	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.120 корп.в	Многokвартирный дом	0,4060		0,0659	0,4719	1 018,29	0,00	482,10	1 500,39
54	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.120 корп.г	Многokвартирный дом	0,4060		0,0630	0,4690	1 018,29	0,00	460,95	1 479,24
55	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.121	Многokвартирный дом	0,3176		0,0763	0,3940	796,61	0,00	558,65	1 355,26
56	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.122	Многokвартирный дом	2,0082		0,0669	2,0750	5 036,63	0,00	489,50	5 526,13
57	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.122 корп.а	Другое строение	0,2955		0,0000	0,2955	741,13	0,00	0,00	741,13
58	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.123	Многokвартирный дом	0,3526		0,0827	0,4354	884,44	0,00	605,39	1 489,83
59	ТМ № 11	ул. Гоголя, д.124	Другое строение	0,6017		0,0000	0,6017	1 509,14	0,00	0,00	1 509,14
60	ТМ № 11	ул. Гоголя, д.124 корп.а	Другое строение	0,5079		0,0000	0,5079	1 273,96	0,00	0,00	1 273,96
61	ТМ № 11	ул. Гоголя, д.124 корп.в	Многokвартирный дом	0,1301		0,0000	0,1301	326,30	0,00	0,00	326,30
62	Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.124 корп.д	Другое строение	0,0274		0,0000	0,0274	68,68	0,00	0,00	68,68
63	ТМ № 11	ул. Гоголя, д.124/МКД	Многokвартирный дом	0,0974		0,0000	0,0974	244,30	0,00	0,00	244,30
64	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.125	Многokвартирный дом	0,3250		0,0594	0,3844	815,13	0,00	434,75	1 249,88
65	ТМ № 11	ул. Гоголя, д.126 корп.а	Другое строение	0,0404		0,0000	0,0404	101,30	0,00	0,00	101,30
66	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.127	Другое строение	0,2692		0,1517	0,4209	675,21	0,00	1	1 785,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
										110,15	
67	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.129	Многokвартирный дом	0,4970		0,0924	0,5894	1 246,52	0,00	676,26	1 922,79
68	ТМ № 11	ул. Гоголя, д.130 корп.а	Многokвартирный дом	1,1195		0,0606	1,1801	2 807,73	0,00	443,82	3 251,55
69	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.131	Многokвартирный дом	0,2841		0,0800	0,3641	712,48	0,00	585,31	1 297,79
70	ЦТП №39	ул. Гоголя, д.133	Многokвартирный дом	0,3860		0,0801	0,4661	968,19	0,00	586,07	1 554,26
71	Котельный цех №7	ул. Гоголя, д.134	Энергообъект	0,0000		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.135	Многokвартирный дом	0,6494		0,1018	0,7511	1 628,67	0,00	744,73	2 373,41
73	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.135 корп.а	Другое строение	0,0737		0,0000	0,0737	184,91	0,00	0,00	184,91
74	ТМ № 11	ул. Гоголя, д.136	Другое строение	0,1366		0,0000	0,1366	342,65	0,00	0,00	342,65
75	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.137	Многokвартирный дом	0,4690		0,0897	0,5587	1 176,30	0,00	656,50	1 832,80
76	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.139	Многokвартирный дом	0,3730		0,0801	0,4531	935,52	0,00	586,24	1 521,76
77	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.141	Многokвартирный дом	0,4853		0,0863	0,5717	1 217,24	0,00	631,77	1 849,01
78	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.141 корп.б	Другое строение	0,0327		0,0000	0,0327	81,93	0,00	0,00	81,93
79	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.143	Многokвартирный дом	0,2201		0,0650	0,2851	552,01	0,00	475,59	1 027,61
80	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.143 корп.а	Другое строение	0,0705		0,0000	0,0705	176,76	0,00	0,00	176,76
81	ЦТП №53	ул. Гоголя, д.143 корп.б	Многokвартирный дом	0,3470		0,0285	0,3755	870,31	0,00	208,59	1 078,90
82	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.145	Многokвартирный дом	0,3580		0,0643	0,4223	897,90	0,00	470,68	1 368,58
83	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.145 корп.а	Многokвартирный дом	0,3560		0,0705	0,4265	892,88	0,00	516,18	1 409,06
84	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.145 корп.б	Многokвартирный дом	0,3599		0,0667	0,4266	902,54	0,00	488,18	1 390,72
85	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.147	Другое строение	0,2593		0,1618	0,4212	650,42	0,00	<sup>1</sup> 184,34	1 834,76
86	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.149	Многokвартирный дом	0,3580		0,0546	0,4126	897,90	0,00	399,61	1 297,51
87	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.149 корп.а	Многokвартирный дом	0,3490		0,0519	0,4009	875,32	0,00	379,85	1 255,18
88	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.151	Другое строение	0,2624		0,0930	0,3554	658,22	0,00	680,30	1 338,51
89	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.153	Многokвартирный дом	1,0190		0,1578	1,1768	2 555,75	0,00	<sup>1</sup> 154,92	3 710,67
90	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.155	Другое строение	0,0838		0,0442	0,1280	210,18	0,00	323,74	533,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
91	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.159	Многokвартирный дом	0,3410		0,0279	0,3689	855,16	0,00	204,51	1 059,68
92	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.161	Многokвартирный дом	0,5940		0,0918	0,6858	1 489,81	0,00	671,87	2 161,68
93	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.161 корп.а	Многokвартирный дом	0,1298		0,0105	0,1403	325,62	0,00	76,85	402,46
94	ЦТП №54	ул. Гоголя, д.163	Многokвартирный дом	0,3576		0,0492	0,4068	896,90	0,00	360,09	1 256,99
95	ЦТП №49	ул. Гоголя, д.2 корп.а	Многokвартирный дом	0,1617		0,0147	0,1764	405,45	0,00	107,59	513,04
96	ЦТП №49	ул. Гоголя, д.2 корп.в	Многokвартирный дом	0,0502		0,0156	0,0659	126,00	0,00	114,49	240,49
97	ЦТП №49	ул. Гоголя, д.2 корп.г	Многokвартирный дом	0,1225		0,0111	0,1336	307,19	0,00	81,55	388,75
98	ЦТП №49	ул. Гоголя, д.2 корп.д	Многokвартирный дом	0,0495		0,0124	0,0618	124,10	0,00	90,39	214,49
99	ЦТП №49	ул. Гоголя, д.3	Многokвартирный дом	0,5885		0,0000	0,5885	1 476,12	0,00	0,00	1 476,12
100	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.94	Многokвартирный дом	1,2070		0,1976	1,4047	3 027,35	0,00	<sup>1</sup> 446,26	4 473,62
101	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.96	Многokвартирный дом	0,4420		0,0849	0,5269	1 108,58	0,00	621,37	1 729,95
102	ЦТП №29	ул. Гоголя, д.98	Многokвартирный дом	0,7641		0,1319	0,8960	1 916,51	0,00	965,38	2 881,89
103	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.100	Другое строение	0,1312		0,0000	0,1312	329,05	0,00	0,00	329,05
104	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.100 корп.а	Другое строение	0,0448		0,0000	0,0448	112,46	0,00	0,00	112,46
105	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.100 корп.б	Другое строение	0,0266		0,0000	0,0266	66,83	0,00	0,00	66,83
106	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.101	Другое строение	0,2635		0,0022	0,2657	660,79	0,00	16,23	677,02
107	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.102	Многokвартирный дом	0,2646		0,0000	0,2646	663,59	0,00	0,00	663,59
108	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.103	Другое строение	0,2806		0,0000	0,2806	703,68	0,00	0,00	703,68
109	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.91	Многokвартирный дом	0,4480		0,0364	0,4844	1 123,63	0,00	266,58	1 390,20
110	ЦТП №20	ул. Карла Маркса, д.98	Многokвартирный дом	0,1768		0,0000	0,1768	443,42	0,00	0,00	443,42
111	ЦТП №44	ул. Комсомольская, д.7	Другое строение	0,9861		0,0678	1,0539	2 473,25	0,00	495,97	2 969,22
112	ЦТП №44	ул. Комсомольская, д.7 корп.а	Другое строение	0,0646		0,0010	0,0656	162,13	0,00	7,13	169,26
113	ЦТП №20	ул. Комсомольская, д.74	Многokвартирный дом	0,3930		0,0696	0,4626	985,68	0,00	509,54	1 495,22
114	ЦТП №20	ул. Комсомольская, д.74 корп.а	Многokвартирный дом	0,0130		0,0005	0,0135	32,61	0,00	3,53	36,13
115	ЦТП №20	ул. Комсомольская, д.76	Другое строение	0,0306		0,0000	0,0306	76,79	0,00	0,00	76,79



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
116	ЦТП №20	ул. Комсомольская, д.78	Другое строение	0,1127		0,0000	0,1127	282,61	0,00	0,00	282,61
117	ЦТП №44	ул. Комсомольская, д.9	Многokвартирный дом	0,2270		0,0274	0,2544	569,34	0,00	200,79	770,13
118	ЦТП №53	ул. Крымская, д.18	Многokвартирный дом	0,3630		0,0378	0,4008	910,44	0,00	276,65	1 187,09
119	ЦТП №53	ул. Крымская, д.20	Многokвартирный дом	0,1125		0,0342	0,1467	282,13	0,00	250,31	532,44
120	ЦТП №53	ул. Крымская, д.24	Многokвартирный дом	0,6577		0,2300	0,8877	1 649,57	0,00	<sup>1</sup> 683,16	3 332,73
121	ЦТП №53	ул. Крымская, д.24 стр.1	Другое строение	0,0185	0,0301	0,0136	0,0622	46,37	72,00	99,53	217,89
122	ЦТП №53	ул. Крымская, д.26	Многokвартирный дом	0,6430		0,3250	0,9680	1 612,70	0,00	<sup>2</sup> 378,38	3 991,08
123	ЦТП №55	ул. Механизации, д.11	Многokвартирный дом	0,1711		0,0137	0,1849	429,22	0,00	100,46	529,68
124	ЦТП №55	ул. Механизации, д.13	Многokвартирный дом	0,2751		0,0655	0,3406	690,08	0,00	479,31	1 169,40
125	ЦТП №55	ул. Механизации, д.2	Многokвартирный дом	0,1103		0,0154	0,1257	276,64	0,00	112,46	389,10
126	ЦТП №55	ул. Механизации, д.2 корп.а	Многokвартирный дом	0,0574		0,0116	0,0690	143,99	0,00	84,88	228,87
127	ЦТП №55	ул. Механизации, д.2 корп.б	Многokвартирный дом	0,0910		0,0000	0,0910	228,12	0,00	0,00	228,12
128	ЦТП №55	ул. Механизации, д.3 корп.а	Многokвартирный дом	0,0724		0,0000	0,0724	181,55	0,00	0,00	181,55
129	ЦТП №55	ул. Механизации, д.3 корп.б	Многokвартирный дом	0,1926		0,0000	0,1926	482,95	0,00	0,00	482,95
130	ЦТП №55	ул. Механизации, д.37 корп.б	Другое строение			0,0001	0,0001	0,00	0,00	0,73	0,73
131	ЦТП №55	ул. Механизации, д.4	Многokвартирный дом	0,1327		0,0183	0,1509	332,71	0,00	133,67	466,38
132	ЦТП №55	ул. Механизации, д.6	Многokвартирный дом	0,1307		0,0227	0,1534	327,86	0,00	166,25	494,11
133	ЦТП №55	ул. Механизации, д.7 корп.а	Многokвартирный дом	0,0671		0,0000	0,0671	168,26	0,00	0,00	168,26
134	ЦТП №55	ул. Механизации, д.8	Многokвартирный дом	0,1081		0,0159	0,1241	271,16	0,00	116,70	387,86
135	ЦТП №55	ул. Механизации, д.9	Многokвартирный дом	0,2660		0,0553	0,3212	667,07	0,00	404,38	1 071,45
136	квартал 381 (Не использовать 25.10.2017)	ул. Мира, д.1 корп.б	Другое строение	1,0523	0,3474	0,0000	1,3997	2 639,27	830,88	0,00	3 470,15
137	ЦТП №20	ул. Мира, д.18 корп.а	Другое строение	0,0712		0,0000	0,0712	178,48	0,00	0,00	178,48
138	ЦТП №44	ул. Мира, д.2 корп.б	Другое строение	0,1850	0,3030	0,0301	0,5181	464,00	724,78	220,27	1 409,05
139	ЦТП №20	ул. Мира, д.44	Многokвартирный дом	0,2670		0,0320	0,2990	669,66	0,00	233,93	903,59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
140	ЦТП №20	ул. Мира, д.47	Другое строение	0,3996		0,0364	0,4360	1 002,30	0,00	266,18	1 268,48
141	ЦТП №20	ул. Мира, д.49	Другое строение	0,0138		0,0000	0,0138	34,56	0,00	0,00	34,56
142	ЦТП №20	ул. Мира, д.50	Другое строение	0,0335		0,0008	0,0343	84,08	0,00	5,85	89,93
143	ЦТП №20	ул. Мира, д.53	Другое строение	0,2828		0,0000	0,2828	709,38	0,00	0,00	709,38
144	ЦТП №20	ул. Мира, д.55	Другое строение	0,1131		0,0000	0,1131	283,63	0,00	0,00	283,63
145	ЦТП №38	ул. Набережная, д.3 корп.1	Многokвартирный дом	0,3198		0,0380	0,3578	802,11	0,00	278,12	1 080,24
146	ЦТП №38	ул. Набережная, д.3 корп.2	Многokвартирный дом	0,3820		0,0756	0,4576	958,09	0,00	553,07	1 511,16
147	ЦТП №38	ул. Набережная, д.3 корп.3	Многokвартирный дом	0,1995		0,0264	0,2260	500,45	0,00	193,37	693,82
148	ЦТП №38	ул. Набережная, д.3 корп.4	Многokвартирный дом	0,1870		0,0300	0,2170	469,01	0,00	219,54	688,56
149	ЦТП №49	ул. Островского, д.1 корп.а	Многokвартирный дом	0,7940		0,0000	0,7940	1 991,36	0,00	0,00	1 991,36
150	ТМ № 11	ул. Пантелькина, д.54 корп.б	Другое строение	0,0890	0,0700	0,0040	0,1630	223,22	167,44	29,27	419,93
151	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.100	Многokвартирный дом	0,6020		0,1246	0,7266	1 509,87	0,00	912,15	2 422,03
152	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.102	Многokвартирный дом	0,1980		0,0435	0,2415	496,60	0,00	318,37	814,98
153	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.104	Многokвартирный дом	0,6320		0,1401	0,7721	1 585,12	0,00	1 025,37	2 610,49
154	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.106	Многokвартирный дом	0,3550		0,0864	0,4414	890,37	0,00	632,35	1 522,72
155	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.108	Многokвартирный дом	0,9130		0,2013	1,1143	2 289,89	0,00	1 473,29	3 763,18
156	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.110	Многokвартирный дом	0,2924		0,0837	0,3761	733,28	0,00	612,59	1 345,87
157	ТМ № 11	ул. Патриотическая, д.59	Другое строение	1,3585	2,2820	0,1732	3,8137	3 407,30	5 458,58	1 267,54	10 133,42
158	ЦТП №40	ул. Патриотическая, д.59 корп.1	Другое строение	0,8521		0,0770	0,9291	2 137,21	0,00	563,54	2 700,75
159	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.90	Многokвартирный дом	0,3257		0,0584	0,3841	816,83	0,00	427,22	1 244,06
160	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.92	Многokвартирный дом	0,2990		0,0618	0,3608	749,92	0,00	452,31	1 202,23
161	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.94	Другое строение	0,2053		0,1108	0,3161	514,81	0,00	811,00	1 325,81
162	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.96	Многokвартирный дом	0,3080		0,0537	0,3617	772,49	0,00	393,02	1 165,52
163	ЦТП №39	ул. Патриотическая, д.98	Многokвартирный дом	0,7590		0,1644	0,9234	1 903,64	0,00	1 203,22	3 106,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
164	ЦТП №39	ул. Полевая, д.1	Многоквартирный дом	0,4780		0,1020	0,5800	1 198,87	0,00	746,52	1 945,39
165	ЦТП №29	ул. Полевая, д.13	Многоквартирный дом	0,6489		0,1279	0,7768	1 627,56	0,00	935,99	2 563,55
166	ЦТП №29	ул. Полевая, д.17	Многоквартирный дом	0,6200		0,1269	0,7469	1 555,02	0,00	928,77	2 483,79
167	ЦТП №29	ул. Полевая, д.19	Многоквартирный дом	0,6290		0,1242	0,7532	1 577,59	0,00	909,01	2 486,60
168	ЦТП №29	ул. Полевая, д.21	Многоквартирный дом	0,6380		0,1320	0,7700	1 600,16	0,00	966,09	2 566,25
169	ЦТП №29	ул. Полевая, д.23	Многоквартирный дом	0,2537		0,0074	0,2611	636,31	0,00	53,98	690,29
170	ЦТП №29	ул. Полевая, д.29	Другое строение	0,8078		0,0858	0,8936	2 025,96	0,00	627,99	2 653,95
171	ЦТП №39	ул. Полевая, д.3	Многоквартирный дом	0,3000		0,0591	0,3591	752,43	0,00	432,54	1 184,97
172	ЦТП №39	ул. Полевая, д.5	Многоквартирный дом	0,6050		0,1242	0,7292	1 517,40	0,00	909,01	2 426,40
173	ЦТП №39	ул. Полевая, д.7 корп.а	Другое строение	0,1413		0,0386	0,1798	354,29	0,00	282,21	636,50
174	ЦТП №39	ул. Полевая, д.9	Многоквартирный дом	0,7137		0,1213	0,8350	1 789,94	0,00	887,90	2 677,84
175	квартал 381 (Не использовать 25.10.2017)	ул. Сагитова, д.1 корп.а	Другое строение	0,1090		0,0000	0,1090	273,38	0,00	0,00	273,38
176	ЦТП №49	ул. Сагитова, д.9 корп.а	Другое строение	0,2187		0,0000	0,2187	548,48	0,00	0,00	548,48
177	ЦТП №20	ул. Советская, д.80	Другое строение	0,0321		0,0000	0,0321	80,52	0,00	0,00	80,52
178	ЦТП №20	ул. Советская, д.96	Другое строение	0,3511		0,0342	0,3853	880,59	0,00	250,28	1 130,87
179	ЦТП №20	ул. Советская, д.96 корп.а	Другое строение	0,1671		0,0046	0,1717	419,02	0,00	33,62	452,64
180	ЦТП №20	ул. Советская, д.98	Многоквартирный дом	0,2707		0,0412	0,3119	678,93	0,00	301,37	980,31
181	ЦТП №39	ул. Суханова, д.1	Другое строение	0,2493		0,0891	0,3384	625,15	0,00	652,33	1 277,49
182	ЦТП №29	ул. Суханова, д.10	Многоквартирный дом	0,6250		0,1155	0,7405	1 567,56	0,00	845,33	2 412,89
183	ЦТП №29	ул. Суханова, д.10 корп.а	Многоквартирный дом	0,1325		0,0189	0,1514	332,32	0,00	138,33	470,65
184	ЦТП №29	ул. Суханова, д.10 корп.б	Многоквартирный дом	0,4805		0,0743	0,5548	1 205,15	0,00	543,69	1 748,84
185	ЦТП №29	ул. Суханова, д.12	Многоквартирный дом	0,3000		0,0579	0,3579	752,43	0,00	423,76	1 176,19
186	ЦТП №53	ул. Суханова, д.13	Многоквартирный дом	0,5320		0,1115	0,6435	1 334,31	0,00	815,97	2 150,27
187	ЦТП №29	ул. Суханова, д.14	Многоквартирный дом	0,4600		0,0864	0,5464	1 153,72	0,00	632,35	1 786,07
188	ЦТП №29	ул. Суханова, д.14 корп.а	Многоквартирный дом	0,2631		0,0641	0,3272	659,83	0,00	469,24	1 129,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентиля-ция	ГВС	Σ
189	ЦТП №29	ул. Суханова, д.15	Многokвартирный дом	0,3310		0,0618	0,3928	830,18	0,00	452,31	1 282,49
190	ЦТП №29	ул. Суханова, д.16	Многokвартирный дом	0,3350		0,0666	0,4016	840,21	0,00	487,44	1 327,65
191	ЦТП №29	ул. Суханова, д.17	Многokвартирный дом	0,3280		0,0603	0,3883	822,65	0,00	441,33	1 263,99
192	ЦТП №29	ул. Суханова, д.18	Многokвартирный дом	0,3310		0,0678	0,3988	830,18	0,00	496,22	1 326,40
193	ЦТП №39	ул. Суханова, д.2	Многokвартирный дом	0,4740		0,0942	0,5682	1 188,84	0,00	689,44	1 878,27
194	ЦТП №39	ул. Суханова, д.2 корп.а	Многokвартирный дом	0,3502		0,0806	0,4308	878,28	0,00	589,71	1 467,99
195	ЦТП №29	ул. Суханова, д.20	Многokвартирный дом	0,3470		0,0660	0,4130	870,31	0,00	483,04	1 353,35
196	ЦТП №29	ул. Суханова, д.22	Многokвартирный дом	0,3100		0,0552	0,3652	777,51	0,00	404,00	1 181,51
197	ЦТП №29	ул. Суханова, д.22 корп.а	Многokвартирный дом	0,1873		0,0243	0,2116	469,79	0,00	177,85	647,64
198	ЦТП №29	ул. Суханова, д.22 корп.б	Многokвартирный дом	0,3496		0,0730	0,4225	876,75	0,00	533,86	1 410,61
199	ЦТП №29	ул. Суханова, д.22 корп.в	Другое строение	0,0085		0,0000	0,0085	21,35	0,00	0,00	21,35
200	ЦТП №29	ул. Суханова, д.24	Многokвартирный дом	0,5090		0,0885	0,5975	1 276,62	0,00	647,72	1 924,34
201	ЦТП №29	ул. Суханова, д.26	Многokвартирный дом	0,3370		0,0624	0,3994	845,23	0,00	456,70	1 301,93
202	ЦТП №29	ул. Суханова, д.28	Многokвартирный дом	0,6521		0,0295	0,6816	1 635,40	0,00	216,12	1 851,53
203	ЦТП №29	ул. Суханова, д.28 корп.а	Многokвартирный дом	0,1479		0,0106	0,1585	370,99	0,00	77,73	448,72
204	ЦТП №53	ул. Суханова, д.3	Многokвартирный дом	0,1980		0,0408	0,2388	496,60	0,00	298,61	795,21
205	ЦТП №39	ул. Суханова, д.4	Многokвартирный дом	0,1952		0,0568	0,2520	489,57	0,00	415,36	904,93
206	ЦТП №53	ул. Суханова, д.5	Многokвартирный дом	0,1940		0,0381	0,2321	486,57	0,00	278,85	765,42
207	ЦТП №39	ул. Суханова, д.6	Многokвартирный дом	0,1674		0,0276	0,1950	419,85	0,00	202,00	621,86
208	ЦТП №53	ул. Суханова, д.7	Многokвартирный дом	0,1930		0,0369	0,2299	484,06	0,00	270,07	754,13
209	ЦТП №53	ул. Суханова, д.7 корп.а	Многokвартирный дом	0,1980		0,0405	0,2385	496,60	0,00	296,41	793,01
210	ЦТП №53	ул. Суханова, д.7 корп.б	Другое строение	0,0919		0,0271	0,1190	230,39	0,00	198,51	428,90
211	ЦТП №39	ул. Суханова, д.8	Многokвартирный дом	0,2261		0,0264	0,2525	567,19	0,00	193,24	760,43
212	ЦТП №53	ул. Суханова, д.9	Другое строение	0,1056		0,0373	0,1428	264,77	0,00	272,78	537,55
213	ЦТП №20	ул. Халтурина, д.91	Другое строение	0,0968		0,0000	0,0968	242,68	0,00	0,00	242,68
214	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.15	Другое строение	0,0143		0,0000	0,0143	35,91	0,00	0,00	35,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентиля- ция	ГВС	Σ
215	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.17	Другое строение	0,1575		0,0000	0,1575	395,01	0,00	0,00	395,01
216	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.21	Другое строение	0,0747		0,0000	0,0747	187,43	0,00	0,00	187,43
217	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.22	Другое строение	0,0176		0,0000	0,0176	44,20	0,00	0,00	44,20
218	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.23	Другое строение	0,0012		0,0001	0,0013	3,01	0,00	0,73	3,74
219	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.25	Многоквартирный дом	0,2901		0,0487	0,3388	727,64	0,00	356,24	1 083,88
220	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.27	Многоквартирный дом	0,4718		0,0584	0,5301	1 183,30	0,00	427,02	1 610,32
221	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.40	Многоквартирный дом	0,1386		0,0207	0,1593	347,51	0,00	151,46	498,97
222	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.42	Многоквартирный дом	0,2940		0,0603	0,3544	737,46	0,00	441,46	1 178,92
223	ЦТП №20	ул. Худайбердина, д.44	Многоквартирный дом	0,3690		0,0623	0,4313	925,49	0,00	455,98	1 381,47
224	ЦТП №29	ул. Чапаева, д.87	Многоквартирный дом	0,4720		0,1290	0,6010	1 183,82	0,00	944,03	2 127,85
225	ТМ № 11	ул. Южная, д.18	Многоквартирный дом	0,5290		0,0882	0,6172	1 326,78	0,00	645,53	1 972,31
226	ЦТП №40	ул. Южная, д.20	Другое строение	0,6435		0,1229	0,7664	1 613,92	0,00	899,47	2 513,40

Таблица 2.2 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к малым котельным ООО «БашРТС»

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентил-ляция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентил-ляция	ГВС	Σ
1	Котельная №1	ул. Баумана, д.1	Другое строение	0,0456			0,0456	114,45			114,45
2	Котельная №1	ул. Баумана, д.2	Многokвартирный дом	0,2210		0,0228	0,2438	554,40		166,58	720,99
3	Котельная №1	ул. Баумана, д.3	Частный дом	0,0160			0,0160	40,13			40,13
4	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.145	Многokвартирный дом	0,2334		0,0100	0,2434	585,36		72,89	658,25
5	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.147	Многokвартирный дом	0,1360		0,0139	0,1499	341,10		101,88	442,98
6	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.149	Многokвартирный дом	0,2840		0,0358	0,3198	712,30		261,98	974,28
7	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.149 корп.а	Многokвартирный дом	0,1390		0,0155	0,1545	348,63		113,18	461,81
8	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.149 корп.б	Многokвартирный дом	0,1410		0,0200	0,1610	353,64		146,41	500,05
9	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.150 корп.а	Другое строение	0,1722		0,0340	0,2062	431,78		248,81	680,59
10	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.151	Другое строение	0,2053			0,2053	514,88			514,88
11	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.158	Многokвартирный дом	0,1231			0,1231	308,74			308,74
12	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.160	Многokвартирный дом	0,2487			0,2487	623,67			623,67
13	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.164	Другое строение	0,0907		0,0080	0,0987	227,47		58,54	286,01
14	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.164 корп.а	Многokвартирный дом	0,0840			0,0840	210,68			210,68
15	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.166	Другое строение	0,2821			0,2821	707,59			707,59
16	Котельная №1	ул. Карла Маркса, д.170	Многokвартирный дом	0,0540			0,0540	135,44			135,44
17	Котельная №1	ул. Комсомольская, д.111	Другое строение	0,1762		0,0530	0,2292	441,87		388,04	829,91
18	Котельная №1	ул. Лермонтова, д.4	Частный дом	0,0067			0,0067	16,80			16,80
19	Котельная №1	ул. Халтурина, д.153 корп.а	Частный дом								
20	Котельная №10	ул. Фучика, д.1	Другое строение	0,1380			0,1380	346,02			346,02
21	Котельная №14	ул. Ильича, д.68	Многokвартирный дом	0,2736		0,0528	0,3264	686,21		386,48	1 072,69
22	Котельная №14	ул. Полевая, д.138	Другое строение	0,2386		0,0041	0,2427	598,40		29,97	628,37
23	Котельная №14	ул. Южная, д.148	Другое строение	0,3071			0,3071	770,20			770,20
24	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.104	Другое строение	0,0282			0,0282	70,77			70,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Место подключения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле-ние	вентил-ляция	ГВС	Σ	отопле-ние	вентил-ляция	ГВС	Σ
25	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.105	Многokвартирный дом	0,1540		0,0154	0,1694	386,25		112,33	498,58
26	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.106	Другое строение	0,0106			0,0106	26,68			26,68
27	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.107	Другое строение	0,1030		0,0030	0,1060	258,33		21,95	280,29
28	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.113	Другое строение	0,0575			0,0575	144,18			144,18
29	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.118	Другое строение	0,1442			0,1442	361,61			361,61
30	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.124	Другое строение	0,0959			0,0959	240,53			240,53
31	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.125	Другое строение	0,4847		0,0266	0,5113	1 215,58		194,72	1 410,30
32	Котельная №2	ул. Карла Маркса, д.129	Другое строение	0,1273		0,0023	0,1296	319,19		16,89	336,08
33	Котельная №2	ул. Коммунаров, д.15 корп.а	Другое строение	0,0914		0,0132	0,1046	229,15		96,60	325,75
34	Котельная №2	ул. Комсомольская, д.45	Другое строение	0,1066			0,1066	267,43			267,43
35	Котельная №2	ул. Комсомольская, д.67	Другое строение	0,2027		0,0290	0,2317	508,43		212,22	720,66
36	Котельная №2	ул. Комсомольская, д.67 корп.1	Другое строение	0,0712		0,0110	0,0822	178,68		80,50	259,18
37	Котельная №2	ул. Комсомольская, д.80	Другое строение	0,1574			0,1574	394,65			394,65
38	Котельная №2	ул. Мира, д.54	Другое строение	0,0228			0,0228	57,11			57,11
39	Котельная №2	ул. Мира, д.57	Многokвартирный дом	0,2446			0,2446	613,56			613,56
40	Котельная №2	ул. Мира, д.59	Многokвартирный дом	0,1789			0,1789	448,79			448,79
41	Котельная №2	ул. Мира, д.60	Другое строение	0,0420			0,0420	105,34			105,34
42	Котельная №2	ул. Мира, д.61	Другое строение	0,0394			0,0394	98,91			98,91
43	Котельная №2	ул. Мира, д.62	Многokвартирный дом	0,3876			0,3876	972,11			972,11
44	Котельная №2	ул. Пушкина, д.63	Другое строение	0,0512			0,0512	128,50			128,50
45	Котельная №2	ул. Садовая, д.18	Многokвартирный дом	0,1657			0,1657	415,59			415,59
46	Котельная №2	ул. Халтурина, д.119	Другое строение	0,6120			0,6120	1 534,95			1 534,95
47	Котельная №2	ул. Халтурина, д.121	Другое строение	0,1470			0,1470	368,69			368,69
48	Котельная №2	ул. Худайбердина, д.10	Многokвартирный дом	0,2090		0,0351	0,2441	524,19		256,93	781,12
49	Котельная №2	ул. Худайбердина, д.16	Другое строение	0,2327			0,2327	583,63			583,63
50	Котельная №2	ул. Худайбердина, д.19 корп.а	Другое строение	0,2091			0,2091	524,49			524,49



№ п/п	Место подклю- чения	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
				отопле- ние	вентил- ляция	ГВС	Σ	отопле- ние	вентил- ляция	ГВС	Σ
51	Котельная №2	ул. Худайбердина, д.20	Другое строение	0,1210			0,1210	303,48			303,48
52	Котельная №2	ул. Худайбердина, д.20 корп.а	Другое строение	0,0459			0,0459	115,24			115,24
53	Котельная №3	ул. Комсомольская, д.47	Многokвартирный дом	0,2470		0,0351	0,2821	619,56		256,93	876,49
54	Котельная №3	ул. Комсомольская, д.47 корп.а	Многokвартирный дом	0,1970		0,0191	0,2161	494,09		139,96	634,05
55	Котельная №7	ул. Карла Маркса, д.54	Другое строение	0,0802			0,0802	201,03			201,03

### 3 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К МАЛОЙ КОТЕЛЬНОЙ МК-6 АО «СРТС»

Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к МК-6 АО «СРТС»

№ п/п	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
			отопление	вентиляция	ГВС	Σ	отопление	вентиляция	ГВС	Σ
1	Карла Либкнехта ул, 2/а	прочие	0,0019	0,0000	0,0008	0,0026	4,68	0,00	5,71	10,39
2	Карла Либкнехта ул, 2/а	прочие	0,0019	0,0000	0,0009	0,0027	4,73	0,00	6,28	11,01
3	Карла Либкнехта ул, 37	прочие	0,0335	0,0000	0,0000	0,0335	84,13	0,00	0,00	84,13
4	Горняков ул, 15/1	жилье	0,0134	0,0000	0,0000	0,0134	33,63	0,00	0,00	33,63
5	Горняков ул, 17	жилье	0,0130	0,0000	0,0000	0,0130	32,70	0,00	0,00	32,70
6	Горняков ул, 19/1	жилье	0,0125	0,0000	0,0000	0,0125	31,24	0,00	0,00	31,24
7	Горняков ул, 19/2	жилье	0,0126	0,0000	0,0000	0,0126	31,50	0,00	0,00	31,50
8	Карла Либкнехта ул, 2	жилье	0,2609	0,0000	0,0670	0,3279	654,34	0,00	490,24	1 144,58
9	Карла Либкнехта ул, 4	жилье	0,2686	0,0000	0,0000	0,2686	673,64	0,00	0,00	673,64
10	Карла Либкнехта ул, 4/а	жилье	0,5554	0,0000	0,1073	0,6627	1 392,99	0,00	784,97	2 177,95
11	Карла Либкнехта ул, 4/б	прочие	0,0009	0,0000	0,0003	0,0012	2,32	0,00	2,19	4,51
12	Карла Либкнехта ул, 4/б	жилье	0,5654	0,0000	0,0961	0,6615	1 418,11	0,00	703,26	2 121,37
13	Карла Либкнехта ул, 4/б	прочие	0,0060	0,0000	0,0002	0,0062	15,01	0,00	1,45	16,45
14	Карла Либкнехта ул, 4/б	прочие	0,0031	0,0000	0,0000	0,0031	7,74	0,00	0,00	7,74
15	Карла Либкнехта ул, 4/в	жилье	0,5499	0,0000	0,0825	0,6324	1 379,13	0,00	604,04	1 983,17
16	Карла Либкнехта ул, 6	жилье	0,2591	0,0000	0,0698	0,3289	649,95	0,00	510,66	1 160,61
17	Карла Либкнехта ул, 8	жилье	0,2591	0,0000	0,0726	0,3317	649,95	0,00	531,09	1 181,03
18	Карла Либкнехта ул, 10	жилье	0,1980	0,0000	0,0514	0,2495	496,69	0,00	376,43	873,13
19	Карла Либкнехта ул, 10/а	жилье	0,2842	0,0000	0,0546	0,3388	712,72	0,00	399,78	1 112,50
20	Карла Либкнехта ул, 10/а	больница	0,0525	0,0000	0,0005	0,0531	131,76	0,00	3,84	135,60
21	Карла Либкнехта ул, 12	жилье	0,2558	0,0000	0,0750	0,3308	641,59	0,00	548,60	1 190,19
22	Карла Либкнехта ул, 14	прочие	0,0019	0,0000	0,0003	0,0022	4,71	0,00	2,25	6,96
23	Карла Либкнехта ул, 14	прочие	0,0072	0,0000	0,0002	0,0074	17,93	0,00	1,74	19,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1.  
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
			отопление	вентиляция	ГВС	Σ	отопление	вентиляция	ГВС	Σ
24	Карла Либкнехта ул, 14	жилье	0,3406	0,0000	0,0861	0,4267	854,23	0,00	630,31	1 484,54
25	Карла Либкнехта ул, 14	прочие	0,0187	0,0000	0,0000	0,0187	46,87	0,00	0,00	46,87
26	Карла Либкнехта ул, 14	учреждение внешкольного образования	0,0297	0,0000	0,0008	0,0305	74,44	0,00	5,85	80,30
27	Карла Либкнехта ул, 14	прочие	0,0093	0,0000	0,0001	0,0094	23,43	0,00	0,39	23,82
28	Карла Либкнехта ул, 14	прочие	0,0009	0,0000	0,0004	0,0012	2,20	0,00	2,66	4,85
29	Карла Либкнехта ул, 14	полиция	0,0023	0,0000	0,0000	0,0023	5,73	0,00	0,00	5,73
30	Карла Либкнехта ул, 14	прочие	0,0008	0,0000	0,0000	0,0008	2,07	0,00	0,00	2,07
31	Карла Либкнехта ул, 16	жилье	0,4647	0,0000	0,1105	0,5752	1 165,55	0,00	808,31	1 973,86
32	Карла Либкнехта ул, 16/а	жилье	0,1599	0,0000	0,0339	0,1938	401,04	0,00	248,04	649,08
33	Розы Люксембург ул, 3	жилье	0,0910	0,0000	0,0000	0,0910	228,31	0,00	0,00	228,31
34	Розы Люксембург ул, 5	прочие	0,0026	0,0000	0,0000	0,0026	6,59	0,00	0,00	6,59
35	Розы Люксембург ул, 5	прочие	0,0174	0,0000	0,0000	0,0174	43,64	0,00	0,00	43,64
36	Розы Люксембург ул, 5	жилье	0,0588	0,0000	0,0000	0,0588	147,48	0,00	0,00	147,48
37	Розы Люксембург ул, 5	прочие	0,0053	0,0000	0,0000	0,0053	13,18	0,00	0,00	13,18
38	Розы Люксембург ул, 5	прочие	0,0073	0,0000	0,0000	0,0073	18,24	0,00	0,00	18,24
39	Российская ул, 12	прочие	0,0060	0,0000	0,0000	0,0060	14,94	0,00	0,00	14,94
40	Российская ул, 12	жилье	0,0717	0,0000	0,0000	0,0717	179,89	0,00	0,00	179,89
41	Российская ул, 14	жилье	0,0610	0,0000	0,0000	0,0610	153,10	0,00	0,00	153,10
42	Российская ул, 16	жилье	0,0619	0,0000	0,0000	0,0619	155,32	0,00	0,00	155,32
43	Российская ул, 16	прочие	0,0038	0,0000	0,0000	0,0038	9,58	0,00	0,00	9,58
44	Российская ул, 16	прочие	0,0030	0,0000	0,0000	0,0030	7,56	0,00	0,00	7,56
45	Карла Либкнехта ул, 6/а	детский сад	0,1775	0,0000	0,0479	0,2254	445,15	0,00	350,65	795,80
46	Российская ул, 9	учреждение дошкольного образования	0,2086	0,0000	0,0000	0,2086	523,25	0,00	0,00	523,25
47	Российский пер, 29	пожарное депо	0,0328	0,0000	0,0000	0,0328	82,28	0,00	0,00	82,28
48	Российский пер, 29	общежитие	0,0340	0,0000	0,0064	0,0404	85,38	0,00	46,49	131,87

№ п/п	Адрес	Тип строения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Годовое потребление тепловой энергии, Гкал			
			отопление	вентиляция	ГВС	Σ	отопление	вентиляция	ГВС	Σ
49	Карла Либкнехта ул, 2б	школа	0,8110	0,0000	0,4430	1,2540	2 034,06	0,00	<sup>3</sup> 241,91	5 275,97